







<sup>4</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, N 44, ст. 7443.

---

Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 февраля 2022 г.  
Регистрационный N 67527

Информация об изменениях: Приложение I изменено с 13 июля 2024 г. - [Приказ МЧС России от 27 мая 2024 г. N 439](#)  
[См. предыдущую редакцию](#)

Приложение N 1  
(с изменениями от 2 ноября 2023 г., 27 мая 2024 г.)

УТВЕРЖДЕНА  
приказом МЧС России  
от 09.02.2022 N 78

Форма

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о контролльном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код

Проверочный лист  
(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора на объектах всех классов функциональной пожарной опасности

1. Наименование вида федерального государственного контроля (надзора), включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора): \_\_\_\_\_

2. Наименование контрольного (надзорного) органа и реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора (далее - проверочный лист): \_\_\_\_\_

3. Вид контрольного (надзорного) мероприятия: \_\_\_\_\_

4. Объект федерального государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие: \_\_\_\_\_

5. Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации по месту жительства (пребывания) гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами:

---

---

6. Место (а) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа: \_\_\_\_\_

7. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа: \_\_\_\_\_

8. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия: \_\_\_\_\_

9. Должность (и), фамилия (и) и инициалы должностного (ых) лица (лиц) контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого (ых) в соответствии с положением о виде федерального государственного контроля (надзора), должностным (и) регламентом (ами) или должностной (ыми) инструкцией (ями) входит осуществление полномочий по виду федерального государственного контроля (надзора), в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего (их) контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего (их) проверочный лист: \_\_\_\_\_

10. Дата заполнения проверочного листа: \_\_\_\_\_

11. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

N п/п	Контрольные вопросы, отражающие содержание	Реквизиты нормативных правовых	Ответы на вопросы	Примечание
-------	--	--------------------------------	-------------------	------------

	обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований	актов с указанием их структурных единиц	да	нет	неприменимо	
1.	Какое условие соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности или их сочетание (далее - условие соответствия) выбрано собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, для обеспечения пожарной безопасности:	<a href="#">Статья 6</a> Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее - ТРоТПБ), <a href="#">статья 20</a> Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" (далее - ФЗоСПБ), <a href="#">глава 4</a> Федерального закона от 29.06.2015 N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации", <a href="#">пункт 2(1)</a> Правил противопожарного режима в Российской Федерации,				
1.1.	выполнены ли требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в <a href="#">пункте 1 части 3 статьи 4</a> ТроТПБ?					
1.2.	не превышает ли пожарный риск допустимые значения, установленные ТроТПБ?					
1.3.	выполнены ли требования пожарной безопасности, содержащиеся в специальных технических условиях, отражающих специфику					

	обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованных в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности?			
1.4.	выполнены ли требования пожарной безопасности, содержащиеся в стандарте организации, который согласован в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности?			
1.5.	подтверждают ли результаты исследований, расчетов и (или) испытаний обеспечение пожарной безопасности объекта защиты в соответствии с <a href="#">частью 7 статьи 6 ТроТПБ</a> ?			
1.6.	выполнены ли в полном объеме решения, предусмотренные проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке?			

2.	Обеспечивается ли пожарная безопасность объекта защиты путем выполнения выбранного условия соответствия в части:				
2.1.	соблюдения противопожарных расстояний между зданиями и сооружениями, наружными установками и открытыми стоянками автомобилей?	<a href="#">Статьи 4, 6, глава 16, статьи 78, 80, 100 ТРоТПБ, статья 20 ФЗоПБ</a>			
2.2.	обеспечения наружного противопожарного водоснабжения?	<a href="#">Статьи 4, 6, 62, 68, 78, 80, 90, 99 ТРоТПБ, статья 20 ФЗоПБ</a>			
2.3.	обеспечения проездов и подъездов для пожарной техники?	<a href="#">Статьи 4, 6, 78, 90, глава 22 ТРоТПБ, статья 20 ФЗоПБ</a>			
2.4.	соблюдения конструктивных и объемно-планировочных решений, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания?	<a href="#">Статьи 4, 6, 52, 57, 58, 59, 78, 80, 87, главы 30, 31 ТРоТПБ, статья 20 ФЗоПБ</a>			
2.5.	ограничения распространения пожара?	<a href="#">Статьи 4, 6, 57, 58, 59, 78, 88, 139, 140 ТРоТПБ, статья 20 ФЗоПБ</a>			
2.6.	обеспечения безопасной эвакуации людей при возникновении пожара?	<a href="#">Статьи 4, 6, 52, 53, 78, 80, 89, 134 ТРоТПБ, статья 20 ФЗоПБ</a>			
2.7.	обеспечения деятельности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара?	<a href="#">Статьи 4, 6, 76, 78, 80, 90, глава 22 ТРоТПБ, статья 20 ФЗоПБ</a>			
2.8.	соблюдения показателей	<a href="#">Статьи 4, 6, главы 7,</a>			

	категории зданий, сооружений, помещений и наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности?	<a href="#">8 ТРоТПБ, статья 20</a> ФЗоПБ			
2.9.	защиты зданий, сооружений, помещений и оборудования автоматической установкой пожаротушения и (или) автоматической пожарной сигнализацией?	<a href="#">Статьи 4, 6, 54, 61, 78, 81, 82, 83, 91, 103, 104, глава 26</a> ТРоТПБ, <a href="#">статья 20</a> ФЗоПБ			
2.10.	обеспечения защиты зданий, сооружений, помещений и оборудования иными системами противопожарной защиты (системой коллективной защиты, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, системой противодымной защиты, системой внутреннего противопожарного водопровода)?	<a href="#">Статьи 4, 6, 54, 55, 56, 78, 81, 82, 84, 85, 86,</a> ТРоТПБ, <a href="#">статья 20</a> ФЗоПБ			
2.11.	исполнения, размещения, управления и взаимодействия оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития?	<a href="#">Статьи 4, 6, 54, 61, 78, 82, 83, 103, 104, глава 26</a> ТРоТПБ, <a href="#">статья 20</a> ФЗоПБ			
2.12.	соответствия алгоритма работы технических систем	<a href="#">Статьи 4, 6, 78, 81, 82, 83, 84, 85, 86</a>			

	(средств) противопожарной защиты?	ТРоТПБ, <a href="#">статья 20</a> ФЗоПБ			
2.13.	реализации организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты, предусмотренных проектной документацией (при ее наличии, за исключением требований, предусмотренных <a href="#">ППР</a> ) и (или) специальными техническими условиями и (или) рекомендациями по результатам расчетов пожарных рисков, исследованиях, расчетах и (или) испытаниях, подтверждающих обеспечение пожарной безопасности объекта защиты в соответствии с <a href="#">частью 7 статьи 6</a> ТРоТПБ?	<a href="#">Статьи 4, 6, 51, 78</a> , ТРоТПБ, <a href="#">статья 20</a> ФЗоПБ			
2.14.	соответствия исходных данных, принятых для расчета величин пожарных рисков?	<a href="#">Статьи 4, 6, 79, 93</a> , глава 21 ТРоТПБ, пункты 5, 6, 7, 8 Правил проведения расчетов по оценке пожарного риска, утвержденных <a href="#">постановлением</a> Правительства Российской Федерации от 22.07.2020 N 1084			
2.15.	соответствия исходных данных, использованных в исследованиях, расчетах и (или) испытаниях,	<a href="#">Статьи 4, 6</a> ТРоТПБ			

	подтверждающих обеспечение пожарной безопасности объекта защиты в соответствии с <a href="#">частью 7 статьи 6 ТРоТПБ</a> ?				
3.	Представлена ли проверяемым лицом декларация пожарной безопасности в органы государственного пожарного надзора?	<a href="#">Статьи 4, 6, 64 ТРоТПБ</a>			
4.	Утверждена ли в отношении каждого здания (сооружения) либо группы однотипных по функциональному назначению и пожарной нагрузке зданий и сооружений, расположенных по одному адресу, инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными <a href="#">разделом XVIII ППР</a> , с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях?	<a href="#">Абзац четвертый пункта 2 ППР</a>			
5.	Допускаются ли лица к работе на объекте защиты только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности?	<a href="#">Абзац первый пункта 3 ППР</a>			
6.	Определены ли руководителем организации порядок и сроки обучения лиц	<a href="#">Абзац третий пункта 3 ППР</a>			

	мерам пожарной безопасности с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации?				
7.	Размещены ли планы эвакуации людей при пожаре на видных местах в зданиях или сооружениях (кроме жилых домов), в которых могут одновременно находиться 50 и более человек (далее - объект защиты с массовым пребыванием людей), а также на объекте с постоянными рабочими местами на этаже для 10 и более человек?	<a href="#">Пункт 5 ППР</a>			
8.	Организовано ли круглосуточное дежурство обслуживающего персонала, обеспеченнного телефонной связью, исправными ручными электрическими фонарями (не менее 1 фонаря на каждого дежурного), средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного на объекте защиты с круглосуточным пребыванием людей (за исключением торговых, производственных и	<a href="#">Пункт 6 ППР</a>			

	складских объектов защиты, жилых зданий, объектов с персоналом, осуществляющим круглосуточную охрану)?				
9.	Исключено ли использование подвальных и цокольных этажей для организации детского досуга (детские развивающие центры, развлекательные центры, залы для проведения торжественных мероприятий и праздников, спортивных мероприятий), если это не предусмотрено проектной документацией?	<a href="#">Пункт 8 ППР</a>			
10.	Обеспечено ли на объекте защиты с массовым пребыванием людей руководителем организации проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты с массовым пребыванием людей, а также посетителей, покупателей, других лиц, находящихся в здании, сооружении?	<a href="#">Пункт 9 ППР</a>			
11.	Размещена ли в местах установки приемно-контрольных пожарных приборов информация с перечнем помещений, защищаемых установками	<a href="#">Пункт 10 ППР</a>			

	противопожарной защиты (для безадресных систем пожарной сигнализации - группа контролируемых помещений)?				
12.	Запрещено ли курение на территории и в помещениях складов и баз, хлебоприемных пунктов, злаковых массивов и сенокосных угодий, объектов здравоохранения, образования, транспорта, торговли, добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и горючих газов, объектов производства всех видов взрывчатых веществ, взрывопожароопасных и пожароопасных участков, за исключением мест, специально отведенных для курения в соответствии с законодательством Российской Федерации?	Абзац первый пункта 11 ППР			
13.	Размещены ли на объектах защиты знаки пожарной безопасности "Курение и пользование открытым огнем запрещено"?	Абзац второй пункта 11 ППР			
14.	Обозначены ли на объектах защиты места, специально отведенные для курения, знаком "Место курения"?	Абзац третий пункта 11 ППР			
15.	Обозначены ли на входных дверях помещений (пожарных	Пункт 12 ППР			

	отсеков) производственного и складского назначения (за исключением помещений категории Д) с наружной стороны и на наружных установках в зоне их обслуживания на видном месте категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также классы зон, определенные в соответствии с ТРоТПБ?				
16.	Обеспечено ли соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования?	Абзац первый пункта 13 ППР			
17.	Осуществляется ли проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ?	Абзац первый пункта 13 ППР			
18.	Хранится ли техническая документация изготовителя средств огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ на объекте защиты?	Абзац первый пункта 13 ППР			
19.	Составляются ли по результатам проверок акты	Абзац третий пункта 13 ППР			

	(протоколы) проверки состояния огнезащитного покрытия, содержащие информацию о местах повреждений, описание характера повреждений (при наличии) и рекомендуемые сроки их устранения?				
20.	Обеспечено ли устранение выявленных в ходе проверок повреждений огнезащитного покрытия строительных конструкций, инженерного оборудования объектов защиты?	Абзац третий пункта 13 ППР			
21.	Проведены ли повторная огнезащитная обработка конструкций и инженерного оборудования объектов защиты или ежегодные испытания либо осуществлены обоснования расчетно-аналитическими методами, подтверждающими соответствие конструкций и инженерного оборудования требованиям пожарной безопасности (в случае окончания гарантированного срока эксплуатации огнезащиты в соответствии с технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ)?	Абзац четвертый пункта 13 ППР			
22.	Обеспечено ли наличие и исправное состояние	Абзац первый пункта 14 ППР			

	устройств для самозакрывания противопожарных дверей, а также дверных ручек, устройств "антипаника", замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем?				
23.	Обеспечено ли наличие и исправное состояние на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу) приспособлений для самозакрывания?	<a href="#">Абзац первый пункта 14 ППР</a>			
24.	Исключена ли установка каких-либо приспособлений, препятствующих нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств)?	<a href="#">Абзац второй пункта 14 ППР</a>			
25.	Заделаны ли негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшиеся отверстия и зазоры в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими	<a href="#">Пункт 15 ППР</a>			

	коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами?				
26.	Исключено ли хранение и (или) применение на чердаках, в подвальных, цокольных и подземных этажах, а также под свайным пространством зданий легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, пороха, взрывчатых веществ, пиротехнических изделий, баллонов с горючими газами, товаров в аэрозольной упаковке, отходов любых классов опасности и других пожаровзрывоопасных веществ и материалов?	Подпункт пункта 16 ППР "а"			
27.	Исключено ли использование чердаков, технических, подвальных, подземных и цокольных этажей, подполий, вентиляционных камер и других технических помещений для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов, за исключением случаев, установленных нормативными документами по пожарной безопасности?	Подпункт пункта 16 ППР "б"			
28.	Исключено ли размещение и (или) эксплуатация в лифтовых холлах кладовых,	Подпункт пункта 16 ППР "в"			

	киосков, ларьков и других подобных помещений и (или) хранение горючих материалов?				
29.	Исключена ли установка глухих решеток на окнах подвалов и приямках у окон подвалов, являющихся аварийными выходами, специально не предусмотренных в нормативных правовых актах Российской Федерации и нормативных документах по пожарной безопасности?	Подпункт пункта 16 ППР	"Г"		
30.	Исключено ли снятие предусмотренных проектной документацией дверей эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, тамбуров, тамбур-шлюзов и лестничных клеток, а также других дверей, препятствующих распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации?	Подпункт пункта 16 ППР	"д"		
31.	Исключено ли проведение изменений объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций, оборудования и других предметов, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим	Подпункт пункта 16 ППР	"е"		

	средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения или уменьшается зона действия систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, противодымной защиты, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода)?				
32.	Исключено ли отогревание замерзших коммуникаций, транспортирующих или содержащих в себе горючие вещества и материалы, с применением открытого огня (костры, газовые горелки, паяльные лампы, примусы, факелы, свечи)?	<a href="#">Подпункт пункта 16 ППР</a>	"3"		
33.	Исключена ли уборка помещений и чистка одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей?	<a href="#">Подпункт пункта 16 ППР</a>	"3"		
34.	Исключено ли закрытие жалюзи, остекление балконов (открытых переходов наружных воздушных зон), лоджий и галерей, ведущих к незадымляемым лестничным клеткам?	<a href="#">Подпункт пункта 16 ППР</a>	"и"		

35.	Исключено ли в лестничных клетках устройство кладовых и других подсобных помещений и (или) хранение под лестничными маршами и площадками вещей, мебели, оборудования и других предметов, выполненных из горючих материалов?	<a href="#">Подпункт пункта 16 ППР</a>	"к"			
36.	Исключено ли устройство в производственных и складских помещениях зданий (кроме зданий V степени огнестойкости) для организации рабочих мест антресолей, конторок и других встроенных помещений с ограждающими конструкциями из горючих материалов?	<a href="#">Подпункт пункта 16 ППР</a>	"л"			
37.	Исключено ли размещение на лестничных клетках, в поэтажных коридорах, а также на открытых переходах наружных воздушных зон незадымляемых лестничных клеток внешних блоков кондиционеров?	<a href="#">Подпункт пункта 16 ППР</a>	"м"			
38.	Исключена ли эксплуатация после изменения класса функциональной пожарной опасности здания, сооружения пожарных отсеков и частей здания, а также помещений, не отвечающих нормативным документам по пожарной безопасности в соответствии с новым классом	<a href="#">Подпункт пункта 16 ППР</a>	"н"			

	функциональной пожарной опасности?				
39.	Исключено ли проведение изменений, связанных с устройством систем противопожарной защиты, без разработки проектной документации, выполненной в соответствии с действующими на момент таких изменений нормативными документами по пожарной безопасности?	Подпункт пункта 16 ППР "о"			
40.	Обеспечено ли содержание наружных пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, а также ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии?	Подпункт пункта 17 ППР "а"			
41.	Обеспечена ли очистка от снега и наледи в зимнее время наружных пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, а также ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений?	Подпункт пункта 17 ППР "а"			
42.	Проведены ли не реже 1 раза в 5 лет эксплуатационные испытания пожарных лестниц, металлических	Подпункт пункта 17 ППР "б"			

	наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты?				
43.	Обеспечено ли ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты?	Абзац <a href="#">первый пункта 17(1) ППР</a>			
44.	Очищены ли от мусора и посторонних предметов приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей зданий (сооружений)?	Абзац <a href="#">первый пункта 18 ППР</a>			
45.	Закрыты ли на замок двери (люки) чердачных помещений, а также технических этажей, подполий и подвалов, в которых по условиям технологии не предусмотрено постоянное пребывание людей?	Абзац <a href="#">второй пункта 18 ППР</a>			
46.	Размещена ли информация о месте хранения ключей на дверях (люках) чердачных помещений, а также технических этажей, подполий и подвалов, в которых по условиям технологии не предусмотрено	Абзац <a href="#">второй пункта 18 ППР</a>			

	постоянное пребывание людей, закрытых на замок?				
47.	Хранится ли специальная одежда лиц, работающих с маслами, лаками, красками и другими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, в подвешенном виде в шкафах, выполненных из негорючих материалов, установленных в специально отведенных для этой цели местах?	Абзац первый пункта 19 ППР			
48.	После окончания работы использованный при работе с маслами, лаками, красками и другими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями обтирочный материал (ветошь, бумага и др.):	Абзац второй пункта 19 ППР			
	хранится ли в металлических емкостях с плотно закрывающейся крышкой?				
	утилизируется ли в мусорный контейнер, установленный на площадке сбора бытовых отходов?				
49.	Производится ли очистка инструмента и оборудования с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей пожаробезопасным способом, исключающим возможность искрообразования?	Абзац третий пункта 19 ППР			

50.	Обеспечены ли при проведении мероприятий с участием 50 человек и более (далее - мероприятия с массовым пребыванием людей):	<a href="#">Абзац первый пункта 21 ППР</a>			
	осмотр помещений перед началом мероприятий в части соблюдения мер пожарной безопасности?				
	дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях?				
51.	Проводятся ли в помещениях без электрического освещения мероприятия с массовым пребыванием людей только в светлое время суток?	<a href="#">Абзац четвертый пункта 21 ППР</a>			
52.	Обеспечено ли естественным освещением помещение для проведения мероприятий с массовым пребыванием людей без электрического освещения?	<a href="#">Абзац четвертый пункта 21 ППР</a>			
53.	Исключено ли применение на мероприятиях с массовым пребыванием людей электрических гирлянд и иллюминации, не имеющих соответствующих сертификатов соответствия?	<a href="#">Абзац пятый пункта 21 ППР</a>			
54.	Обесточены ли иллюминация или гирлянды при обнаружении неисправности в них?	<a href="#">Абзац шестой пункта 21 ППР</a>			
55.	Установлена ли новогодняя	<a href="#">Абзац седьмой</a>			

	елка на устойчивом основании?	пункта 21 ППР			
56.	Исключено ли загромождение эвакуационных путей и выходов из помещений установленной на устойчивом основании новогодней елкой?	Абзац седьмой пункта 21 ППР			
57.	Находятся ли ветки елки на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков, выполненных из горючих материалов (за исключением горючих материалов с показателями пожарной опасности не ниже Г1, В1, Д2, Т2), а также приборов систем отопления и кондиционирования?	Абзац седьмой пункта 21 ППР			
58.	Исключено ли применение на объектах защиты с массовым пребыванием людей дуговых прожекторов со степенью защиты менее IP54 и свечей (кроме культовых сооружений)?	Подпункт "а" пункта 22 ППР			
59.	Исключено ли проведение на объектах защиты с массовым пребыванием людей перед началом или во время представления огневых, покрасочных и других пожароопасных и пожаровзрывоопасных работ?	Подпункт "б" пункта 22 ППР			
60.	Исключено ли уменьшение на объектах защиты с массовым пребыванием людей ширины проходов между рядами и	Подпункт "в" пункта 22 ППР			

	(или) установка в проходах дополнительных кресел, стульев и др.?				
61.	Исключено ли превышение на объектах защиты с массовым пребыванием людей нормативного количества одновременно находящихся людей в залах (помещениях) и (или) количества, определенного расчетом, исходя из условий обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре?	Подпункт пункта 22 ППР "Г"			
62.	Обеспечено ли при эксплуатации эвакуационных путей и выходов соблюдение проектных решений (в части освещенности, количества, размеров и объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, а также наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 ТРоТПБ?	Пункт 23 ППР			
63.	Хранится ли на объекте защиты документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов (в	Пункт 25 ППР			

	случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений)?				
64.	Обеспечивают ли запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, зальных помещений, за исключением объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), возможность их свободного открывания изнутри без ключа?	<a href="#">Абзац первый пункта 26 ППР</a>			
65.	Обеспечено ли для объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), не	<a href="#">Абзац второй пункта 26 ППР</a>			

	допускающий открывания дверей таких помещений изнутри, автоматическое открывание запоров дверей эвакуационных выходов по сигналу систем противопожарной защиты здания и (или) дистанционно сотрудником (работником), осуществляющим круглосуточную охрану?				
66.	Исключено ли устройство на путях эвакуации порогов (за исключением порогов в дверных проемах)?	Подпункт пункта 27 ППР "а"			
67.	Исключена ли установка раздвижных и (или) подъемно-опускных дверей и ворот без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, врачающихся дверей и турникетов, а также других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства?	Подпункт пункта 27 ППР "а"			
68.	Исключено ли размещение мебели (за исключением сидячих мест для ожидания) и	Подпункт пункта 27 ППР "б"			

	предметов (за исключением технологического, выставочного и другого оборудования) на путях эвакуации, у дверей эвакуационных и аварийных выходов, в переходах между секциями, у выходов на крышу (покрытие)?				
69.	Изключен ли демонтаж лестниц, поэтажно соединяющих балконы и лоджии, лестниц в приямках?	Подпункт пункта 27 ППР "б"			
70.	Изключено ли устройство в тамбурах выходов из зданий (за исключением квартир и индивидуальных жилых домов) сушилок и вешалок для одежды, гардеробов, хранение (в том числе временное) инвентаря и материалов?	Подпункт пункта 27 ППР "в"			
71.	Изключено ли фиксирование самозакрывающихся дверей лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре)?	Подпункт пункта 27 ППР "г"			
72.	Изключено ли снятие самозакрывающихся дверей лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров?	Подпункт пункта 27 ППР "г"			
73.	Изключено ли изменение	Подпункт "д"			

	направления открывания дверей (за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования)?	пункта 27 ППР			
74.	Обеспечены ли геометрические параметры эвакуационных путей, установленные требованиями пожарной безопасности, при размещении в помещениях и на путях эвакуации (за исключением лестниц и лестничных клеток) технологического, выставочного и другого оборудования, а также сидячих мест для ожидания?	Пункт 28 ППР			
75.	Обеспечено ли на объекте защиты с массовым пребыванием людей наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного?	Абзац <b>первый</b> пункта 30 ППР			
76.	Обеспечено ли проведение 1 раз в год проверки средств индивидуальной защиты	Абзац <b>второй</b> пункта 30 ППР			

	органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты?				
77.	Надежно ли крепятся к полу ковры, ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации поверх покрытий полов и в эвакуационных проходах на объектах защиты?	<a href="#">Пункт 31 ППР</a>			
78.	Исключено ли нахождение без присмотра, а также по окончании рабочего времени, необесточенных (не отключенных от электрической сети) электропотребителей, в том числе бытовых электроприборов (за исключением: помещений, в которых находится дежурный персонал; электропотребителей дежурного освещения, систем противопожарной защиты; других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по	<a href="#">Абзац первый пункта 32, подпункт "и" пункта 35 ППР</a>			

	эксплуатации)?				
78 <sup>1</sup> .	Оборудуются ли электроустановки зданий общежитий, хостелов, общеобразовательных организаций, образовательных организаций с наличием интерната, дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирных), спальных корпусов организаций отдыха детей и их оздоровления, медицинских организаций, предназначенных для осуществления медицинской деятельности, устройствами защиты от дугового пробоя и поддерживаются ли в исправном состоянии?	<a href="#">Абзац второй пункта 32 ППР</a>			
78 <sup>2</sup> .	Исключена ли установка устройств защиты от дугового пробоя в распределительных и групповых сетях электроснабжения систем противопожарной защиты и систем медицинского назначения, поддерживающих жизнедеятельность пациентов?	<a href="#">Абзац третий пункта 32 ППР</a>			
79.	Выполнены ли транспаранты и баннеры, а также другие рекламные элементы и конструкции, размещаемые на фасадах зданий и сооружений, из негорючих материалов или материалов с показателями пожарной опасности не ниже	<a href="#">Абзац первый пункта 33 ППР</a>			

	Г1, В1, Д2, Т2, если иное не предусмотрено в технической, проектной документации или в специальных технических условиях?				
80.	Исключено ли ограничение в результате размещения транспарантов и баннеров проветривания и естественного освещения лестничных клеток и (или) препятствие использованию других специально предусмотренных проемов в фасадах зданий и сооружений для удаления дыма и продуктов горения при пожаре?	Абзац второй пункта 33 ППР			
81.	Исключена ли прокладка в пространстве воздушного зазора навесных фасадных систем открытым способом электрических кабелей и проводов?	Абзац третий пункта 33 ППР			
82.	Исключена ли прокладка и (или) эксплуатация воздушных линий электропередачи (в том числе временных и проложенных кабелей) над кровлями и навесами из горючих материалов, а также над открытыми складами (штабелями, скирдами и др.) горючих веществ, материалов и изделий?	Пункт 34 ППР			
83.	Исключена ли эксплуатация	Подпункт "а"			

	электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия?	пункта 35 ППР				
84.	Исключено ли пользование розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями?	Подпункт пункта 35 ППР "б"				
85.	Исключена ли эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией?	Подпункт пункта 35 ППР "в"				
86.	Исключено ли обертывание электроламп и светильников (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами?	Подпункт пункта 35 ППР "в"				
87.	Исключено ли использование электрических утюгов, электрических плиток, электрических чайников и других электронагревательных приборов, не имеющих устройств тепловой защиты, и (или) с неисправными или отсутствующими терморегуляторами, предусмотренными их конструкцией?	Подпункт пункта 35 ППР "г"				
88.	Исключено ли использование нестандартных (самодельных) электронагревательных приборов и (или) удлинителей для питания	Подпункт пункта 35 ППР "д"				

	электроприборов?					
89.	Исключено ли использование некалиброванных плавких вставок или других самодельных аппаратов защиты от перегрузки и короткого замыкания?	Подпункт пункта 35 ППР	"д"			
90.	Исключено ли размещение и (или) складирование горючих, легковоспламеняющихся веществ и материалов в электрощитовых, а также ближе 1 метра от электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры?	Подпункт пункта 35 ППР	"е"			
91.	Исключено ли использование временной электропроводки, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов, в том числе при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ, а также при включении электроподогрева автотранспорта?	Подпункт пункта 35 ППР	"ж"			
92.	Исключена ли прокладка электрической проводки по горючему основанию либо нанесение (наклеивание) горючих материалов на электрическую проводку?	Подпункт пункта 35 ППР	"з"			
93.	Обеспечено ли наличие	Пункт 36 ППР				

	знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения?				
94.	Исключено ли закрытие и (или) ухудшение видимости световых оповещателей, обозначающих эвакуационные выходы, и эвакуационных знаков пожарной безопасности?	<a href="#">Абзац первый пункта 37 ППР</a>			
95.	Находится ли эвакуационное освещение в круглосуточном режиме работы или обеспечено его включение автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения?	<a href="#">Абзац второй пункта 37 ППР</a>			
96.	Отличаются ли светильники аварийного освещения от светильников рабочего освещения знаками или окраской?	<a href="#">Абзац третий пункта 37 ППР</a>			
97.	Размещаются ли линзовые прожекторы, прожекторы и софиты на безопасном от горючих конструкций и материалов расстоянии, указанном в технической документации на эксплуатацию изделия?	<a href="#">Пункт 38 ППР</a>			
98.	Исключен ли перевод	<a href="#">Пункт 39 ППР</a>			

	встроенных в здания объектов с массовым пребыванием людей и пристроенных к таким зданиям котельных с твердого топлива на жидкое и газообразное?					
99.	Исключено ли использование неисправных газовых приборов?	Подпункт пункта 40 ППР	"а"			
100.	Исключено ли оставление газовых приборов включенными без присмотра (за исключением газовых приборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя)?	Подпункт пункта 40 ППР	"б"			
101.	Исключена ли установка (размещение) мебели и других горючих предметов и материалов на расстоянии менее 0,2 метра от бытовых газовых приборов по горизонтали (за исключением бытовых газовых плит, встраиваемых бытовых газовых приборов, устанавливаемых в соответствии с технической документацией изготовителя) и менее 0,7 метра по вертикали (при нависании указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами)?	Подпункт пункта 40 ППР	"в"			

102.	Исключено ли нахождение дверей вентиляционных камер открытыми?	<a href="#">Подпункт пункта 41 ППР</a>	"а"			
103.	Исключено ли закрывание вытяжных каналов, отверстий и решеток?	<a href="#">Подпункт пункта 41 ППР</a>	"б"			
104.	Исключено ли подключение к воздуховодам газовых отопительных приборов, отопительных печей, каминов и (или) использование воздуховодов для удаления продуктов горения?	<a href="#">Подпункт пункта 41 ППР</a>	"в"			
105.	Исключено ли выжигание скопившихся в воздуховодах жировых отложений, пыли и других горючих веществ?	<a href="#">Подпункт пункта 41 ППР</a>	"г"			
106.	Исключено ли хранение в вентиляционных камерах материалов и оборудования?	<a href="#">Подпункт пункта 41 ППР</a>	"д"			
107.	Обеспечена ли в соответствии с технической документацией изготовителя проверка огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре, внесена ли	<a href="#">Пункт 42 ППР</a>				

	информация в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты?				
108.	Определен ли порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений?	Абзац <a href="#">первый пункта 43 ППР</a>			
109.	Проводятся ли не реже 1 раза в год работы по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений, составляются ли соответствующие акты?	Абзац <a href="#">первый пункта 43 ППР</a>			
110.	Осуществляется ли очистка вентиляционных систем взрывопожароопасных и пожароопасных помещений взрывопожаробезопасными способами?	Абзац <a href="#">второй пункта 43 ППР</a>			
111.	Исключена ли эксплуатация технологического оборудования в взрывопожароопасных помещениях (установках) при неисправных и отключенных гидрофильтрах, сухих фильтрах, пылеулавливающих и других устройствах систем вентиляции (аспирации)?	<a href="#">Пункт 44 ППР</a>			
112.	Обеспечена ли исправность гидравлических затворов (сифонов), исключающих распространение пламени по	Абзац <a href="#">первый пункта 45 ППР</a>			

	коммуникациям ливневой или производственной канализации зданий и сооружений, в которых применяются легковоспламеняющиеся и горючие жидкости?				
113.	Исключено ли осуществление слива легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в канализационные сети (в том числе при авариях)?	Абзац <b>второй пункта 45 ППР</b>			
114.	Обеспечена ли исправность клапанов мусоропроводов и бельепроводов?	Пункт 46 ППР			
115.	Находятся ли клапаны мусоропроводов и бельепроводов в закрытом положении и имеют ли уплотнение в притворе?	Пункт 46 ППР			
116.	Вывешена ли у органов управления кабиной лифта инструкция, регламентирующая порядок использования организациями лифтов, имеющих режим работы "транспортирование пожарных подразделений", утвержденная руководителем организации?	Абзац <b>первый пункта 47 ППР</b>			
117.	Обеспечено ли функционирование систем противодымной защиты лифтовых холлов лифтов, используемых в качестве безопасных зон для	Абзац <b>второй пункта 47 ППР</b>			

	маломобильных групп населения и других физических лиц, поддержание в исправном состоянии противопожарных преград (перегородок) и заполнений проемов в них?				
118.	Обеспечены ли безопасные зоны для маломобильных групп населения и других физических лиц соответствующими средствами индивидуальной защиты и связи с помещением пожарного поста?	Абзац <b>второй пункта 47 ППР</b>			
119.	Размещены ли на объекте защиты знаки пожарной безопасности, обозначающие направление к безопасной зоне?	Абзац <b>второй пункта 47 ППР</b>			
120.	Извещено ли подразделение пожарной охраны при отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, находящихся на территории организации, а также в случае уменьшения давления в водопроводной сети ниже требуемого?	Абзац <b>первый пункта 48 ППР</b>			
121.	Обеспечена ли исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружного противопожарного водоснабжения, находящегося в зоне эксплуатационной ответственности организации?	Абзац <b>второй пункта 48 ППР</b>			

122.	Организовано ли проведение проверок наружного противопожарного водоснабжения, находящегося в зоне эксплуатационной ответственности организации, на водоотдачу не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты?	<a href="#">Абзац второй пункта 48 ППР</a>			
123.	Обозначено ли направление движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения?	<a href="#">Абзац третий пункта 48 ППР</a>			
124.	Исключена ли стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов, в местах вывода на фасады зданий, сооружений патрубков для подключения мобильной пожарной техники, а также в пределах разворотных площадок и на разметке площадок для установки пожарной, специальной и аварийно-спасательной	<a href="#">Пункт 49 ППР</a>			

	техники, на пожарных пирсах?				
125.	Обеспечено ли исправное состояние, своевременное обслуживание и ремонт внутреннего противопожарного водопровода?	Абзац первый пункта 50 ППР			
126.	Обеспечена ли укомплектованность пожарных кранов исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами, перекатка пожарных рукавов (не реже 1 раза в год) и (или) надлежащее состояние водокольцевых катушек, внесена ли соответствующая информация в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты?	Абзац первый пункта 50 ППР			
127.	Присоединен ли пожарный рукав к пожарному клапану пожарного крана и пожарному стволу и размещается ли в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах, имеющих элементы их фиксации в закрытом положении?	Абзац второй пункта 50 ППР			
128.	Крепятся ли пожарные шкафы (за исключением встроенных пожарных шкафов) к несущим или ограждающим строительным конструкциям,	Абзац третий пункта 50 ППР			

	обеспечивается ли при этом открывание дверей шкафов не менее чем на 90 градусов?				
129.	Обеспечены ли помещения насосных станций схемами противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов с информацией о защищаемых помещениях, типе и количестве оросителей?	<a href="#">Пункт 51 ППР</a>			
130.	Имеется ли табличка на каждой задвижке и насосном пожарном агрегате с информацией о защищаемых помещениях, типе и количестве пожарных оросителей?	<a href="#">Пункт 51 ППР</a>			
131.	Обеспечено ли исправное состояние и проведение проверок работоспособности задвижек с электроприводом (не реже 2 раз в год), установленных на обводных линиях водомерных устройств, а также пожарных основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов (ежемесячно) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты?	<a href="#">Пункт 52 ППР</a>			
132.	Приспособлены ли водонапорные башни для забора воды пожарной техникой в любое время года?	<a href="#">Абзац первый пункта 53 ППР</a>			

133.	Исключено ли использование для хозяйственных и производственных целей запаса воды, предназначенный для нужд пожаротушения?	<a href="#">Абзац второй пункта 53 ППР</a>			
134.	Предусмотрены ли автономные резервные источники электроснабжения для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни, предназначенные для нужд пожаротушения?	<a href="#">Абзац третий пункта 53 ППР</a>			
135.	Организованы ли работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств, с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты?	<a href="#">Абзац первый пункта 54 ППР</a>			
136.	Соблюдаются ли при монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического	<a href="#">Абзац второй пункта 54 ППР</a>			

	обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации?				
137.	Учитывает ли регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты требования технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем?	Абзац второй пункта 54 ППР			
138.	Хранится ли на объекте защиты техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем?	Абзац третий пункта 54 ППР			
139.	Обеспечено ли ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, эксплуатирующихся сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации, до их замены в установленном порядке?	Абзац четвертый пункта 54 ППР			
140.	Вносится ли информация о работах, проводимых со	Абзац пятый пункта 54 ППР			

	средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты?				
141.	Привлекаются ли к выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации?	<a href="#">Абзац шестой пункта 54 ППР</a>			
142.	Исключен ли перевод систем противопожарной защиты с автоматического пуска на ручной, а также отключение отдельных линий (зон) защиты (за исключением случаев, установленных <a href="#">пунктом 458 ППР</a> , а также работ по техническому обслуживанию или ремонту систем противопожарной защиты)?	<a href="#">Абзац первый пункта 55 ППР</a>			
143.	Приняты ли руководителем организации необходимые меры по защите объектов защиты и находящихся в них людей от пожара в период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с	<a href="#">Абзац второй пункта 55 ППР</a>			

	отключением систем противопожарной защиты или их элементов?				
144.	Исключено ли выполнение работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов, в период проведения мероприятий с массовым пребыванием людей?	Абзац третий пункта 55 ППР			
145.	Обеспечено ли наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты?	Абзац первый пункта 56 ППР			
146.	Обеспечен ли пожарный пост (диспетчерская) телефонной связью и исправными ручными электрическими фонарями из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного, средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного?	Абзац второй пункта 56 ППР			

147.	<p>Располагаются ли газовые баллоны (в том числе для кухонных плит, водогрейных котлов, газовых колонок), за исключением 1 баллона объемом не более 5 литров, подключенного к газовой плите заводского изготовления, вне зданий (за исключением складских зданий для их хранения) в шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор, из негорючих материалов на видных местах у глухого простенка стены на расстоянии не менее 5 метров от входа в здание, на цокольные и в подвальные этажи?</p>	<p><a href="#">Абзац первый пункта 57 ППР</a></p>			
148.	<p>Запираются ли пристройки и шкафы для газовых баллонов на замок и имеют ли жалюзи для проветривания, а также предупреждающие надписи: "Огнеопасно. Газ"?</p>	<p><a href="#">Абзац второй пункта 57 ППР</a></p>			
149.	<p>Обеспечено ли содержание пожарных автомобилей в пожарных депо или специально предназначенных для этих целей боксах, имеющих отопление, электроснабжение, телефонную связь, твердое покрытие полов, утепленные ворота, если это предусмотрено нормами</p>	<p><a href="#">Абзац первый пункта 58 ППР</a></p>			

	проектирования для конкретного объекта защиты или территории?				
150.	Обеспечено ли исправное техническое состояние пожарных автомобилей и мотопомп, а также техники, приспособленной (переоборудованной) для тушения пожаров?	Абзац второй пункта 58 ППР			
151.	Закреплен ли моторист (водитель), прошедший подготовку для работы, за каждой мотопомпой и техникой, приспособленной (переоборудованной) для тушения пожаров?	Абзац третий пункта 58 ППР			
152.	Обеспечен ли объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX и приложениям N 1 и 2 ППР?	Абзац первый пункта 60 ППР			
153.	Обеспечено ли соблюдение сроков перезарядки, освидетельствования и своевременной замены первичных средств пожаротушения (огнетушителей), указанных в паспорте огнетушителя?	Абзац первый пункта 60 ППР			
154.	Ведется ли учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты?	Абзац второй пункта 60 ППР			

155.	<p>Организовано ли перед началом отопительного сезона проведение проверок и ремонт печей, котельных, теплогенераторных, калориферных установок и каминов, а также других отопительных приборов и систем?</p>	<p><b>Абзац первый пункта 77 ППР</b></p>			
156.	<p>Исключена ли эксплуатация печей и других отопительных приборов без противопожарных разделок (отступок) от конструкций из горючих материалов, предтопочных листов, изготовленных из негорючего материала размером не менее 0,5 x 0,7 метра (на деревянном или другом полу из горючих материалов), а также при наличии прогаров и повреждений в разделках, наружных поверхностях печи, дымовых трубах, дымовых каналах и предтопочных листах?</p>	<p><b>Абзац второй пункта 77 ППР</b></p>			
157.	<p>Прекращена ли при обнаружении на примыкающих строительных конструкциях, выполненных из древесины или других горючих материалов, признаков термического повреждения (потемнение, обугливание, оплавление) эксплуатация печи, при этом теплоизолирована ли</p>	<p><b>Абзац третий пункта 77 ППР</b></p>			

	поверхность поврежденной конструкции либо увеличена величина разделки (отступки)?				
158.	Исключена ли эксплуатация неисправных печей и других отопительных приборов?	Абзац четвертый пункта 77 ППР			
159.	Обеспечена ли перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона очистка дымоходов и печей (отопительных приборов) от сажи с установленной периодичностью?	Пункт 78 ППР			
160.	Исключен ли допуск при эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок к работе лиц, не прошедших специального обучения и не получивших соответствующих квалификационных удостоверений?	Подпункт "а" пункта 79 ППР			
161.	Исключено ли применение при эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок в качестве топлива отходов нефтепродуктов и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, которые не предусмотрены технической документацией на эксплуатацию оборудования?	Подпункт "б" пункта 79 ППР			
162.	Исключена ли эксплуатация	Подпункт "в"			

	теплопроизводящих установок при подтекании жидкого топлива (утечке газа) из систем топливоподачи, а также из вентиляй у топки и емкости с топливом?	пункта 79 ППР				
163.	Исключена ли подача топлива при потухших форсунках или газовых горелках при эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок?	Подпункт пункта 79 ППР	"Г"			
164.	Исключено ли разжигание котельных и других теплопроизводящих установок без их предварительной продувки?	Подпункт пункта 79 ППР	"Д"			
165.	Исключена ли работа котельных и других теплопроизводящих установок при неисправных или отключенных приборах контроля и регулирования, предусмотренных изготовителем?	Подпункт пункта 79 ППР	"Е"			
166.	Исключена ли сушка горючих материалов на котлах, паропроводах и других теплогенерирующих установках?	Подпункт пункта 79 ППР	"Ж"			
167.	Исключена ли эксплуатация котельных установок, работающих на твердом топливе, дымовые трубы которых не оборудованы искрогасителями и не очищены от сажи?	Подпункт пункта 79 ППР	"З"			

168.	Исключено ли оставление без присмотра печей, которые топятся, и (или) поручение надзора за ними детям?	<a href="#">Подпункт пункта 80 ППР</a> "а"			
169.	Исключено ли расположение топлива, других горючих веществ и материалов на предтопочном листе?	<a href="#">Подпункт пункта 80 ППР</a> "б"			
170.	Исключено ли применение для розжига печей бензина, керосина, дизельного топлива и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей?	<a href="#">Подпункт пункта 80 ППР</a> "в"			
171.	Исключена ли топка углем, коксом и газом печей, не предназначенных для этих видов топлива?	<a href="#">Подпункт пункта 80 ППР</a> "г"			
172.	Исключена ли топка печей во время проведения в помещениях собраний и других массовых мероприятий?	<a href="#">Подпункт пункта 80 ППР</a> "д"			
173.	Исключено ли использование вентиляционных и газовых каналов в качестве дымоходов?	<a href="#">Подпункт пункта 80 ППР</a> "е"			
174.	Прекращается ли топка печей в зданиях и сооружениях (за исключением жилых домов) не менее чем за 2 часа до завершения рабочего дня, а на социально значимых объектах защиты с круглосуточным пребыванием людей - не менее чем за 2 часа до отхода	<a href="#">Абзац первый пункта 81 ППР</a>			

	людей ко сну?				
175.	Прекращается ли в организациях с дневным пребыванием детей топка печей не позднее чем за 1 час до прихода детей и не начинается ли ранее их ухода из здания?	Абзац второй пункта 81 ППР			
176.	Залиты ли водой и удалены ли в специально отведенное для них место зола и шлак, выгребаемые из топок?	Абзац третий пункта 81 ППР			
177.	Установлены ли металлические печи для отопления зданий только заводского изготовления?	Пункт 82 ППР			
178.	Обеспечивается ли выполнение технической документации изготовителей металлических печей?	Пункт 82 ППР			
179.	Располагаются ли товары, стеллажи, витрины, прилавки, шкафы, горючие материалы и другое оборудование, изготовленные из горючих материалов, на расстоянии не менее 0,7 метра от печей, а от топочных отверстий - не менее 1,25 метра?	Пункт 83 ППР			

Должностное (ые) лицо (а),  
проводившее (ие) контрольное  
(надзорное) мероприятие и  
заполнившее (ие) проверочный лист:

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Приказ МЧС России от 9 февраля 2022 г. N 78 "Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов, ответы на которые  
(подпись) (фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_  
(подпись) (фамилия, инициалы)

<sup>1</sup> Действует до 31 декабря 2026 г. включительно.

**Приложение N 2**

**УТВЕРЖДЕНА**  
**приказом МЧС России**  
**от 09.02.2022 N 78**

**Форма**

Отметка о размещении (дата и  
учетный номер) сведений о  
контрольном (надзорном)  
мероприятии в едином реестре  
контрольных (надзорных)  
мероприятий, QR-код<sup>1</sup>

Проверочный лист  
(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении  
контролируемым лицом обязательных требований), применяемый должностными лицами органов  
государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного  
пожарного надзора на объектах проживания людей

1. Наименование вида федерального государственного контроля (надзора), включенного в единый  
реестр видов федерального государственного контроля (надзора): \_\_\_\_\_

2. Наименование контрольного (надзорного) органа и реквизиты нормативного правового акта об  
утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют  
о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого  
должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении  
федерального государственного пожарного надзора (далее - проверочный лист):  
\_\_\_\_\_

3. Вид контрольного (надзорного) мероприятия: \_\_\_\_\_

4. Объект федерального государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие: \_\_\_\_\_

5. Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации по месту жительства (пребывания) гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами: \_\_\_\_\_

6. Место (а) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа: \_\_\_\_\_

7. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа: \_\_\_\_\_

8. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия: \_\_\_\_\_

9. Должность (и), фамилия (и) и инициалы должностного (ых) лица (лиц) контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого (ых) в соответствии с положением о виде федерального государственного контроля (надзора), должностным(и) регламентом(ами) или должностной(ыми) инструкцией(ями) входит осуществление полномочий по виду федерального государственного контроля (надзора), в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего(их) контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего(их) проверочный лист: \_\_\_\_\_

10. Дата заполнения проверочного листа: \_\_\_\_\_

11. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

N п/п	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований	Реквизиты нормативных правовых актов с указанием их структурных единиц	Ответы на вопросы			Примечание
			да	нет	неприменимо	
1.	Ознакомлены ли (под подпись) прибывшие в гостиницу, мотель, общежитие и другие здания, приспособленные для временного пребывания людей, лица,	Пункт 84 Правил противопожарного режима в Российской Федерации,				

	ответственные за обеспечение пожарной безопасности, физические лица с мерами пожарной безопасности?	утвержденных <a href="#">постановлением</a> Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479 <sup>2</sup> (далее - ППР)				
2.	Вывешены ли в номерах и на этажах гостиниц, мотелей, общежитий и других зданий, приспособленных для временного пребывания людей, планы эвакуации на случай пожара?	<a href="#">Пункт 84 ППР</a>				
3.	Выполнены ли на объектах защиты с пребыванием иностранных граждан речевые сообщения в системах оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей, а также памятки о мерах пожарной безопасности на русском и английском языках?	<a href="#">Пункт 84 ППР</a>				
4.	Исключено ли устройство в квартирах, жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц производственных и складских помещений для применения и хранения пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов, а также изменение их функционального назначения?	<a href="#">Пункт 85 ППР</a>				
5.	Запрещено (исключено) ли нахождение без присмотра в зданиях для проживания людей источников открытого огня (свечи, непотушенная сигарета, керосиновая лампа и др.)?	<a href="#">Пункт 85 ППР</a>				
6.	Исключено ли хранение баллонов с горючими газами в квартирах и жилых помещениях зданий класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 и Ф1.2, определенного в соответствии с <a href="#">Федеральным законом</a> от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" <sup>3</sup> , на кухнях, путях эвакуации, лестничных клетках, в цокольных и подвальных этажах, на чердаках, балконах, лоджиях и в галереях?	<a href="#">Пункт 86 ППР</a>				
7.	Запираются ли пристройки и шкафы для газовых баллонов на замок и имеют ли жалюзи для проветривания, а также предупреждающую надпись	<a href="#">Пункт 86 ППР</a>				

	"Огнеопасно. Газ"?					
8.	Размещается ли предупреждающий знак пожарной безопасности с надписью "Огнеопасно. Баллоны с газом" у входа в одноквартирные жилые дома, в том числе жилые дома блокированной застройки, а также в помещения зданий и сооружений, в которых применяются газовые баллоны?	<a href="#">Пункт 86 ППР</a>				
9.	Исключена ли эксплуатация бытовых газовых приборов при утечке газа?	<a href="#">Пункт 87 ППР</a>				
10.	Исключена ли проверка герметичности соединений деталей газовых приборов и (или) газового оборудования с помощью источников открытого огня?	<a href="#">Пункт 87 ППР</a>				

Должностное (ые) лицо (а),  
проводившее (ие) контрольное  
(надзорное) мероприятие и  
заполнившее (ие) проверочный лист:

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

<sup>1</sup> [Постановление](#) Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2021 г. N 604 "Об утверждении Правил формирования и ведения единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015 г. N 415" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, N 17, ст. 2971; 2021 N 30, ст. 5781).

<sup>2</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 39, ст. 6056.

<sup>3</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 30, ст. 3579.

### Приложение N 3

**УТВЕРЖДЕНА**  
[приказом](#) МЧС России  
от 09.02.2022 N 78

Форма

Отметка о размещении (дата и  
учетный номер) сведений о  
контрольном (надзорном)  
мероприятии в едином реестре  
контрольных (надзорных)  
мероприятий, QR-код<sup>1</sup>

Проверочный лист

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора на объектах научных и образовательных организаций

1. Наименование вида федерального государственного контроля (надзора), включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора): \_\_\_\_\_

2. Наименование контрольного (надзорного) органа и реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора (далее - проверочный лист):  
\_\_\_\_\_

3. Вид контрольного (надзорного) мероприятия: \_\_\_\_\_

4. Объект федерального государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие: \_\_\_\_\_

5. Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации по месту жительства (пребывания) гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами: \_\_\_\_\_

6. Место (а) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа: \_\_\_\_\_

7. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа: \_\_\_\_\_

8. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия: \_\_\_\_\_

9. Должность (и), фамилия (и) и инициалы должностного (ых) лица (лиц) контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого (ых) в соответствии с положением о виде федерального государственного контроля (надзора), должностным (и) регламентом (ами) или должностной (ыми) инструкцией (ями) входит осуществление полномочий по виду федерального государственного контроля (надзора), в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего (их) контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего (их) проверочный лист: \_\_\_\_\_

10. Дата заполнения проверочного листа: \_\_\_\_\_

11. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

N п/п	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований	Реквизиты нормативных правовых актов с указанием их структурных единиц	Ответы на вопросы			Примечание
			да	нет	неприменимо	
1.	Исключено ли проведение работ на опытных (экспериментальных) установках, связанных с применением пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов, не принятых в эксплуатацию в установленном порядке?	Пункт 88 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479 <sup>2</sup> (далее - ППР)				
2.	Принимаются ли при проведении экспериментальных исследований необходимые меры пожарной безопасности, предусмотренные инструкцией?	Пункт 88 ППР				
3.	Хранятся ли легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в помещениях, предназначенных для проведения опытов (экспериментов) с их применением, в количествах, не превышающих	Пункт 88 ППР				

	сменную потребность, в соответствии с нормами потребления для конкретных установок?					
4.	Производится ли доставка легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в помещения в закрытой таре?	<a href="#">Пункт 88 ППР</a>				
5.	Исключено ли проведение работ в вытяжном шкафу, если в нем находятся вещества, материалы и оборудование, не относящиеся к выполняемым операциям, а также при его неисправности и отключенной системе вентиляции?	<a href="#">Пункт 89 ППР</a>				
6.	Исключена ли протечка через бортики, предотвращающие стекание жидкости со столов?	<a href="#">Пункт 89 ППР</a>				
7.	Организован ли по окончании рабочего дня сбор в специальную закрытую тару и удаление из лаборатории для дальнейшей утилизации отработанных легковоспламеняющихся и горючих жидкостей?	<a href="#">Пункт 90 ППР</a>				
8.	Обеспечена ли после окончания экспериментальных исследований промывка пожаробезопасными растворами (составами) сосудов, в которых проводились работы с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями?	<a href="#">Пункт 90 ППР</a>				
9.	Убраны ли по окончании занятий все пожароопасные и пожаровзрывоопасные вещества и материалы в помещения, оборудованные для их временного хранения?	<a href="#">Пункт 90 ППР</a>				
10.	Исключено ли увеличение установленного числа парт (столов) и (или) превышение нормативной вместимости в учебных классах и кабинетах?	<a href="#">Пункт 91 ППР</a>				
11.	Организовано ли проведение перед началом каждого учебного года (семестра) с обучающимися занятия по изучению требований пожарной безопасности, в том числе по умению пользоваться средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара и первичными средствами пожаротушения?	<a href="#">Пункт 92 ППР</a>				

Должностное (ые) лицо (а),  
проводившее (ие) контрольное  
(надзорное) мероприятие и  
заполнившее (ие) проверочный лист:

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

<sup>1</sup> [Постановление](#) Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2021 г. N 604 "Об утверждении Правил формирования и ведения единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015 г. N 415"  
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, N 17, ст. 2971; 2021 N 30, ст. 5781).

<sup>2</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 39, ст. 6056.

Информация об изменениях: Приложение 4 изменено с 26 ноября 2023 г. - [Приказ](#) МЧС России от 2 ноября 2023 г. N 1137  
[См. предыдущую редакцию](#)

**Приложение N 4**  
**(с изменениями от 2 ноября 2023 г.)**

**УТВЕРЖДЕНА**  
**приказом** МЧС России  
**от 09.02.2022 N 78**

**Форма**

Отметка о размещении (дата и  
учетный номер) сведений о  
контрольном (надзорном)  
мероприятии в едином реестре  
контрольных (надзорных)  
мероприятий, QR-код<sup>1</sup>

Проверочный лист

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора на объектах культурно-просветительных и зрелищных учреждений

1. Наименование вида федерального государственного контроля (надзора), включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора): \_\_\_\_\_

2. Наименование контрольного (надзорного) органа и реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора (далее - проверочный лист): \_\_\_\_\_

3. Вид контрольного (надзорного) мероприятия: \_\_\_\_\_

4. Объект федерального государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие: \_\_\_\_\_

5. Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации по месту жительства (пребывания) гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами: \_\_\_\_\_

6. Место(а) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа: \_\_\_\_\_

7. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа: \_\_\_\_\_

8. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия: \_\_\_\_\_

9. Должность(и), фамилия(и) и инициалы должностного(ых) лица(лиц) контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого(ых) в соответствии с положением о виде федерального государственного контроля (надзора), должностным(и) регламентом(ами) или должностной(ыми) инструкцией(ями) входит осуществление полномочий по виду федерального государственного контроля (надзора), в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего(их) контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего(их) проверочный лист: \_\_\_\_\_

10. Дата заполнения проверочного листа: \_\_\_\_\_

11. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

N п/п	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований	Реквизиты нормативных правовых актов с указанием их структурных единиц	Ответы на вопросы			Примечание
			да	нет	неприменимо	
1.	Разработаны ли план эвакуации музейных предметов и других ценностей из музея (картинной галереи и др.), а также план эвакуации животных из цирка (зоопарка и др.) в случае пожара?	<a href="#">Пункт 93</a> Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных <a href="#">постановлением</a> Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479 <sup>2</sup> (далее - ППР)				
2.	Соединены ли между собой в ряды и прочно креплены к полу кресла и стулья в зрительных залах и на трибунах культурно-просветительных и зрелищных учреждений (за исключением: лож с количеством мест не более 12 при наличии самостоятельного выхода из ложи на путь эвакуации или к эвакуационному выходу, а также в зрительных залах с количеством мест не более 200 при обязательном соединении стульев в ряду между собой)?	<a href="#">Пункт 94</a> ППР				
3.	Обработаны ли деревянные и иные конструкции сценической коробки, планшета сцены, выполненные из горючих материалов (колосники, подвесные мостики, рабочие галереи и др.), горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительных и экспозиционных залах огнезащитными составами, внесена ли соответствующая информация в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты,	<a href="#">Пункт 95</a> ППР				

	включая дату пропитки и срок ее действия?					
4.	Исключено ли размещение в пределах сценической коробки зрелищных учреждений одновременно декораций и сценического оборудования более чем для 2 спектаклей?	<a href="#">Пункт 96 ППР</a>				
5.	Исключено ли хранение декораций, бутафории, деревянных станков, откосов, инвентаря и другого имущества в трюмах, на колосниках и рабочих площадках (галереях), под лестничными маршами и площадками, а также в подвальных и технических этажах под зрительными залами?	<a href="#">Пункт 96 ППР</a>				
6.	Обеспечивается ли вокруг планшета сцены при оформлении постановок свободный круговой проход шириной не менее 1 метра?	<a href="#">Пункт 97 ППР</a>				
7.	Разбираются ли и убираются ли по окончании спектакля все декорации и бутафория со сцены в складские помещения?	<a href="#">Пункт 97 ППР</a>				
8.	Исключено ли проведение огневых работ в здании или сооружении во время проведения мероприятий с массовым пребыванием людей?	<a href="#">Пункт 98 ППР</a>				
9.	Приняты ли для обеспечения безопасности людей при проведении спортивных и других массовых мероприятий меры по тушению фальшфейеров с применением огнетушителей для пожаров класса Д в соответствии с <a href="#">приложением N 1</a> к ППР, а также покрывал для изоляции очага возгорания и других средств, обеспечивающих тушение таких изделий и горящей на человеке одежды?	<a href="#">Пункт 98 ППР</a>				
10.	Нанесена ли на планшет сцены красная линия, указывающая границу опускания противопожарного занавеса?	<a href="#">Пункт 99 ППР</a>				
11.	Исключено ли выступание декораций и других предметов оформления сцены за красную линию, указывающую границу опускания противопожарного занавеса?	<a href="#">Пункт 99 ППР</a>				
12.	Опущен ли по окончании спектакля (репетиции) противопожарный занавес	<a href="#">Пункт 99 ППР</a>				
13.	Примыкает ли плотно противопожарный занавес к планшету сцены с помощью песочного затвора (эластичной	<a href="#">Пункт 99 ППР</a>				

	подушки)?					
14.	Проведены ли работы по утеплению клапанов дымовых люков в покрытии сцены на зимний период и проведение их проверок на работоспособность (не реже 1 раза в 10 дней)?	Пункт 100 ППР				
15.	Оснащены ли объекты защиты вместимостью более 1 тыс. человек, на которых проводятся культурно-просветительные и зрелищные мероприятия, 10 огнетушителями и 10 покрывалами для изоляции очага возгорания либо 20 огнетушителями в соответствии с <a href="#">приложением N 1</a> ППР, которые могут быть пригодны для тушения фальшфейеров?	Пункт 101 ППР				
16.	Оснащены ли объекты защиты вместимостью более 10 тыс. человек, на которых проводятся культурно-просветительные и зрелищные мероприятия, в целях тушения фальшфейеров дополнительно 4 покрывалами для изоляции очага возгорания либо 2 покрывалами для изоляции очага возгорания и 2 огнетушителями в соответствии с <a href="#">приложением N 1</a> к ППР?	Пункт 101 ППР				
17.	Информируются ли зрители о мерах пожарной безопасности путем трансляции речевого сообщения либо демонстрации перед началом сеансов в кинозалах видеосюжетов о порядке их действий в случае возникновения пожара (срабатывания системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, команды персонала), направлениях эвакуационных путей и выходов, правилах пользования средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара и первичными средствами пожаротушения?	Пункт 102 ППР				
18.	Исключено ли закрывание в период проведения мероприятия входных дверей и дверей эвакуационных выходов на ключ?	Пункт 102 ППР				

Должностное (ые) лицо (а),  
проводившее (ие) контрольное  
(надзорное) мероприятие и

заполнившее (ие) проверочный лист:

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

<sup>1</sup> Постановление Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2021 г. N 604 "Об утверждении Правил формирования и ведения единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015 г. N 415" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, N 17, ст. 2971; 2021 N 30, ст. 5781).

<sup>2</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 39, ст. 6056.

Информация об изменениях: Приложение 5 изменено с 26 ноября 2023 г. - Приказ МЧС России от 2 ноября 2023 г. N 1137

[См. предыдущую редакцию](#)

**Приложение N 5  
(с изменениями от 2 ноября 2023 г.)**

**УТВЕРЖДЕНА  
приказом МЧС России  
от 09.02.2022 N 78**

**Форма**

Отметка о размещении (дата и  
учетный номер) сведений о  
контрольном (надзорном)  
мероприятии в едином реестре  
контрольных (надзорных)  
мероприятий, QR-код<sup>1</sup>

Проверочный лист  
(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении  
контролируемым лицом обязательных требований), применяемый должностными лицами органов  
государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного

пожарного надзора на объектах организаций торговли

1. Наименование вида федерального государственного контроля (надзора), включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора): \_\_\_\_\_

2. Наименование контрольного (надзорного) органа и реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора (далее - проверочный лист): \_\_\_\_\_

3. Вид контрольного (надзорного) мероприятия: \_\_\_\_\_

4. Объект федерального государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие: \_\_\_\_\_

5. Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации по месту жительства (пребывания) гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами: \_\_\_\_\_

6. Место (а) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа: \_\_\_\_\_

7. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа: \_\_\_\_\_

8. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия: \_\_\_\_\_

9. Должность (и), фамилия (и) и инициалы должностного (ых) лица (лиц) контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого (ых) в соответствии с положением о виде федерального государственного контроля (надзора), должностным (и) регламентом (ами) или должностной (ыми) инструкцией (ями) входит осуществление полномочий по виду федерального государственного контроля (надзора), в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего (их) контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего (их) проверочный лист: \_\_\_\_\_

10. Дата заполнения проверочного листа: \_\_\_\_\_

11. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на

которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

N п/п	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований	Реквизиты нормативных правовых актов с указанием их структурных единиц	Ответы на вопросы			Примечание
			да	нет	неприменимо	
1.	Исключено ли проведение огневых работ во время нахождения покупателей в торговых залах?	<a href="#">Пункт 103 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479</a> <sup>2</sup> (далее - ППР)				
2.	Исключена ли продажа легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (за исключением лекарственных средств, медицинских изделий, косметической и алкогольной продукции), горючих газов, пороха, капсюлей, пиротехнических и других взрывоопасных изделий, если объекты организаций торговли размещены в зданиях, кроме зданий автозаправочных станций, не являющихся зданиями (частями зданий) класса функциональной пожарной опасности Ф3.1, определенного в соответствии с <a href="#">Федеральным законом</a> от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" <sup>3</sup> ?	<a href="#">Пункт 103 ППР</a>				
3.	Исключено ли размещение отделов, секций по продаже легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, горючих газов и пиротехнических изделий на расстоянии менее 4 метров от выходов, лестничных клеток и других путей эвакуации?	<a href="#">Пункт 103 ППР</a>				
4.	Исключена ли установка в торговых залах баллонов с горючими газами?	<a href="#">Пункт 103 ППР</a>				

5.	Утратил силу с 26 ноября 2023 г. - <a href="#">Приказ</a> МЧС России от 2 ноября 2023 г. N 1137 <i>Информация об изменениях: См. предыдущую редакцию</i>				
6.	Исключено ли хранение горючих материалов, отходов, упаковок и контейнеров на путях эвакуации?	<a href="#">Пункт 104</a> ППР			
7.	Исключено ли хранение горючих товаров или негорючих товаров в горючей упаковке в помещениях, не имеющих открывающихся оконных проемов или систем дымоудаления с механическим приводом, за исключением случаев, установленных нормативными документами по пожарной безопасности?	<a href="#">Пункт 104</a> ППР			
8.	Оборудованы ли загрузочные устройства шахтных подъемников для бестарного транспортирования полуфабрикатов заслонками, открывающимися только на период загрузки?	<a href="#">Пункт 105</a> ППР			
9.	Обеспечены ли на рынках розничной и мелкооптовой торговли, организованных в установленном порядке и расположенных на открытых площадках или в зданиях (сооружениях): ширина прохода между торговыми рядами, ведущего к эвакуационным выходам, не менее 2 метра? поперечные проходы через каждые 30 метров торгового ряда шириной не менее 1,4 метра?	<a href="#">Пункт 106</a> ППР			
10.	Исключена ли загрузка (выгрузка) товаров и тары в рабочее время по путям, связанным с эвакуационными выходами, предназначенными для покупателей?	<a href="#">Пункт 107</a> ППР			
11.	Исключена ли торговля товарами бытовой химии, лаками, красками и другими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, расфасованными в стеклянную тару емкостью более 1 литра каждая?	<a href="#">Пункт 108</a> ППР			
12.	Исключена ли торговля пожароопасными товарами без этикеток с предупреждающей надписью "Огнеопасно" ?	<a href="#">Пункт 108</a> ППР			
13.	Осуществляется ли расфасовка пожароопасных товаров в приспособленных для этой цели помещениях,	<a href="#">Пункт 108</a> ППР			

	отвечающих требованиям пожарной безопасности?					
14.	Хранятся ли и продаются ли керосин и другие горючие жидкости путем налива в тару только в отдельно стоящих зданиях, конструкции которых выполнены из негорючих материалов, включая полы?	Пункт 109 ППР				
15.	Исключается ли растекание жидкости при аварии за пределы здания хранения и продажи керосина и других горючих жидкостей наливом путем устройства уровня пола ниже примыкающей планировочной отметки?	Пункт 109 ППР				
16.	Исключено ли в зданиях хранения и продажи керосина и других горючих жидкостей наливом печное отопление и (или) использование приборов, устройств с применением открытого огня?	Пункт 109 ППР				
17.	Отделены ли торговые залы от кладовых, в которых установлены емкости с керосином или другими горючими жидкостями, соответствующими противопожарными преградами?	Пункт 110 ППР				
18.	Исключено ли превышение объема емкостей (резервуаров, бочек) с керосином или другими горючими жидкостями, установленных в кладовых, 5 куб. метров?	Пункт 110 ППР				
19.	Закреплен ли неподвижно и имеет ли вентили у раздаточного бака и емкости трубопровод, по которому подается горючая жидкость из резервуаров в раздаточные баки?	Пункт 111 ППР				
20.	Исключено ли превышение объема раздаточного бака с горючей жидкостью 100 литров?	Пункт 111 ППР				
21.	Имеют ли трубопроводы и емкости с горючей жидкостью заземление не менее чем в 2 местах?	Пункт 111 ППР				
22.	Проверена ли не реже 1 раза в год надежность заземления трубопроводов и емкостей с горючей жидкостью с измерением электрического сопротивления?	Пункт 111 ППР				
23.	Имеет ли прилавок для отпуска легковоспламеняющихся и горючих жидкостей	Пункт 112 ППР				

	негорючее покрытие, исключающее искрообразование при ударе?					
24.	Исключено ли хранение упаковочных материалов (стружка, солома, бумага и др.) в помещениях для торговли легковоспламеняющимися и горючими жидкостями?	Пункт 112 ППР				
25.	Хранится ли тара из-под легковоспламеняющихся и горючих жидкостей только на специальных огражденных площадках?	Пункт 112 ППР				
26.	Совмещается ли продажа в одном торговом зале оружия (гражданского и служебного) и патронов к нему и иных видов товаров, за исключением спортивных, охотничьих и рыболовных принадлежностей и запасных частей к оружию?	Пункт 113 ППР				
27.	Исключено ли хранение патронов к оружию в подвальных помещениях?	Пункт 113 ППР				
28.	Хранятся ли патроны к оружию в шкафах из негорючих материалов, исключающих разлет патронов в случае пожара (возгорания), установленных в помещениях, отгороженных от других помещений противопожарными перегородками и перекрытиями?	Пункт 113 ППР				
29.	Исключено ли хранение пороха в одном шкафу с капсюлями или снаряженными патронами?	Пункт 114 ППР				
30.	Хранится ли непосредственно в зданиях магазинов не более 50 килограммов дымного пороха или 50 килограммов бездымного пороха?	Пункт 115 ППР				

Должностное (ые) лицо (а),  
проводившее (ие) контрольное  
(надзорное) мероприятие и  
заполнившее (ие) проверочный лист:

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

<sup>1</sup> Постановление Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2021 г. N 604 "Об утверждении Правил формирования и ведения единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015 г. N 415" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, N 17, ст. 2971; 2021 N 30, ст. 5781).

<sup>2</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 39, ст. 6056.

<sup>3</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 30, ст. 3579.

## Приложение N 6

УТВЕРЖДЕНА  
приказом МЧС России  
от 09.02.2022 N 78

### Форма

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о контролльном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код<sup>1</sup>

Проверочный лист  
(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора на объектах медицинских организаций

1. Наименование вида федерального государственного контроля (надзора), включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора): \_\_\_\_\_

2. Наименование контрольного (надзорного) органа и реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора (далее - проверочный лист): \_\_\_\_\_

3. Вид контрольного (надзорного) мероприятия: \_\_\_\_\_

4. Объект федерального государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие: \_\_\_\_\_

5. Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации по месту жительства (пребывания) гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами: \_\_\_\_\_

6. Место (а) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа: \_\_\_\_\_

7. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа: \_\_\_\_\_

8. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия: \_\_\_\_\_

9. Должность (и), фамилия (и) и инициалы должностного (ых) лица (лиц) контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого (ых) в соответствии с положением о виде федерального государственного контроля (надзора), должностным (и) регламентом (ами) или должностной (ыми) инструкцией (ями) входит осуществление полномочий по виду федерального государственного контроля (надзора), в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего (их) контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего (их) проверочный лист: \_\_\_\_\_

10. Дата заполнения проверочного листа: \_\_\_\_\_

11. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

N п/п	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований	Реквизиты нормативных правовых актов с указанием их структурных единиц	Ответы на вопросы			Примечание
			да	нет	неприменимо	
1.	Обеспечено ли наличие в зданиях и сооружениях, в	Пункт 116 Правил				

	которых находятся пациенты, не способные передвигаться самостоятельно, носилок из расчета 1 носилки на 5 пациентов и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого работника дежурной смены медицинской организации?	противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных <a href="#">постановлением</a> Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479 <sup>2</sup> (далее - ППР)				
2.	Обеспечено ли расстояние между кроватями в больничных палатах не менее 0,8 метра, а центральный основной проход - шириной не менее 1,2 метра?	<a href="#">Пункт 116</a> ППР				
3.	Исключено ли загромождение стульями, тумбочками и другой мебелью эвакуационных путей и выходов, уменьшение ширины путей эвакуации, установленной требованиями пожарной безопасности?	<a href="#">Пункт 116</a> ППР				
4.	Исключено ли обустройство и использование в корпусах с палатами для пациентов помещений, не связанных с лечебным процессом?	<a href="#">Пункт 117</a> ППР				
5.	Исключена ли группировка более 2 кроватей?	<a href="#">Пункт 117</a> ППР				
6.	Исключена ли установка кроватей в коридорах, холлах и на других путях эвакуации?	<a href="#">Пункт 117</a> ППР				
7.	Исключена ли установка и хранение баллонов с кислородом в зданиях медицинских организаций, если это не предусмотрено проектной документацией?	<a href="#">Пункт 117</a> ППР				
8.	Исключено ли устройство топочных отверстий печей в палатах?	<a href="#">Пункт 117</a> ППР				
9.	Устанавливаются ли кипятильники, водонагреватели и титаны, стерилизуются ли медицинские инструменты, а также разогреваются ли парафин и озокерит только в помещениях, предназначенных для этих целей?	<a href="#">Пункт 118</a> ППР				
10.	Допущено ли хранение в лабораториях, отделениях медицинских организаций и кабинетах медицинских работников лекарственных препаратов и медицинских изделий, относящихся к легковоспламеняющимся и горючим жидкостям (спирт, эфир и др.), общим весом не более 3 килограммов с учетом их совместимости в	<a href="#">Пункт 119</a> ППР				

	закрывающихся на замок металлических шкафах?						
11.	Исключено ли размещение более 25 больных в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, находящихся в зданиях V степени огнестойкости с печным отоплением?	Пункт 120 ППР					

Должностное (ые) лицо (а),  
проводившее (ие) контрольное  
(надзорное) мероприятие и  
заполнившее (ие) проверочный лист:

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

<sup>1</sup> [Постановление](#) Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2021 г. N 604 "Об утверждении Правил формирования и ведения единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015 г. N 415" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, N 17, ст. 2971; 2021 N 30, ст. 5781).

<sup>2</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 39, ст. 6056.

#### Приложение N 7

УТВЕРЖДЕНА  
приказом МЧС России  
от 09.02.2022 N 78

Форма

Отметка о размещении (дата и  
учетный номер) сведений о  
контрольном (надзорном)  
мероприятии в едином реестре  
контрольных (надзорных)  
мероприятий, QR-код<sup>1</sup>

\_\_\_\_\_

Проверочный лист

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора на производственных объектах

1. Наименование вида федерального государственного контроля (надзора), включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора): \_\_\_\_\_

2. Наименование контрольного (надзорного) органа и реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора (далее - проверочный лист): \_\_\_\_\_

3. Вид контрольного (надзорного) мероприятия: \_\_\_\_\_

4. Объект федерального государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие: \_\_\_\_\_

5. Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации по месту жительства (пребывания) гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами: \_\_\_\_\_

6. Место (а) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа: \_\_\_\_\_

7. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа: \_\_\_\_\_

8. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия: \_\_\_\_\_

9. Должность (и), фамилия (и) и инициалы должностного (ых) лица (лиц) контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого (ых) в соответствии с положением о виде федерального государственного контроля (надзора), должностным (и) регламентом (ами) или должностной (ыми) инструкцией (ями) входит осуществление полномочий по виду федерального государственного контроля (надзора), в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего (их) контрольное

(надзорное) мероприятие и заполняющего (их) проверочный лист:

10. Дата заполнения проверочного листа:

11. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

N п/п	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований	Реквизиты нормативных правовых актов с указанием их структурных единиц	Ответы на вопросы			Примечание
			да	нет	неприменимо	
1.	Проводятся ли технологические процессы в соответствии с регламентами, правилами технической эксплуатации и другой утвержденной в установленном порядке технической и эксплуатационной документацией?	Пункт 121 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479 <sup>2</sup> (далее - ППР)				
2.	Соответствует ли оборудование, предназначенное для использования пожароопасных и пожаровзрывоопасных веществ и материалов, технической документации изготовителя?	Пункт 121 ППР				
3.	Соблюдаются ли при работе с пожароопасными и пожаровзрывоопасными веществами и материалами требования маркировки и предупредительных надписей, указанных на упаковках или в сопроводительных документах?	Пункт 122 ППР				
4.	Исключено ли совместное применение (если это не предусмотрено технологическим регламентом), хранение и транспортировка веществ и материалов, которые при взаимодействии друг с другом способны воспламеняться, взрываться или образовывать горючие	Пункт 122 ППР				

	и токсичные газы (смеси)?				
5.	Убирается ли немедленно рассыпанная бертолетова соль в специальные емкости с водой?	Пункт 122 ППР			
6.	Выполняются ли работы по очистке вытяжных устройств (шкафов, окрасочных, сушильных камер и др.), аппаратов и трубопроводов от пожароопасных отложений в соответствии с технологическим регламентом с внесением информации в электронный журнал?	Пункт 124 ППР			
7.	Проводится ли очистка вытяжных устройств (шкафов, окрасочных, сушильных камер и др.), аппаратов и трубопроводов, расположенных в помещениях производственного и складского назначения, в помещениях категорий А и Б по взрывопожарной и пожарной опасности не реже 1 раза в квартал, в помещениях категорий В1 - В4 по взрывопожарной и пожарной опасности - не реже 1 раза в полугодие, в помещениях других категорий по взрывопожарной и пожарной опасности - не реже 1 раза в год?	Пункт 124 ППР			
8.	Обеспечено ли исправное состояние искрогасителей, искроуловителей, огнезадерживающих, огнепреграждающих, пыле- и металлоулавливающих и противовзрывных устройств, систем защиты от статического электричества, а также устройств молниезащиты, устанавливаемых на технологическом оборудовании и трубопроводах?	Пункт 125 ППР			
9.	Применяются ли для мойки и обезжиривания оборудования, изделий и деталей негорючие технические моющие средства (за исключением случаев, когда по условиям технологического процесса предусмотрено применение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей)?	Пункт 126 ППР			
10.	Производится ли разогрев застывшего продукта, ледяных, кристаллогидратных и других пробок в трубопроводах горячей водой, паром и другими безопасными способами?	Пункт 127 ППР			

11.	Исключено ли производство отбора проб легковоспламеняющихся и горючих жидкостей из резервуаров (емкостей) и замер их уровня в темное время суток, во время грозы, а также во время закачки или откачки продукта?	<a href="#">Пункт 128 ППР</a>				
12.	Исключена ли подача легковоспламеняющихся или горючих жидкостей в резервуары (емкости) падающей струей?	<a href="#">Пункт 128 ППР</a>				
13.	Исключено ли превышение скорости наполнения и опорожнения резервуара суммарной пропускной способности установленных на резервуарах дыхательных клапанов (вентиляционных патрубков)?	<a href="#">Пункт 128 ППР</a>				
14.	Проводятся ли своевременно работы по удалению горючих отходов, находящихся в пылесборных камерах и циклонах?	<a href="#">Пункт 129 ППР</a>				
15.	Закрыты ли двери и люки пылесборных камер и циклонов при их эксплуатации?	<a href="#">Пункт 129 ППР</a>				
16.	Исключено ли использование для проживания людей производственных и складских зданий и сооружений, расположенных на территориях предприятий?	<a href="#">Пункт 130 ППР</a>				
17.	Применяется ли во взрывоопасных зонах участков, цехов и помещений инструмент из безыскровых материалов или в соответствующем взрывобезопасном исполнении?	<a href="#">Пункт 131 ППР</a>				
18.	Проводятся ли работы по очистке стен, потолков, пола, конструкций и оборудования помещений от пыли, стружек и горючих отходов?	<a href="#">Пункт 132 ППР</a>				
19.	Установлена ли руководителем организации периодичность уборки стен, потолков, пола, конструкций и оборудования помещений от пыли, стружек и горючих отходов?	<a href="#">Пункт 132 ППР</a>				
20.	Проводится ли уборка стен, потолков, пола, конструкций и оборудования помещений от пыли, стружек и горючих отходов методами, исключающими взвихрение пыли и образование взрывоопасных	<a href="#">Пункт 132 ППР</a>				

	пылевоздушных смесей?				
21.	Соответствуют ли требованиям проектной документации защитные мембранны взрывных предохранительных клапанов на линиях и на адсорберах по виду материала и толщине?	Пункт 133 ППР			
22.	Установлены ли сроки проведения проверок исправности огнепреградителей, очистки их огнегасящей насадки и мембранных клапанов, а также обеспечено ли их выполнение?	Пункт 134 ППР			
23.	Исключено ли заполнение адсорберов нестандартным активированным углем?	Пункт 135 ППР			
24.	Очищаются ли сушильные камеры периодического действия и калориферы перед каждой загрузкой от производственного мусора и пыли?	Пункт 144 ППР			
25.	Исключена ли эксплуатация сушильных установок с трещинами на поверхности боровов и неработающими искроуловителями?	Пункт 144 ППР			
26.	Очищаются ли топочно-газовые устройства газовых сушильных камер, работающих на твердом и жидким топливе, от сажи не реже 2 раз в месяц?	Пункт 145 ППР			
27.	Исключена ли эксплуатация топочно-сушильных отделений с неисправными приборами для контроля температуры сушильного аппарата?	Пункт 145 ППР			
28.	Очищаются ли сушильные камеры для древесно-волокнистых плит и иных плит из древесных материалов от древесных отходов не реже 1 раза в сутки?	Пункт 146 ППР			
29.	Прекращается ли обогрев сушильной камеры при остановке конвейера более чем на 10 минут?	Пункт 146 ППР			
30.	Оборудованы ли автоматикой отключения обогрева сушильные камеры (помещения, шкафы) для сырья, полуфабрикатов и окрашенных готовых изделий при повышении температуры свыше нормы?	Пункт 147 ППР			
31.	Обеспечено ли отсутствие металлических предметов	Пункт 148 ППР			

	перед укладкой древесины в штабели для сушки токами высокой частоты?					
32.	Исключено ли нахождение в сушильных камерах людей, сушка спецодежды и других предметов, не относящихся к технологическому процессу?	<a href="#">Пункт 149 ППР</a>				

Должностное (ые) лицо (а),  
проводившее (ие) контрольное  
(надзорное) мероприятие и  
заполнившее (ие) проверочный лист:

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

<sup>1</sup> [Постановление](#) Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2021 г. N 604 "Об утверждении Правил формирования и ведения единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015 г. N 415" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, N 17, ст. 2971; 2021 N 30, ст. 5781).

<sup>2</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 39, ст. 6056.

#### Приложение N 8

УТВЕРЖДЕНА  
[приказом](#) МЧС России  
от 09.02.2022 N 78

#### Форма

Отметка о размещении (дата и  
учетный номер) сведений о  
контрольном (надзорном)  
мероприятии в едином реестре  
контрольных (надзорных)  
мероприятий, QR-код<sup>1</sup>

Проверочный лист

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора на деревообрабатывающих объектах

1. Наименование вида федерального государственного контроля (надзора), включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора): \_\_\_\_\_

2. Наименование контрольного (надзорного) органа и реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора (далее - проверочный лист): \_\_\_\_\_

3. Вид контрольного (надзорного) мероприятия: \_\_\_\_\_

4. Объект федерального государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие: \_\_\_\_\_

5. Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации по месту жительства (пребывания) гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами: \_\_\_\_\_

6. Место (а) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа: \_\_\_\_\_

7. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа: \_\_\_\_\_

8. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия: \_\_\_\_\_

9. Должность (и), фамилия (и) и инициалы должностного (ых) лица (лиц) контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого (ых) в соответствии с положением о виде федерального государственного контроля (надзора), должностным (и) регламентом (ами) или должностной (ыми) инструкцией (ями) входит осуществление полномочий по виду федерального государственного контроля (надзора), в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего (их) контрольное

(надзорное) мероприятие и заполняющего (их) проверочный лист:

10. Дата заполнения проверочного листа:

11. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

N п/п	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований	Реквизиты нормативных правовых актов с указанием их структурных единиц	Ответы на вопросы			Примечание
			да	нет	неприменимо	
1.	Исключена ли эксплуатация при обработке и переработке древесины лесопильных рам, круглопильных, фрезерно-пильных и других станков и агрегатов с неисправностями?	Пункт 136 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479 <sup>2</sup> (далее - ППР)				
2.	Исключено ли применение для чистки загрузочной воронки рубительной машины металлических предметов?	Пункт 137 ППР				
3.	Исключено ли выполнение работ по изготовлению древесностружечных и иных плит из древесных материалов в случае, если над прессом для горячего прессования, а также над загрузочной и разгрузочной этажерками отсутствует или неисправен вытяжной зонт?	Пункт 138 ППР				
4.	Обеспечивает ли конструкция зонта обслуживание и очистку пресса и самого зонта без затруднений?	Пункт 138 ППР				
5.	Исключена ли эксплуатация барабанных сушилок и бункеров сухой стружки и пыли, не оборудованных системами автоматического пожаротушения и противовзрывными устройствами, или с	Пункт 139 ППР				

	неисправными системами автоматического пожаротушения и противовзрывными устройствами?					
6.	Очищаются ли камеры термической обработки древесно-стружечных плит не реже 1 раза в сутки от остатков летучих смоляных выделений и продуктов пиролиза древесины, пыли и других отходов?	<a href="#">Пункт 140 ППР</a>				
7.	Исключено ли проведение термообработки недопрессованных древесно-стружечных плит с рыхлыми кромками?	<a href="#">Пункт 140 ППР</a>				
8.	Охлаждаются ли на открытых площадках до температуры окружающего воздуха для исключения самовозгорания древесно-стружечные, древесно-клееные и иные плиты из древесных материалов перед укладкой в стопы после термообработки?	<a href="#">Пункт 141 ППР</a>				
9.	Закрываются ли крышками после окончания работы пропиточные ванны для древесно-стружечных плит и иных плит из древесных материалов, а также ванны с охлаждающими горючими жидкостями?	<a href="#">Пункт 142 ППР</a>				
10.	Исключена ли эксплуатация пропиточных, закалочных и других ванн с горючими жидкостями для обработки древесно-стружечных, древесно-клееных и иных плит из древесных материалов, не оборудованных устройствами аварийного слива в подземные емкости, оснащенные системами удаления горючих паров и расположенные вне здания, либо такие ванны с неисправными устройствами аварийного слива в такие емкости?	<a href="#">Пункт 143 ППР</a>				
11.	Исключена ли эксплуатация соломко-шлифовальных аппаратов, не оборудованных системой пылеудаления, или таких аппаратов с неисправной системой пылеудаления?	<a href="#">Пункт 150 ППР</a>				

Должностное (ые) лицо (а),  
проводившее (ие) контрольное  
(надзорное) мероприятие и

заполнившее (ие) проверочный лист:

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

<sup>1</sup> Постановление Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2021 г. N 604 "Об утверждении Правил формирования и ведения единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015 г. N 415" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, N 17, ст. 2971; 2021 N 30, ст. 5781).

<sup>2</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 39, ст. 6056.

## Приложение N 9

УТВЕРЖДЕНА  
приказом МЧС России  
от 09.02.2022 N 78

### Форма

Отметка о размещении (дата и  
учетный номер) сведений о  
контрольном (надзорном)  
мероприятии в едином реестре  
контрольных (надзорных)  
мероприятий, QR-код<sup>1</sup>

#### Проверочный лист

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении  
контролируемым лицом обязательных требований), применяемый должностными лицами органов  
государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного  
пожарного надзора на объектах энергетики

1. Наименование вида федерального государственного контроля (надзора), включенного в единый  
реестр видов федерального государственного контроля (надзора): \_\_\_\_\_

2. Наименование контрольного (надзорного) органа и реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора (далее - проверочный лист):

3. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:

4. Объект федерального государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:

5. Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации по месту жительства (пребывания) гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами:

6. Место(а) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

7. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа:

8. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

9. Должность(и), фамилия(и) и инициалы должностного(ых) лица(лиц) контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого(ых) в соответствии с положением о виде федерального государственного контроля (надзора), должностным(и) регламентом(ами) или должностной(ыми) инструкцией(ями) входит осуществление полномочий по виду федерального государственного контроля (надзора), в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего(их) контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего(их) проверочный лист:

10. Дата заполнения проверочного листа:

11. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

N п/п	Контрольные вопросы, отражающие содержание	Реквизиты нормативных правовых	Ответы на вопросы	Примечание
-------	--	--------------------------------	-------------------	------------

	обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований	актов с указанием их структурных единиц	да	нет	неприменимо
1.	Исключено ли наличие на объектах энергетики в газонепроницаемых стенах, отделяющих помещения с контрольно-измерительными приборами и устройствами управления от газорегуляторных пунктов и газорегуляторных установок, сквозных отверстий и щелей?	<a href="#">Пункт 157</a> Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных <a href="#">постановлением</a> Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479 <sup>2</sup> (далее - ППР)			
2.	Выполнена ли прокладка коммуникаций через газонепроницаемые стены только с применением специальных устройств (сальников)?	<a href="#">Пункт 157</a> ППР			
3.	Исключено ли проведение монтажа или ремонта оборудования при неработающей вентиляции?	<a href="#">Пункт 158</a> ППР			
4.	Работают ли при подаче топлива все средства обеспыливания, находящиеся на тракте топливоподачи, а также устройства по улавливанию металла, щепы и других посторонних включений из топлива?	<a href="#">Пункт 158</a> ППР			
5.	Проводится ли на тракте топливоподачи регулярный контроль и выполняется ли своевременно текущий ремонт и техническое обслуживание для предотвращения скопления пыли на электростанциях?	<a href="#">Пункт 158</a> ППР			
6.	Соблюдается ли в помещениях тракта топливоподачи чистота, проводится ли регулярно уборка с удалением пыли со всех мест ее скопления на электростанциях?	<a href="#">Пункт 158</a> ППР			
7.	Проводится ли уборка по утвержденному графику в зависимости от типа твердого топлива, его склонности к окислению и запыленности помещений на электростанциях?	<a href="#">Пункт 158</a> ППР			
8.	Убирается ли пыль на электростанциях только гидросмывом или механизированным способом?	<a href="#">Пункт 158</a> ППР			
9.	Проводятся ли увлажнения пыли распыленной водой в отдельных местах на электростанции при необходимости ручной уборки?	<a href="#">Пункт 158</a> ППР			

10.	Имеется ли на кабельных трассах электростанций, идущих по тракту топливоподачи, просвет между кабелями для уменьшения скопления пыли?	<a href="#">Пункт 158 ППР</a>				
11.	Исключены ли падения, просыпания топлива, при загрузке конвейерных лент электростанций, а также его скопление под нижней ниткой конвейерных лент?	<a href="#">Пункт 158 ППР</a>				
12.	Убирается ли скопление горючих отложений под нижней ниткой конвейерных лент электростанций в течение рабочей смены?	<a href="#">Пункт 158 ППР</a>				
13.	Исключена ли остановка конвейеров электростанций, нагруженных топливом, без аварийных ситуаций?	<a href="#">Пункт 158 ППР</a>				
14.	Освобождаются ли (разгружаются ли) конвейерные ленты электростанций от топлива в случае аварийной остановки в возможно короткий срок?	<a href="#">Пункт 158 ППР</a>				
15.	Производится ли при переходе электростанции на длительное сжигание газа или мазута и перед капитальным ремонтом соответствующего оборудования полное опорожнение бункеров сырого топлива?	<a href="#">Пункт 158 ППР</a>				
16.	Определен ли от порядок очистки от пыли участка не менее 10 метров вдоль ленты (при необходимости выполняется ли гидроуборка), огораживается ли этот участок щитами из негорючих материалов и обеспечивается ли первичными средствами пожаротушения перед проведением вулканизационных работ на конвейере электростанций?	<a href="#">Пункт 158 ППР</a>				
17.	Исключено ли устройство в помещениях и коридорах закрытых распределительных устройств и подстанций электростанций кладовых, не относящихся к распределительному устройству, а также хранение электротехнического оборудования, запасных частей, емкостей с горючими жидкостями и баллонов с различными газами?	<a href="#">Пункт 158 ППР</a>				
18.	Очищается ли на электростанциях немедленно теплоизоляция горячих поверхностей в случае попадания масла (горячей водой или паром), а в случае глубокой	<a href="#">Пункт 158 ППР</a>				

	пропитки изоляции замена - участка теплоизоляции?					
19.	Находятся ли на электростанциях поддоны под маслонаполненным оборудованием для сбора возможных протечек масла в исправном состоянии?	<a href="#">Пункт 158 ППР</a>				
20.	Проверяется ли на электростанциях в период ремонтов проходимость трубопроводов организованного отвода масла в сборный бак?	<a href="#">Пункт 158 ППР</a>				
21.	Исключено ли укладывание на электростанциях для сбора протечек масла из уплотнений и сальников на оборудовании тряпок и ветоши, а также использование временных лотков и противней?	<a href="#">Пункт 158 ППР</a>				
22.	Устанавливаются ли в кабельных сооружениях не реже чем через 60 метров указатели ближайшего выхода?	<a href="#">Пункт 159 ППР</a>				
23.	Наносятся ли в кабельных сооружениях на дверях секционных перегородок указатели (схема) движения до ближайшего выхода?	<a href="#">Пункт 159 ППР</a>				
24.	Установлены ли у выходных люков из кабельных сооружений лестницы так, чтобы они не мешали проходу по тоннелю (этажу)?	<a href="#">Пункт 159 ППР</a>				
25.	Исключена ли прокладка бронированного кабеля внутри помещений без снятия горючего джутового покрова?	<a href="#">Пункт 159 ППР</a>				
26.	Фиксируются ли при эксплуатации кабельных сооружений двери секционных перегородок в закрытом положении?	<a href="#">Пункт 159 ППР</a>				
27.	Исключено ли применение в кабельных сооружениях при проведении реконструкции или ремонта кабелей с горючей изоляцией?	<a href="#">Пункт 159 ППР</a>				
28.	Исключено ли хранение в помещениях подпитывающих устройств маслонаполненных кабелей кабельных сооружений горючих и других материалов, не относящихся к этой установке?	<a href="#">Пункт 159 ППР</a>				
29.	Перекрыты ли съемными плитами из негорючих материалов, оборудованными приспособлениями для быстрого их подъема вручную, кабельные каналы и	<a href="#">Пункт 159 ППР</a>				

	двойные полы в распределительных устройствах и других помещениях кабельных сооружений?					
30.	Исключена ли при реконструкции и ремонте прокладка через кабельные сооружения каких-либо транзитных коммуникаций и шинопроводов?	<a href="#">Пункт 159 ППР</a>				
31.	Исключено ли при эксплуатации кабельных сооружений наличие огнезащитных кабельных покрытий и кабельных проходок с видимыми повреждениями (отслоениями, вздутиями, сколами, растрескиваниями и др.)?	<a href="#">Пункт 159 ППР</a>				
32.	Принимаются ли при обнаружении мест видимых повреждений огнезащитных кабельных покрытий и кабельных проходок кабельных сооружений меры по их ремонту и восстановлению?	<a href="#">Пункт 159 ППР</a>				
33.	Исключена ли эксплуатация кабельных сооружений после прокладки дополнительных кабельных линий без восстановления требуемых нормируемых пределов огнестойкости проходок в местах прохождения кабеля через строительные конструкции?	<a href="#">Пункт 159 ППР</a>				
34.	Содержатся ли маслоприемные устройства под трансформаторами и реакторами, маслоотводы (или специальные дренажи) в исправном состоянии для исключения при аварии растекания масла и попадания его в кабельные каналы и другие сооружения?	<a href="#">Пункт 160 ППР</a>				
35.	Содержится ли в пределах бортовых ограждений маслоприемника гравийная засыпка в чистом состоянии?	<a href="#">Пункт 161 ППР</a>				
36.	Осуществляется ли замена гравия при образовании на гравийной засыпке сплошного поверхностного слоя пыли и песка, замасливании его более чем на 50 процентов поверхности, а также при образовании на гравийной засыпке твердых отложений от нефтепродуктов толщиной более 3 миллиметров, появлении растительности выше 0,2 метра или невозможности его промывки и очистки?	<a href="#">Пункт 161 ППР</a>				
37.	Исключено ли использование (приспособливание) стенок кабельных каналов в качестве бортового ограждения маслоприемников трансформаторов и масляных	<a href="#">Пункт 162 ППР</a>				

	реакторов?						
38.	Выполнены ли бортовые ограждения маслоприемников непрерывными по всему периметру устройства?	<a href="#">Пункт 162 ППР</a>					
39.	Оборудованы ли и обозначены ли места установки мобильной пожарной техники и места заземления, определенные специалистами энергетических объектов?	<a href="#">Пункт 163 ППР</a>					

Должностное (ые) лицо (а),  
проводившее (ие) контрольное  
(надзорное) мероприятие и  
заполнившее (ие) проверочный лист:

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

<sup>1</sup> [Постановление](#) Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2021 г. N 604 "Об утверждении Правил формирования и ведения единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015 г. N 415" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, N 17, ст. 2971; 2021 N 30, ст. 5781).

<sup>2</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 39, ст. 6056.

#### Приложение N 10

**УТВЕРЖДЕНА**  
**приказом МЧС России**  
**от 09.02.2022 N 78**

**Форма**

Отметка о размещении (дата и  
учетный номер) сведений о  
контрольном (надзорном)  
мероприятии в едином реестре

контрольных (надзорных)  
мероприятий, QR-код1

Проверочный лист  
(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора на объектах производства спичек

1. Наименование вида федерального государственного контроля (надзора), включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора): \_\_\_\_\_

2. Наименование контрольного (надзорного) органа и реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора (далее - проверочный лист): \_\_\_\_\_

3. Вид контрольного (надзорного) мероприятия: \_\_\_\_\_

4. Объект федерального государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие: \_\_\_\_\_

5. Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации по месту жительства (пребывания) гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами: \_\_\_\_\_

6. Место(а) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа: \_\_\_\_\_

7. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа: \_\_\_\_\_

8. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия: \_\_\_\_\_

9. Должность(и), фамилия(и) и инициалы должностного(ых) лица(лиц) контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого(ых) в соответствии с положением о виде федерального государственного контроля (надзора), должностным(и) регламентом(ами) или должностной(ыми)

инструкцией(ями) входит осуществление полномочий по виду федерального государственного контроля (надзора), в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего(их) контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего(их) проверочный лист:

10. Дата заполнения проверочного листа: \_\_\_\_\_

11. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

N п/п	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований	Реквизиты нормативных правовых актов с указанием их структурных единиц	Ответы на вопросы			Примечание
			да	нет	неприменимо	
1.	Очищается ли и промывается ли водой немедленно оборудование и механизмы, а также пол и стены помещения при попадании на них зажигательной массы и парафина в производственных помещениях производства спичек?	<a href="#">Пункт 151</a> Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных <a href="#">постановлением</a> Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479 <sup>2</sup> (далее - ППР)				
2.	Производится ли уборка и промывка пола автоматного цеха производства спичек не реже 2 раз в смену и очищается ли отстойник канализационного колодца после каждой уборки и промывки пола цеха?	<a href="#">Пункт 151</a> ППР				
3.	Исключено ли превышение запаса зажигательной массы, находящейся у автомата, количество, необходимое для одной заливки?	<a href="#">Пункт 151</a> ППР				
4.	Проводится ли очистка массы в макальном корыте от выпавшей спичечной соломки сетчатыми лопатками из цветного металла?	<a href="#">Пункт 151</a> ППР				
5.	Проводится ли остановка спичечного автомата на выходные дни, профилактический ремонт, а также устранение аварии только при отсутствии в нем спичек?	<a href="#">Пункт 151</a> ППР				

6.	Опускается ли при кратковременных остановках автомата макальная плита в макальное корыто?	<a href="#">Пункт 151 ППР</a>			
7.	Исключена ли транспортировка зажигательной массы через места хранения готовой продукции, намазочное отделение и около сушильных устройств, а фосфорной массы - через автоматный цех и помещение для укладки рассыпанных спичек?	<a href="#">Пункт 151 ППР</a>			
8.	Поддерживаются ли постоянно полы размольного отделения в увлажненном состоянии?	<a href="#">Пункт 151 ППР</a>			
9.	Исключено ли хранение в цехе по приготовлению зажигательной и фосфорной масс запаса материалов, превышающих сменную потребность?	<a href="#">Пункт 151 ППР</a>			
10.	Закрыты ли емкости с запасом материалов в цехе по приготовлению зажигательной и фосфорной масс?	<a href="#">Пункт 151 ППР</a>			
11.	Применяется ли для приготовления и хранения зажигательной и фосфорной масс посуда, изготовленная из цветного металла, с приспособлениями (ручками) для ее переноски, вместимостью более 50 килограммов?	<a href="#">Пункт 151 ППР</a>			
12.	Исключено ли измельчение в шаровой мельнице бертолетовой соли и серы в сухом виде?	<a href="#">Пункт 151 ППР</a>			
13.	Исключено ли засорение фосфорной и зажигательной массы спичечной соломкой, спичками и различными отходами?	<a href="#">Пункт 151 ППР</a>			
14.	Проводится ли развеска химикатов для спичечных масс в специальных шкафах, оборудованных вытяжной вентиляцией?	<a href="#">Пункт 151 ППР</a>			
15.	Пропитана ли спецодежда работающих в цехах приготовления спичечных масс и автоматных цехах огнезащитным составом?	<a href="#">Пункт 152 ППР</a>			
16.	Исключено ли превышение запаса спичек, уложенных в кассеты, 10 малых или 5 больших кассет в помещениях укладки рассыпанных спичек и у каждого автомата?	<a href="#">Пункт 153 ППР</a>			
17.	Исключено ли превышение запаса спичек около коробконабивочных машин 3 малых кассет?	<a href="#">Пункт 153 ППР</a>			
18.	Хранятся ли кассеты со спичками на стеллажах, уложенными	<a href="#">Пункт 153 ППР</a>			

	не более чем в 2 ряда по высоте с прокладками из цветного металла между ними?					
19.	Исключено ли хранение в цехе более 10 малых или 5 больших кассет со спичками в одном месте?	<a href="#">Пункт 153 ППР</a>				
20.	Исключено ли превышение запаса готовых спичек в зоне коробконамазочных и упаковочных машин 20 ящиков на машину?	<a href="#">Пункт 154 ППР</a>				
21.	Исключено ли превышение количества готовой продукции на участке промежуточного хранения сменной выработки одного спичечного автомата?	<a href="#">Пункт 154 ППР</a>				
22.	Разработана ли и утверждена ли инструкция для выполнения работ по сбору, транспортированию и уничтожению отходов спичечных масс?	<a href="#">Пункт 155 ППР</a>				
23.	Утилизируются ли отходы спичечных масс и деревянная тара вне территории предприятия на площадке, имеющей ограждение и твердое покрытие?	<a href="#">Пункт 156 ППР</a>				
24.	Доставляются ли отходы спичечных масс к месту утилизации разведенными водой?	<a href="#">Пункт 156 ППР</a>				

Должностное (ые) лицо (а),  
проводившее (ие) контрольное  
(надзорное) мероприятие и  
заполнившее (ие) проверочный лист:

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

<sup>1</sup> [Постановление](#) Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2021 г. N 604 "Об утверждении Правил формирования и ведения единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015 г. N 415" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, N 17, ст. 2971; 2021 N 30, ст. 5781).

<sup>2</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 39, ст. 6056.

**Приложение N 11**

**УТВЕРЖДЕНА  
приказом МЧС России  
от 09.02.2022 N 78**

**Форма**

Отметка о размещении (дата и  
учетный номер) сведений о  
контрольном (надзорном)  
мероприятии в едином реестре  
контрольных (надзорных)  
мероприятий, QR-код<sup>1</sup>

**Проверочный лист**

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора на производственных объектах полиграфической промышленности

1. Наименование вида федерального государственного контроля (надзора), включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора): \_\_\_\_\_

2. Наименование контрольного (надзорного) органа и реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора (далее - проверочный лист): \_\_\_\_\_

3. Вид контрольного (надзорного) мероприятия: \_\_\_\_\_

4. Объект федерального государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие: \_\_\_\_\_

5. Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации по месту жительства (пребывания) гражданина или

индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами:

6. Место (а) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

7. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа:

8. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

9. Должность (и), фамилия (и) и инициалы должностного (ых) лица (лиц) контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого (ых) в соответствии с положением о виде федерального государственного контроля (надзора), должностным (и) регламентом (ами) или должностной (ыми) инструкцией (ями) входит осуществление полномочий по виду федерального государственного контроля (надзора), в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего (их) контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего (их) проверочный лист:

10. Дата заполнения проверочного листа:

11. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

N п/п	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований	Реквизиты нормативных правовых актов с указанием их структурных единиц	Ответы на вопросы			Примечание
			да	нет	неприменимо	
1.	Покрыты ли столы и шкафчики (тумбочки) в отделениях машинного набора объектов защиты, относящихся к полиграфической промышленности, листовой нержавеющей или оцинкованной сталью или термостойкой пластмассой?	Пункт 164 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479 <sup>2</sup> (далее - ППР)				
2.	Осуществляется ли чистка магазинов, матриц и клиньев на	Пункт 164 ППР				

	объектах защиты, относящихся к полиграфической промышленности, пожаробезопасными растворами, либо, в исключительных случаях, чистка магазинов, матриц и клиньев легковоспламеняющейся или горючей жидкостью непосредственно в линотипном отделении в шкафу из негорючих материалов, оборудованном вытяжной вентиляцией?				
3.	Исключена ли подвеска на металлоподаватель отливных машин влажных слитков?	<a href="#">Пункт 165 ППР</a>			
4.	Исключена ли загрузка отливных котлов наборными материалами, загрязненными красками и горючими веществами?	<a href="#">Пункт 165 ППР</a>			
5.	Исключено ли оставление на наборных машинах или хранение около них горючих смывочных материалов и масленок с маслом?	<a href="#">Пункт 165 ППР</a>			
6.	Исключены ли подход к отливочному аппарату и (или) работа на машине в спецодежде, загрязненной горючей жидкостью?	<a href="#">Пункт 165 ППР</a>			
7.	Исключено ли настилание полов из горючих материалов в гартоплавильных отделениях?	<a href="#">Пункт 165 ППР</a>			
8.	Поливают ли матричный материал (винипласт, восковую массу, свинец) раствором каучука в бензине и пропитывают ли фильтровальный картон бакелитовым лаком на столах, выполненных из негорючих материалов, оборудованных бортовыми устройствами для удаления жидкости, или в химическом шкафу?	<a href="#">Пункт 166 ППР</a>			
9.	Исключено ли графитирование матричного материала открытым способом на тралире пресса или тралире нагревательного устройства, а также сушка его над отопительными и нагревательными приборами?	<a href="#">Пункт 166 ППР</a>			
10.	Графитируют ли матричный материал в специальном закрытом аппарате при включенной вытяжной вентиляции?	<a href="#">Пункт 166 ППР</a>			

должностное (ые) лицо (а),  
 проводившее (ие) контрольное  
 (надзорное) мероприятие и  
 заполнившее (ие) проверочный лист:

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

<sup>1</sup> Постановление Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2021 г. N 604 "Об утверждении Правил формирования и ведения единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015 г. N 415" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, N 17, ст. 2971; 2021 N 30, ст. 5781).

<sup>2</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 39, ст. 6056.

## Приложение N 12

УТВЕРЖДЕНА  
приказом МЧС России  
от 09.02.2022 N 78

### Форма

Отметка о размещении (дата и  
учетный номер) сведений о  
контрольном (надзорном)  
мероприятии в едином реестре  
контрольных (надзорных)  
мероприятий, QR-код<sup>1</sup>

#### Проверочный лист

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении  
контролируемым лицом обязательных требований), применяемый должностными лицами органов  
государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного  
пожарного надзора на объектах сельскохозяйственного производства

1. Наименование вида федерального государственного контроля (надзора), включенного в единый  
реестр видов федерального государственного контроля (надзора): \_\_\_\_\_

2. Наименование контрольного (надзорного) органа и реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора (далее - проверочный лист):

3. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:

4. Объект федерального государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:

5. Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации по месту жительства (пребывания) гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами:

6. Место(а) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

7. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа:

8. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

9. Должность(и), фамилия(и) и инициалы должностного(ых) лица(лиц) контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого(ых) в соответствии с положением о виде федерального государственного контроля (надзора), должностным(и) регламентом(ами) или должностной(ыми) инструкцией(ями) входит осуществление полномочий по виду федерального государственного контроля (надзора), в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего(их) контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего(их) проверочный лист:

10. Дата заполнения проверочного листа:

11. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

N	Контрольные вопросы, отражающие содержание	Реквизиты нормативных	Ответы на вопросы	Примечание
---	--	-----------------------	-------------------	------------

п/п	обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований	правовых актов с указанием их структурных единиц	да	нет	неприменимо	
1.	Выделяются ли встраиваемые (пристраиваемые) вакуум-насосные и теплогенераторные помещения для приготовления кормов с огневым подогревом и помещения для хранения запаса грубых кормов в животноводческих и птицеводческих фермах противопожарными преградами с устройством выходов непосредственно наружу?	<a href="#">Пункт 167</a> Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных <a href="#">постановлением</a> Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479 <sup>2</sup> (далее - ППР)				
2.	Исключено ли устройство в помещениях для скота и птицы мастерских, складов и стоянок автотранспорта, тракторов, сельскохозяйственной техники, а также производство каких-либо работ, не связанных с обслуживанием ферм?	<a href="#">Пункт 168</a> ППР				
3.	Исключен ли въезд в помещения для скота и птицы тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин, выхлопные трубы которых не оборудованы искрогасителями (за исключением случаев применения системы нейтрализации отработавших газов)?	<a href="#">Пункт 168</a> ППР				
4.	Исключено ли хранение грубых кормов в чердачных помещениях ферм, если:  кровля выполнена из горючих материалов?  деревянные чердачные перекрытия со стороны чердачных помещений не обработаны огнезащитными составами?  электропроводка на чердаке проложена без защиты от механических повреждений?  отсутствует ограждение дымоходов систем отопления по периметру на расстоянии 1 метра?	<a href="#">Пункт 169</a> ППР				
5.	Соблюдаются ли следующие требования при устройстве и эксплуатации электрических брудеров:  расстояние от теплоизолирующих элементов до подстилки и горючих предметов должно быть по вертикали не менее 1 метра и по горизонтали не менее 0,5 метра?	<a href="#">Пункт 170</a> ППР				

	нагревательные элементы должны быть заводского изготовления и устроены таким образом, чтобы исключалась возможность выпадения раскаленных частиц, при этом применение открытых нагревательных элементов не допускается?				
	обеспечение брудеров электроэнергией осуществляется по самостоятельным линиям от распределительного щита, при этом у каждого брудера - самостоятельный выключатель?				
	распределительный щит должен иметь рубильник для обесточивания всей электрической сети, а также устройства защиты от короткого замыкания, перегрузки и др.?				
	температурный режим под брудером должен поддерживаться автоматически?				
6.	Устанавливаются ли передвижные ультрафиолетовые установки и их электрооборудование на расстоянии не менее 1 метра от горючих материалов?	<a href="#">Пункт 171 ППР</a>			
7.	Прокладываются ли провода, идущие к электробрудерам и ультрафиолетовым установкам, на высоте не менее 2,5 метра от уровня пола и на расстоянии не менее 0,2 метра от конструкций из горючих материалов?	<a href="#">Пункт 171 ППР</a>			
8.	Установлены ли двигатели на жидкое топливо стригального агрегата, генераторов и другой моторной техники на очищенной от травы и мусора площадке на расстоянии не менее 15 метров от зданий?	<a href="#">Пункт 172 ППР</a>			
9.	Хранятся ли запасы горюче-смазочных материалов в закрытой металлической таре на расстоянии не менее 20 метров от зданий, сооружений и строений?	<a href="#">Пункт 172 ППР</a>			
10.	Исключено ли скапливание шерсти на стригальном пункте свыше сменной выработки и (или) загромождение проходов и выходов тюками с шерстью?	<a href="#">Пункт 173 ППР</a>			
11.	Составлена ли для каждого отдельного помещения скотного двора инструкция для обслуживающего персонала по выводу животных в случае возникновения пожара?	<a href="#">Пункт 174 ППР</a>			
12.	Вывешена ли инструкция по выводу животных в случае	<a href="#">Пункт 174 ППР</a>			

	возникновения пожара в помещениях скотного двора на видном месте?				
13.	Ознакомлен ли весь обслуживающий персонал с инструкцией по выводу животных в случае возникновения пожара?	<a href="#">Пункт 174 ППР</a>			
14.	Открываются ли ворота и двери помещений для скота наружу?	<a href="#">Пункт 174 ППР</a>			
15.	Исключено ли загромождение снаружи ворот и дверей помещений для скота?	<a href="#">Пункт 174 ППР</a>			
16.	Исключено ли устройство порогов, ступеней, подворотен, а также пружин и блоков для автоматического закрывания ворот и дверей помещений для скота?	<a href="#">Пункт 174 ППР</a>			
17.	Оборудованы ли двери денников только легкооткрываемыми задвижками или щеколдами, и (или) отсутствует ли навеска на двери и ворота замков?	<a href="#">Пункт 174 ППР</a>			
18.	Очищены ли зимой все площадки перед воротами и дверями от снега для обеспечения их свободного открытия?	<a href="#">Пункт 174 ППР</a>			
19.	Исключено ли складирование и (или) установка в проходах и помещениях скотных дворов каких-либо предметов, материалов и фуражка, которые могли бы ограничить движение животных при выводе их из скотных дворов?	<a href="#">Пункт 174 ППР</a>			
20.	Исключена ли установка временных печей в животноводческих помещениях?	<a href="#">Пункт 174 ППР</a>			
21.	Хранится ли фураж в зданиях для скота в отдельных помещениях и в количестве, не превышающем дневной нормы выдачи?	<a href="#">Пункт 174 ППР</a>			
22.	Исключено ли хранение фуражка на чердаках?	<a href="#">Пункт 174 ППР</a>			
23.	Осуществляется ли в полевых условиях хранение и заправка нефтепродуктами автомобилей, другой техники и технологического оборудования на специальных площадках, очищенных от сухой травы, горючего мусора и опаханных полосой шириной не менее 4 метров, или на пашне на расстоянии 100 метров от токов, стогов сена и соломы, хлебных массивов и других сельскохозяйственных культур и	<a href="#">Пункт 175 ППР</a>			

	не менее 50 метров от строений?					
24.	Отрегулированы ли перед началом работы зерноочистительные и молотильные машины на воздушный режим в аспирационных каналах, исключающий выделение пыли в помещение?	<a href="#">Пункт 176 ППР</a>				
25.	Находятся ли взрыворазрядители над машинами в исправном рабочем состоянии?	<a href="#">Пункт 176 ППР</a>				
26.	Оборудованы ли нории производительностью более 50 тонн в час автоматическими тормозными устройствами, предохраняющими ленту от обратного хода при остановках?	<a href="#">Пункт 177 ППР</a>				
27.	Исключено ли устройство норий и отдельных деталей из дерева или других горючих материалов?	<a href="#">Пункт 177 ППР</a>				
28.	Оборудованы ли шнеки для неочищенного зерна решетками для улавливания крупных примесей и предохранительными клапанами, открывающимися под давлением продукта?	<a href="#">Пункт 178 ППР</a>				
29.	Установлена ли периодичность очистки решеток руководителем организации?	<a href="#">Пункт 178 ППР</a>				
30.	Однаковое ли натяжение ремней всех клиноременных передач?	<a href="#">Пункт 179 ППР</a>				
31.	Исключена ли работа с неполным комплектом клиновых ремней или применение ремней с профилем, не соответствующим профилю канавок шкива?	<a href="#">Пункт 179 ППР</a>				
32.	Производится ли замена клиновых ремней полным комплектом для клиноременной передачи?	<a href="#">Пункт 179 ППР</a>				
33.	Организовано ли проведение противопожарного инструктажа с лицами, задействованными в уборке урожая?	<a href="#">Пункт 180 ППР</a>				
34.	Обеспечены ли уборочные агрегаты и автомобили первичными средствами пожаротушения (комбайны всех типов и тракторы - 2 огнетушителями, 2 штыковыми лопатами) и исправными искрогасителями, за исключением случаев применения системы нейтрализации отработавших газов?	<a href="#">Пункт 180 ППР</a>				
35.	Исключен ли посев колосовых культур в границах полос отвода и охранных зонах железных дорог, а также в	<a href="#">Пункт 181 ППР</a>				

	границах полос отвода автомобильных дорог?				
36.	Размещены ли копны скошенной на полосах отвода травы на расстоянии не менее 30 метров от хлебных массивов?	<a href="#">Пункт 181 ППР</a>			
37.	Обкошены ли и опаханы ли перед созреванием колосовых культур хлебные поля в местах их прилегания к лесным и торфяным массивам, степной полосе, автомобильным и железным дорогам полосой шириной не менее 4 метров?	<a href="#">Пункт 181 ППР</a>			
38.	Начинается ли уборка зерновых с: разбивки хлебных массивов на участки площадью не более 50 гектаров, выполнения между участками прокосов шириной не менее 8 метров, уборки скощенных зерновых с прокосов, пропашки посередине прокосов шириной не менее 4 метров?	<a href="#">Пункт 182 ППР</a>			
39.	Располагаются ли временные полевые станы не ближе 100 метров от зерновых массивов, токов и др.?	<a href="#">Пункт 183 ППР</a>			
40.	Опаханы ли площадки полевых станов и зернотоков полосой шириной не менее 4 метров?	<a href="#">Пункт 183 ППР</a>			
41.	Находится ли в постоянной готовности при уборке хлебных массивов площадью более 25 гектаров трактор с плугом для опашки зоны горения в случае пожара?	<a href="#">Пункт 184 ППР</a>			
42.	Исключено ли выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков (за исключением рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного назначения, землях запаса и землях населенных пунктов?	<a href="#">Пункт 185 ППР</a>			
43.	Проводится ли использование открытого огня и разведение костров на землях сельскохозяйственного назначения, землях запаса и землях населенных пунктов при условии соблюдения требований пожарной безопасности, установленных в порядке согласно <a href="#">приложению N 4 ППР</a> ?	<a href="#">Пункт 185 ППР</a>			
44.	Проводится ли выжигание рисовой соломы в безветренную погоду при соблюдении положений <a href="#">пункта 63 ППР</a> ?	<a href="#">Пункт 185 ППР</a>			
45.	Принимаются ли меры по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной растительностью и своевременному проведению сенокошения на сенокосах?	<a href="#">Пункт 186 ППР</a>			

46.	Располагаются ли зернотока от зданий, сооружений и строений не ближе 50 метров, а от зерновых массивов - не менее 100 метров?	<a href="#">Пункт 187 ППР</a>				
47.	Исключено ли в период уборки зерновых культур и заготовки кормов курение вне специально оборудованных мест и проведение работ с применением открытого огня в зерновых массивах и вблизи от них, а также возле скирд сена и соломы?	<a href="#">Пункт 188 ППР</a>				
48.	Исключено ли использование в работе в период уборки зерновых культур и заготовки кормов уборочных агрегатов и автомобилей (моторной техники), имеющих неисправности, которые могут послужить причиной пожара?	<a href="#">Пункт 188 ППР</a>				
49.	Исключено ли использование в работе в период уборки зерновых культур и заготовки кормов уборочных агрегатов и автомобилей (моторной техники) без капотов или с открытыми капотами, а также без защитных кожухов?	<a href="#">Пункт 188 ППР</a>				
50.	Исключено ли использование в работе в период уборки зерновых культур и заготовки кормов уборочных агрегатов и автомобилей (моторной техники) без искрогасителей, за исключением случаев применения системы нейтрализации отработавших газов, а также без первичных средств пожаротушения?	<a href="#">Пункт 188 ППР</a>				
51.	Исключено ли в период уборки зерновых культур и заготовки кормов выжигание пыли в радиаторах двигателей уборочных агрегатов и автомобилей (моторной техники) паяльными лампами или другими способами?	<a href="#">Пункт 188 ППР</a>				
52.	Исключена ли в период уборки зерновых культур и заготовки кормов заправка уборочных агрегатов и автомобилей (моторной техники) в полевых условиях вне специальных площадок, оборудованных средствами пожаротушения и освещенных в ночное время?	<a href="#">Пункт 188 ППР</a>				
53.	Очищаются ли в период уборки радиаторы двигателей, валы битеров, соломонашивателей, транспортеров и подборщиков, шнеки и другие узлы и детали уборочных агрегатов и автомобилей от пыли, соломы и зерна по мере необходимости, но не реже 2 раз за смену?	<a href="#">Пункт 189 ППР</a>				

54.	Размещаются ли скирды (стога), навесы и штабеля грубых кормов (за исключением размещения на приусадебных участках):	<a href="#">Пункт 190 ППР</a>				
	на расстоянии не менее 15 метров до оси линий электропередачи, связи, в том числе временных кабелей?					
	на расстоянии не менее 50 метров до зданий, сооружений и лесных насаждений?					
	за пределами полос отвода и охранных зон железных дорог, придороожных полос автомобильных дорог и охранных зон воздушных линий электропередачи?					
55.	Опахиваются ли площадки для размещения скирд (стогов), а также пары скирд (стогов) или штабелей по периметру полосой шириной не менее 4 метров?	<a href="#">Пункт 191 ППР</a>				
56.	Обеспечивается ли расстояние от края распаханной полосы до скирды (стога), расположенной на площадке, не менее 15 метров, а до отдельно стоящей скирды (стога) - не менее 5 метров?	<a href="#">Пункт 191 ППР</a>				
57.	Исключено ли превышение площади основания одной скирды (стога) 150 кв. метров, а штабеля прессованного сена (соломы) - 500 кв. метров?	<a href="#">Пункт 191 ППР</a>				
58.	Обеспечиваются ли противопожарные расстояния между отдельными штабелями, навесами и скирдами (стогами) не менее 20 метров, а при размещении их попарно - между штабелями и навесами не менее 6 метров, между парами - не менее 30 метров?	<a href="#">Пункт 191 ППР</a>				
59.	Обеспечиваются ли противопожарные расстояния между кварталами скирд и штабелей (в квартале допускается размещение не более 20 единиц) не менее 100 метров?	<a href="#">Пункт 191 ППР</a>				
60.	Обеспечиваются ли противопожарные расстояния от пункта приготовления травяной муки до зданий, сооружений, строений и цистерн с горюче-смазочными материалами не менее 50 метров, а до открытых складов грубых кормов - не менее 150 метров?	<a href="#">Пункт 191 ППР</a>				
61.	Установлены ли агрегаты для приготовления травяной муки	<a href="#">Пункт 192 ППР</a>				

	под навесом или в помещениях?					
62.	Обработаны ли конструкции навесов и помещений из горючих материалов огнезащитными составами?	<a href="#">Пункт 192 ППР</a>				
63.	Установлен ли расходный топливный бак вне помещения агрегата для приготовления травяной муки?	<a href="#">Пункт 193 ППР</a>				
64.	Исключено ли, при обнаружении горения в сушильном барабане, складывание продукта, приготовленного до пожара в количестве не менее последних 150 килограммов и полученного после ликвидации пожара в количестве не менее 200 килограммов, в общее хранилище?	<a href="#">Пункт 194 ППР</a>				
65.	Складывается ли, при обнаружении горения продукта в сушильном барабане, приготовленный до пожара продукт в количестве не менее последних 150 килограммов и первый полученный после ликвидации пожара продукт в количестве не менее 200 килограммов отдельно и не менее 48 часов осуществляется ли контроль за их температурным состоянием?	<a href="#">Пункт 194 ППР</a>				
66.	Выдерживается ли приготовленная и затаренная в мешки мука под навесом не менее 48 часов для снижения ее температуры?	<a href="#">Пункт 195 ППР</a>				
67.	Хранится ли мука в отдельно стоящем складе или отсеке, выделенном противопожарными стенами и перекрытиями с устройством вентиляции, отдельно от других веществ и материалов?	<a href="#">Пункт 195 ППР</a>				
68.	Исключено ли попадание влаги в помещение склада муки?	<a href="#">Пункт 195 ППР</a>				
69.	Исключено ли хранение муки навалом?	<a href="#">Пункт 195 ППР</a>				
70.	Складываются ли мешки с мукой в штабели высотой не более 2 метров по 2 в ряду?	<a href="#">Пункт 195 ППР</a>				
71.	Выполнены ли проходы между рядами штабелей с мукой шириной не менее 1 метра, а вдоль стен - 0,8 метра?	<a href="#">Пункт 195 ППР</a>				
72.	Изолируются ли помещения для обработки льна, конопли и других технических культур от машинного отделения?	<a href="#">Пункт 196 ППР</a>				
73.	Оборудованы ли выпускные трубы двигателей внутреннего сгорания, установленные в машинном отделении,	<a href="#">Пункт 196 ППР</a>				

	искрогасителями, за исключением случаев применения системы нейтрализации отработавших газов?					
74.	Устраивается ли на выводе выпускных труб через конструкции из горючих материалов противопожарная разделка?	<a href="#">Пункт 196 ППР</a>				
75.	Хранятся ли сырье технических культур в стогах, шохах (под навесами), закрытых складах, а волокно и пакля - только в закрытых складах?	<a href="#">Пункт 197 ППР</a>				
76.	Исключено ли хранение и обмолот при первичной обработке технических культур льна на территории ферм, ремонтных мастерских, гаражей и др.?	<a href="#">Пункт 198 ППР</a>				
77.	Исключен ли въезд при первичной обработке технических культур автомашин, тракторов в производственные помещения, склады готовой продукции и шохи?	<a href="#">Пункт 198 ППР</a>				
78.	Останавливаются ли при первичной обработке технических культур машины на расстоянии не менее 5 метров, а тракторы - не менее 10 метров от производственных помещений, складов готовой продукции и шох?	<a href="#">Пункт 198 ППР</a>				
79.	Исключено ли устройство при первичной обработке технических культур печное отопление в мяльно-трепальном цехе?	<a href="#">Пункт 198 ППР</a>				
80.	Оборудованы ли автомобили, тракторы и другие самоходные машины, въезжающие на территорию пункта обработки льна, исправными искрогасителями, за исключением случаев применения системы нейтрализации отработавших газов?	<a href="#">Пункт 199 ППР</a>				
81.	Обращены ли транспортные средства при подъезде к скирдам (шохам), штабелям и навесам, где хранятся грубые корма и волокнистые материалы, стороной, противоположной направлению выхода отработавших газов из выпускных систем двигателей, имеют ли исправные искрогасители, за исключением случаев применения системы нейтрализации отработавших газов, и останавливаются ли от скирд (шох) на расстоянии не менее 3 метров?	<a href="#">Пункт 199 ППР</a>				
82.	Заглушён ли двигатель во время погрузки грубых кормов и	<a href="#">Пункт 199 ППР</a>				

	волокнистых материалов в кузов автомобиля?					
83.	Разрешается ли движение автомобиля только после осмотра места стоянки автомобиля и уборки сена (соломы), находящегося вблизи выпускной трубы?	<a href="#">Пункт 199 ППР</a>				
84.	Проводится ли естественная сушка тресты на специально отведенных участках?	<a href="#">Пункт 200 ППР</a>				
85.	Проводится ли искусственная сушка тресты только в специальных сушилках, ригах (овинах)?	<a href="#">Пункт 200 ППР</a>				
86.	Исключает ли конструкция печей, устраиваемых в ригах (овинах) для сушки тресты, возможность попадания искр внутрь помещения?	<a href="#">Пункт 200 ППР</a>				
87.	Исключено ли устройство в сушилках и ригах (овинах) над печью колосников для укладки льна?	<a href="#">Пункт 200 ППР</a>				
88.	Составляет ли расстояние от печи до конструкций из горючих материалов не менее 1 метра?	<a href="#">Пункт 200 ППР</a>				
89.	Имеют ли колосники со стороны печи ограждение, выполненное из негорючих материалов, высотой до перекрытия?	<a href="#">Пункт 200 ППР</a>				
90.	Обеспечивается ли в сушилках и ригах (овинах) температура теплоносителя при сушке тресты не более 80 градусов Цельсия, а при сушке головок - не более 50 градусов Цельсия?	<a href="#">Пункт 200 ППР</a>				
91.	Включается ли в сушилках и ригах (овинах) вентилятор не ранее чем через 1 час после начала топки?	<a href="#">Пункт 200 ППР</a>				
92.	Удаляется ли в сушилках и ригах (овинах) после одной смены работы сушилки зола из топочного пространства, осадочных камер, циклона-искрогасителя и камеры смешения?	<a href="#">Пункт 200 ППР</a>				
93.	Очищаются ли в сушилках и ригах (овинах) дымовые трубы не реже чем через 10 дней работы сушилки?	<a href="#">Пункт 200 ППР</a>				
94.	Производится ли в сушилках и ригах (овинах) очистка лотков и сушильных камер от опавшей тресты и различных отходов каждый раз перед загрузкой новой тресты для сушки?	<a href="#">Пункт 200 ППР</a>				

95.	Исключено ли хранение в сушилках и ригах (овинах) запаса тресты и льноволокна в помещении сушилки?	<a href="#">Пункт 200 ППР</a>				
96.	Убираются ли в сушилках и ригах (овинах) после загрузки тресты в ригу опавшие и свисающие с колосников стебли и очищается ли тщательно от тресты печь, стены, пол?	<a href="#">Пункт 200 ППР</a>				
97.	Исключено ли складирование тресты вплотную к зданию сушилки?	<a href="#">Пункт 200 ППР</a>				
98.	Имеет ли помещение мяльно-трепального агрегата вытяжную вентиляцию, а трепальные агрегаты оборудованы ли зонтами?	<a href="#">Пункт 201 ППР</a>				
99.	Закрываются ли трепальные агрегаты со всех сторон съемными откидными щитами, не допускающими распространение пыли по помещению?	<a href="#">Пункт 201 ППР</a>				
100.	Обеспечен ли к задвижкам (шиберам), устанавливаемым перед и после вентиляторов вентиляционных труб, свободный доступ?	<a href="#">Пункт 202 ППР</a>				
101.	Исключено ли превышение количества тресты, находящейся в производственном помещении, сменную потребность?	<a href="#">Пункт 203 ППР</a>				
102.	Исключено ли складирование тресты в штабели ближе 3 метров от машин и агрегатов?	<a href="#">Пункт 203 ППР</a>				
103.	Убирается ли готовая продукция из помещений на склад не реже 2 раз в смену?	<a href="#">Пункт 203 ППР</a>				
104.	Убирается ли ежедневно по окончании рабочего дня помещение мяльно-трепального цеха: очищается от волокна, пыли и костры; станки, стены и внутренние поверхности покрытия цеха обметаются, а костросборники очищаются?	<a href="#">Пункт 204 ППР</a>				
105.	Изготовлены ли в сушилках табака стеллажи и этажерки из негорючих материалов?	<a href="#">Пункт 205 ППР</a>				
106.	Устроены ли в огневых сушилках над жаровыми трубами металлические козырьки, защищающие их от попадания табака?	<a href="#">Пункт 205 ППР</a>				

должностное (ые) лицо (а),  
проводившее (ие) контрольное

(надзорное) мероприятие и  
заполнившее (ие) проверочный лист:

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

<sup>1</sup> Постановление Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2021 г. N 604 "Об утверждении Правил формирования и ведения единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015 г. N 415" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, N 17, ст. 2971; 2021 N 30, ст. 5781).

<sup>2</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 39, ст. 6056.

### Приложение N 13

УТВЕРЖДЕНА  
приказом МЧС России  
от 09.02.2022 N 78

### Форма

Отметка о размещении (дата и  
учетный номер) сведений о  
контрольном (надзорном)  
мероприятии в едином реестре  
контрольных (надзорных)  
мероприятий, QR-код<sup>1</sup>

#### Проверочный лист

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении  
контролируемым лицом обязательных требований), применяемый должностными лицами органов  
государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного  
пожарного надзора на объектах транспортной инфраструктуры

1. Наименование вида федерального государственного контроля (надзора), включенного в единый

реестр видов федерального государственного контроля (надзора): \_\_\_\_\_

2. Наименование контрольного (надзорного) органа и реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора (далее - проверочный лист): \_\_\_\_\_

3. Вид контрольного (надзорного) мероприятия: \_\_\_\_\_

4. Объект федерального государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие: \_\_\_\_\_

5. Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации по месту жительства (пребывания) гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами: \_\_\_\_\_

6. Место(а) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа: \_\_\_\_\_

7. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа: \_\_\_\_\_

8. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия: \_\_\_\_\_

9. Должность(и), фамилия(и) и инициалы должностного(ых) лица(лиц) контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого(ых) в соответствии с положением о виде федерального государственного контроля (надзора), должностным(и) регламентом(ами) или должностной(ыми) инструкцией(ями) входит осуществление полномочий по виду федерального государственного контроля (надзора), в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего(их) контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего(их) проверочный лист: \_\_\_\_\_

10. Дата заполнения проверочного листа: \_\_\_\_\_

11. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

N п/п	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований	Реквизиты нормативных правовых актов с указанием их структурных единиц	Ответы на вопросы			Примечание
			да	нет	неприменимо	
1.	Разработаны ли на объектах транспортной инфраструктуры, предусмотренных положениями <b>Федерального закона "О транспортной безопасности"</b> , в отношении помещений для хранения (стоянки) транспорта в количестве более 25 единиц планы расстановки транспортных средств с описанием очередности и порядка их эвакуации при пожаре?	<a href="#">Пункт 207</a> Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных <a href="#">постановлением</a> Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479 <sup>2</sup> (далее - ППР) <a href="#">Статья 1</a> Федерального закона от 09.02.2007 N 16-ФЗ "О транспортной безопасности" <sup>3</sup>				
2.	Оснащены ли на объектах транспортной инфраструктуры помещения для хранения (стоянки) транспорта в количестве более 25 единиц и площадки открытого хранения транспортных средств (кроме индивидуальных) буксирующими тросами и штангами из расчета 1 трос (штанга) на 10 единиц техники?	<a href="#">Пункт 207</a> ППР				
3.	Свободны ли переезды и переходы через внутриобъектовые железнодорожные пути для проезда пожарных автомобилей?	<a href="#">Пункт 208</a> ППР				
4.	Имеется ли не менее 2 переездов через внутриобъектовые железнодорожные пути?	<a href="#">Пункт 208</a> ППР				
5.	Исключена ли установка в помещениях, под навесами и на открытых площадках для хранения (стоянки) транспорта транспортных средств в количестве, превышающем количество, предусмотренное в проектной документации на такой объект защиты, или с нарушением плана их расстановки или уменьшая расстояние между автомобилями?	<a href="#">Пункт 209</a> ППР				
6.	Исключено ли загромождение в помещениях, под навесами и на открытых площадках для хранения	<a href="#">Пункт 209</a> ППР				

	(стоянки) транспорта выездных ворот и проездов?					
7.	Исключено ли проведение в помещениях, под навесами и на открытых площадках для хранения (стоянки) транспорта кузнечных, термических, сварочных, малярных и деревообделочных работ, а также промывка деталей с использованием легковоспламеняющихся и горючих жидкостей?	<a href="#">Пункт 209 ППР</a>				
8.	Исключено ли нахождение в помещениях, под навесами и на открытых площадках для хранения (стоянки) транспорта транспортных средств с открытыми горловинами топливных баков, а также при наличии утечки топлива и масла?	<a href="#">Пункт 209 ППР</a>				
9.	Исключено ли в помещениях, под навесами и на открытых площадках для хранения (стоянки) транспорта заправка горючим и сливы из транспортных средств топлива?	<a href="#">Пункт 209 ППР</a>				
10.	Исключено ли хранение в помещениях, под навесами и на открытых площадках для хранения (стоянки) транспорта тары из-под горючего, а также горючего и масел?	<a href="#">Пункт 209 ППР</a>				
11.	Исключена ли подзарядка в помещениях, под навесами и на открытых площадках для хранения (стоянки) транспорта аккумуляторов непосредственно на транспортных средствах, за исключением тяговых аккумуляторных батарей электромобилей и подзаряжаемых гибридных автомобилей, не выделяющих при зарядке и эксплуатации горючие газы?	<a href="#">Пункт 209 ППР</a>				
12.	Исключен ли подогрев в помещениях, под навесами и на открытых площадках для хранения (стоянки) транспорта двигателей открытым огнем?	<a href="#">Пункт 209 ППР</a>				
13.	Исключено ли использование в помещениях, под навесами и на открытых площадках для хранения (стоянки) транспорта открытых источников огня для освещения?	<a href="#">Пункт 209 ППР</a>				
14.	Размещаются ли транспортные средства, предназначенные для перевозки легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также горючих газов, обособленно от других транспортных средств?	<a href="#">Пункт 209 ППР</a>				

15.	Исключены ли постановка в локомотивных депо и базах запаса локомотивов (паровозов) с действующими топками, а также растопка в стойлах за пределами вытяжных зонтов?	<a href="#">Пункт 224 ППР</a>				
16.	Исключена ли чистка топок и зольников в стойлах локомотивных депо и баз запаса локомотивов (паровозов) в неустановленных местах?	<a href="#">Пункт 224 ППР</a>				
17.	Исключена ли установка подвижного состава в локомотивных депо и базах запаса локомотивов (паровозов) с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами, опасными и другими горючими грузами на расстоянии менее 50 метров от установленного места чистки топки паровоза?	<a href="#">Пункт 224 ППР</a>				
18.	Исключена ли установка в стойла локомотивных депо и баз запаса локомотивов (паровозов) цистерн с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также порожних цистерн из-под указанных жидкостей без их предварительной пропарки?	<a href="#">Пункт 224 ППР</a>				
19.	Осуществляется ли заливка водой шлака и изгари и регулярная уборка в шлакоуборочных канавах и местах чистки топок?	<a href="#">Пункт 225 ППР</a>				
20.	Исключена ли эксплуатация на объектах защиты, относящихся к железнодорожному транспорту, площадок, отводимых под промывочно-пропарочные станции (пункты), не отвечающих требованиям типового технологического процесса станций?	<a href="#">Пункт 226 ППР</a>				
21.	Исключена ли эксплуатация на объектах защиты, относящихся к железнодорожному транспорту, участков территории, на которых производится обработка цистерн, без твердого покрытия, не допускающего проникновения нефтепродуктов в грунт?	<a href="#">Пункт 226 ППР</a>				
22.	Устанавливается ли при обработке на промывочно-пропарочных станциях (пунктах) при подаче цистерн прикрытие не менее чем из 24-осных вагонов?	<a href="#">Пункт 227 ППР</a>				
23.	Исключено ли при обработке на промывочно-пропарочных	<a href="#">Пункт 227 ППР</a>				

	станциях (пунктах) приближение тепловозов к местам очистки ближе 20 метров?					
24.	Обозначен ли при обработке на промывочно-пропарочных станциях (пунктах) запрет приближения тепловозов к местам очистки ближе 20 метров, сигналом, запрещающим дальнейшее движение?	<a href="#">Пункт 227 ППР</a>				
25.	Закрываются ли сливные приборы, крышки колпаков и загрузочные люки цистерн при обработке на промывочно-пропарочных станциях (пунктах)?	<a href="#">Пункт 227 ППР</a>				
26.	Оборудуются ли при обработке на промывочно-пропарочных станциях (пунктах) обработанные цистерны исправной запорной арматурой?	<a href="#">Пункт 227 ППР</a>				
27.	Исключена ли заправка клапанов сливных приборов цистерн на путях, не оборудованных желобами или другими приспособлениями для улавливания остатков нефтепродуктов?	<a href="#">Пункт 228 ППР</a>				
28.	Закрыты ли люки и приемки на отстойниках и трубопроводах крышками?	<a href="#">Пункт 228 ППР</a>				
29.	Используются ли при заправке клапанов только аккумуляторные фонари и искробезопасный инструмент?	<a href="#">Пункт 228 ППР</a>				
30.	Исключена ли эксплуатация без заземления резервуаров, трубопроводов, эстакад, цистерн под сливом и сливоаливных железнодорожных путей?	<a href="#">Пункт 229 ППР</a>				
31.	Оборудованы ли металлические переносные и передвижные лестницы медными крючками и резиновыми подушками под стыками?	<a href="#">Пункт 230 ППР</a>				
32.	Допускается ли внутри котлов и цистерн освещение только аккумуляторными фонарями во взрывозащищенном исполнении?	<a href="#">Пункт 231 ППР</a>				
33.	Очищаются ли эстакады и площадки от остатков нефтепродуктов не реже 1 раза в смену?	<a href="#">Пункт 232 ППР</a>				
34.	Исключено ли использование на территории промывочно-пропарочных станций (пунктов) при работе внутри котла цистерны обуви, подбитой стальными	<a href="#">Пункт 233 ППР</a>				

	пластинами или гвоздями?					
35.	Исключен ли слив на территории промывочно-пропарочных станций (пунктов) остатков легковоспламеняющейся и (или) горючей жидкости вместе с водой и конденсатом в общую канализационную сеть, открытые канавы, кюветы, под откос и др.?	<a href="#">Пункт 233 ППР</a>				
36.	Исключено ли применение на территории промывочно-пропарочных станций (пунктов) для спуска людей в цистерну переносных стальных лестниц, а также деревянных лестниц, обитых сталью?	<a href="#">Пункт 233 ППР</a>				
37.	Исключено ли нахождение на территории промывочно-пропарочных станций (пунктов) обтирочных материалов внутри осматриваемых цистерн и на их наружных частях?	<a href="#">Пункт 233 ППР</a>				
38.	Исключен ли на территории промывочно-пропарочных станций (пунктов) въезд локомотивов в депо очистки и под эстакады?	<a href="#">Пункт 233 ППР</a>				
39.	Имеется ли в наличии в местах расположения путевых машинных станций (при отсутствии искусственных и естественных источников водоснабжения) запас воды для нужд пожаротушения из расчета 50 куб. метров на 20 вагонов?	<a href="#">Пункт 241 ППР</a>				
40.	Установлен ли в пунктах стоянки вагонов путевых машинных станций сигнал оповещения о пожаре?	<a href="#">Пункт 242 ППР</a>				

Должностное (ые) лицо (а),  
проводившее (ие) контрольное  
(надзорное) мероприятие и  
заполнившее (ие) проверочный лист:

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

<sup>1</sup> [Постановление](#) Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2021 г. N 604 "Об утверждении Правил формирования и ведения единого

Приказ МЧС России от 9 февраля 2022 г. N 78 "Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов, ответы на которые реестра контрольных (надзорных) мероприятий и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015 г. N 415"  
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, N 17, ст. 2971; 2021 N 30, ст. 5781).

<sup>2</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 39, ст. 6056.

<sup>3</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 31, ст. 4429.

## Приложение N 14

**УТВЕРЖДЕНА**  
**приказом МЧС России**  
**от 09.02.2022 N 78**

### Форма

Отметка о размещении (дата и  
учетный номер) сведений о  
контрольном (надзорном)  
мероприятии в едином реестре  
контрольных (надзорных)  
мероприятий, QR-код<sup>1</sup>

Проверочный лист  
(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении  
контролируемым лицом обязательных требований), применяемый должностными лицами органов  
государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного  
пожарного надзора на объектах метрополитена

1. Наименование вида федерального государственного контроля (надзора), включенного в единый  
реестр видов федерального государственного контроля (надзора): \_\_\_\_\_

2. Наименование контрольного (надзорного) органа и реквизиты нормативного правового акта об  
утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют  
о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого  
должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении  
федерального государственного пожарного надзора (далее - проверочный лист): \_\_\_\_\_

3. Вид контрольного (надзорного) мероприятия: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

4. Объект федерального государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие: \_\_\_\_\_

5. Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации по месту жительства (пребывания) гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами: \_\_\_\_\_

6. Место (а) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа: \_\_\_\_\_

7. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа: \_\_\_\_\_

8. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия: \_\_\_\_\_

9. Должность (и), фамилия (и) и инициалы должностного (ых) лица (лиц) контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого (ых) в соответствии с положением о виде федерального государственного контроля (надзора), должностным (и) регламентом (ами) или должностной (ыми) инструкцией (ями) входит осуществление полномочий по виду федерального государственного контроля (надзора), в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего (их) контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего (их) проверочный лист: \_\_\_\_\_

10. Дата заполнения проверочного листа: \_\_\_\_\_

11. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

N п/п	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований	Реквизиты нормативных правовых актов с указанием их структурных единиц	Ответы на вопросы			Примечание
			да	нет	неприменимо	
1.	Имеются ли на каждой станции метрополитена оперативный план пожаротушения, инструкция о мерах пожарной безопасности, план эвакуации пассажиров, инструкция о порядке действия работников	Пункт 210 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных				

	метрополитена при работе шахт тоннельной вентиляции в случае задымления или пожара?	<a href="#">постановлением</a> Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479 <sup>2</sup> (далее - ППР)			
2.	Находятся ли оперативный план пожаротушения, инструкция о мерах пожарной безопасности, план эвакуации пассажиров, инструкция о порядке действия работников метрополитена при работе шахт тоннельной вентиляции в случае задымления или пожара в помещении дежурного по станции, а второй экземпляр оперативного плана пожаротушения - в кассе у старшего кассира?	<a href="#">Пункт 210 ППР</a>			
3.	Огорожены ли места примыкания действующих тоннелей и станций метро к строящимся и реконструируемым объектам защиты до начала проведения работ негорючими дымонепроницаемыми перегородками?	<a href="#">Пункт 211 ППР</a>			
4.	Обеспечено ли наличие телефонной связи с дежурным персоналом станции при организации работ в местах примыкания к действующим линиям метрополитена?	<a href="#">Пункт 211 ППР</a>			
5.	Выполнены ли шкафы для одежды сотрудников метрополитена, устанавливаемые в подземном пространстве метрополитена, из негорючих материалов?	<a href="#">Пункт 212 ППР</a>			
6.	Хранятся ли в подземных сооружениях станции в специально отведенном месте не более 2 газовых баллонов емкостью не более 5 литров каждый?	<a href="#">Пункт 213 ППР</a>			
7.	Проводятся ли плановые огневые работы в подземных сооружениях метрополитена только в ночное время после снятия напряжения в электрической сети?	<a href="#">Пункт 214 ППР</a>			
8.	Осуществляется ли доставка горюче-смазочных материалов для выполнения технологических работ в тоннеле (тоннелях) на оборудованном для этих целей моторельсовом транспорте в специальных раздаточных емкостях в ночное время (при отсутствии пассажиров в метрополитене)?	<a href="#">Пункт 215 ППР</a>			

9.	Находятся ли на аварийной доске в кабинах и помещениях дежурных по станциям и постах диспетчерской сигнализации ключи, промаркованные в соответствии с нумерацией помещений, для проверки противопожарного режима в помещениях станций и кабельных коллекторах?	<a href="#">Пункт 216 ППР</a>				
10.	Применяются ли при проведении ремонтных работ в подземном пространстве метрополитена металлические леса?	<a href="#">Пункт 217 ППР</a>				
11.	Исключено ли в действующих тоннелях проведение работ с газогенераторами или разогрев битума?	<a href="#">Пункт 218 ППР</a>				
12.	Исключено ли складирование в помещениях машинных залов, эскалаторов и в демонтажных камерах запасных частей, смазочных и других материалов?	<a href="#">Пункт 219 ППР</a>				
13.	Осуществляется ли покраска кабельных линий в тоннелях только в ночное время?	<a href="#">Пункт 220 ППР</a>				
14.	Оборудованы ли вагоны электропоездов исправным устройством связи "пассажир - машинист", огнетушителями с минимальным рангом тушения модельного очага 2А, 21В, Е и покрывалами для изоляции очага возгорания в количестве не менее 2 огнетушителей и 2 покрывал?	<a href="#">Пункт 221 ППР</a>				
15.	Обозначены ли места установки огнетушителей и покрывал для изоляции очага возгорания соответствующими указательными знаками?	<a href="#">Пункт 221 ППР</a>				
16.	Обеспечено ли надежное крепление и наличие аппарата защиты от короткого замыкания электропечей, устанавливаемых в кабинах машинистов?	<a href="#">Пункт 222 ППР</a>				
17.	Исключено ли размещение на электропечах, устанавливаемых в кабинах машинистов, и вблизи от них горючих материалов?	<a href="#">Пункт 222 ППР</a>				
18.	Установлены ли торговые киоски только в наземных вестибюлях станций метрополитена и в подземных уличных переходах?	<a href="#">Пункт 223 ППР</a>				

19.	Изготовлены ли торговые киоски из негорючих материалов?	<a href="#">Пункт 223 ППР</a>				
20.	Размещаются ли торговые киоски с таким расчетом, чтобы они не препятствовали проходу пассажиров и не снижали ширины пути эвакуации, установленной требованиями пожарной безопасности?	<a href="#">Пункт 223 ППР</a>				
21.	Применяются ли для отопления киосков масляные электрорадиаторы или электрообогреватели конвективного типа?	<a href="#">Пункт 223 ППР</a>				
22.	Оснащены ли киоски автоматической пожарной сигнализацией с выводом сигнала в помещение с круглосуточным пребыванием дежурного персонала станции, а также первичными средствами пожаротушения или жидкостными автономными установками пожаротушения?	<a href="#">Пункт 223 ППР</a>				
23.	Осуществляется ли торговля (пользование) легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами, товарами в аэрозольной упаковке, пиротехническими изделиями и другими огнеопасными материалами в киосках, установленных в вестибюлях станций метрополитена?	<a href="#">Пункт 223 ППР</a>				
24.	Исключено ли хранение товара в размере более суточной потребности, упаковочного материала, торгового инвентаря и тары в киосках, установленных в вестибюлях станций метрополитена?	<a href="#">Пункт 223 ППР</a>				

Должностное (ые) лицо (а),  
проводившее (ие) контрольное  
(надзорное) мероприятие и  
заполнившее (ие) проверочный лист:

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

<sup>1</sup> Постановление Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2021 г. N 604 "Об утверждении Правил формирования и ведения единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015 г. N 415" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, N 17, ст. 2971; 2021 N 30, ст. 5781).

<sup>2</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 39, ст. 6056.

---

## Приложение N 15

**УТВЕРЖДЕНА  
приказом МЧС России  
от 09.02.2022 N 78**

### Форма

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о контролльном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код<sup>1</sup>

Проверочный лист  
(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора на объектах проведения сливоналивных операций со сжиженным углеводородным газом

1. Наименование вида федерального государственного контроля (надзора), включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора): \_\_\_\_\_

2. Наименование контрольного (надзорного) органа и реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора (далее - проверочный лист): \_\_\_\_\_

3. Вид контрольного (надзорного) мероприятия: \_\_\_\_\_

---

4. Объект федерального государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие: \_\_\_\_\_

5. Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации по месту жительства (пребывания) гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами: \_\_\_\_\_

6. Место (а) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа: \_\_\_\_\_

7. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа: \_\_\_\_\_

8. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия: \_\_\_\_\_

9. Должность (и), фамилия (и) и инициалы должностного (ых) лица (лиц) контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого (ых) в соответствии с положением о виде федерального государственного контроля (надзора), должностным (и) регламентом (ами) или должностной (ыми) инструкцией (ями) входит осуществление полномочий по виду федерального государственного контроля (надзора), в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего (их) контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего (их) проверочный лист: \_\_\_\_\_

10. Дата заполнения проверочного листа: \_\_\_\_\_

11. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

N п/п	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований	Реквизиты нормативных правовых актов с указанием их структурных единиц	Ответы на вопросы			Примечание
			да	нет	неприменимо	
1.	Исключено ли нахождение цистерны присоединенной к коммуникациям, когда ее налив и слив не проводят при проведении сливоналивных операций?	Пункт 265 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных				

		<b>постановлением</b> Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479 <sup>2</sup> (далее - ППР)				
2.	Исключено ли проведение во время налива и слива сжиженного углеводородного газа (далее - СУГ) пожароопасных работ и курения на расстоянии менее 100 м от цистерны?	<a href="#">Пункт 266 ППР</a>				
3.	Исключено ли проведение во время налива и слива СУГ ремонтных работ на цистернах и вблизи них, а также иных работ, не связанных со сливочноаливными операциями?	<a href="#">Пункт 266 ППР</a>				
4.	Исключен ли подъезд во время налива и слива СУГ автомобильного и маневрового железнодорожного транспорта?	<a href="#">Пункт 266 ППР</a>				
5.	Исключено ли нахождение во время налива и слива СУГ на сливочноаливной эстакаде посторонних лиц, не осуществляющих сливочноаливные операции?	<a href="#">Пункт 266 ППР</a>				
6.	Имеются ли со стороны железнодорожного пути на подъездных путях и дорогах на участке налива (слива) сигнальные знаки размером 0,4 x 0,5 метра с надписью "Стоп, проезд запрещен, производится налив (слив) цистерны"?	<a href="#">Пункт 267 ППР</a>				
7.	Закреплены ли цистерны до начала сливочноаливных операций на рельсовом пути специальными башмаками из материала, исключающего образование искр, и заземлены ли?	<a href="#">Пункт 267 ППР</a>				
8.	Проверяется ли перед наполнением наличие остаточного давления в цистерне, а также наличие в цистерне воды или неиспаряющихся остатков сжиженных углеводородных газов?	<a href="#">Пункт 271 ППР</a>				
9.	Обеспечено ли наличие на сливочноаливных эстакадах первичных средств пожаротушения?	<a href="#">Пункт 274 ППР</a>				
10.	Исключен ли ремонт котла в груженом состоянии, а также в порожнем состоянии до производства дегазации	<a href="#">Пункт 280 ППР</a>				

	его объема?				
11.	Исключено ли использование при производстве ремонтных работ инструмента, создающего искрение?	<a href="#">Пункт 280 ППР</a>			
12.	Исключено ли использование при производстве ремонтных работ открытого огня вблизи цистерны?	<a href="#">Пункт 280 ППР</a>			
13.	Исключено ли при производстве ремонтных работ проведение под цистерной сварочных и огневых работ?	<a href="#">Пункт 280 ППР</a>			
14.	Закрыты ли и заглушены ли в нерабочем состоянии вентили цистерны?	<a href="#">Пункт 282 ППР</a>			
15.	Исключено ли при утечке СУГ попадание СУГ в тоннели, подвалы и канализацию?	<a href="#">Пункт 284 ППР</a>			

Должностное (ые) лицо (а),  
проводившее (ие) контрольное  
(надзорное) мероприятие и  
заполнившее (ие) проверочный лист:

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

<sup>1</sup> [Постановление](#) Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2021 г. N 604 "Об утверждении Правил формирования и ведения единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015 г. N 415" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, N 17, ст. 2971; 2021 N 30, ст. 5781).

<sup>2</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 39, ст. 6056.

## Приложение N 16

УТВЕРЖДЕНА  
приказом МЧС России  
от 09.02.2022 N 78

Отметка о размещении (дата и  
учетный номер) сведений о  
контрольном (надзорном)  
мероприятии в едином реестре  
контрольных (надзорных)  
мероприятий, QR-код<sup>1</sup>

Проверочный лист  
(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении  
контролируемым лицом обязательных требований), применяемый должностными лицами органов  
государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного  
пожарного надзора на объектах хранения

1. Наименование вида федерального государственного контроля (надзора), включенного в единый  
реестр видов федерального государственного контроля (надзора): \_\_\_\_\_

2. Наименование контрольного (надзорного) органа и реквизиты нормативного правового акта об  
утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют  
о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого  
должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении  
федерального государственного пожарного надзора (далее - проверочный лист): \_\_\_\_\_

3. Вид контрольного (надзорного) мероприятия: \_\_\_\_\_

4. Объект федерального государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится  
контрольное (надзорное) мероприятие: \_\_\_\_\_

5. Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, его  
идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер  
индивидуального предпринимателя, адрес регистрации по месту жительства (пребывания) гражданина или  
индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер  
 налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в  
пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных  
структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами: \_\_\_\_\_

6. Место(а) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа: \_\_\_\_\_

7. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа: \_\_\_\_\_

8. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия: \_\_\_\_\_

9. Должность (и), фамилия (и) и инициалы должностного (ых) лица (лиц) контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого (ых) в соответствии с положением о виде федерального государственного контроля (надзора), должностным (и) регламентом (ами) или должностной (ыми) инструкцией (ями) входит осуществление полномочий по виду федерального государственного контроля (надзора), в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего (их) контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего (их) проверочный лист: \_\_\_\_\_

10. Дата заполнения проверочного листа: \_\_\_\_\_

11. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

N п/п	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований	Реквизиты нормативных правовых актов с указанием их структурных единиц	Ответы на вопросы			Примечание
			да	нет	неприменимо	
1.	Хранятся ли на складах (в помещениях) вещества и материалы с учетом их пожароопасных физико-химических свойств (способность к окислению, самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и др.)?	Пункт 286 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479 <sup>2</sup> (далее - ППР)				
2.	Исключено ли хранение совместно в одной секции с каучуком или материалами, получаемыми путем вулканизации каучука, каких-либо других материалов и товаров?	Пункт 286 ППР				
3.	Защищены ли баллоны с горючими газами, емкости (бутылки, бутыли, другая тара) с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также аэрозольные упаковки от солнечного и иного	Пункт 287 ППР				

	теплового воздействия?					
4.	Хранятся ли на открытых площадках или под навесами аэрозольные упаковки только в контейнерах из негорючих материалов?	Пункт 287 ППР				
5.	Обеспечено ли расстояние от светильников с лампами накаливания до хранящихся товаров не менее 0,5 метра?	Пункт 288 ППР				
6.	Хранятся ли в цеховых кладовых легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в отдельных от других материалов шкафах из негорючих материалов?	Пункт 289 ППР				
7.	Исключено ли хранение в цеховых кладовых легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в количестве, превышающем установленные на предприятии нормы?	Пункт 289 ППР				
8.	Исключено ли превышение на рабочих местах количества легковоспламеняющихся и горючих жидкостей сменной потребности?	Пункт 289 ППР				
9.	Исключены ли стоянка и ремонт погрузочно-разгрузочных и транспортных средств в складских помещениях и на дебаркадерах?	Пункт 290 ППР				
10.	Определен ли порядок уборки грузов и материалов, разгруженных на рампу (платформу), к концу рабочего дня?	Пункт 291 ППР				
11.	Производятся ли все операции, связанные с вскрытием тары, проверкой исправности и мелким ремонтом, расфасовкой продукции, приготовлением рабочих смесей пожароопасных жидкостей (нитрокрасок, лаков и других горючих жидкостей), в помещениях, изолированных от мест хранения?	Пункт 292 ППР				
12.	Исключено ли применение дежурного освещения в помещениях складов?	Пункт 293 ППР				
13.	Исключено ли использование в помещениях складов газовых плит и электронагревательных приборов?	Пункт 293 ППР				
14.	Определен ли порядок обесточивания оборудования	Пункт 293 ППР				

	складов по окончании рабочего дня?					
15.	Располагаются ли аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, вне складского помещения на стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре?	Пункт 293 ППР				
16.	Обеспечены ли при хранении горючих материалов на открытой площадке площадь одной секции (штабеля) не более 300 кв. метров, а противопожарные расстояния между штабелями не менее 8 метров?	Пункт 294 ППР				
17.	Изложен ли въезд локомотивов в складские помещения категорий А, Б и В1 - В4?	Пункт 295 ППР				
18.	Проводятся ли в период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды на территории полигонов (площадок) размещения, хранения и обеззараживания твердых бытовых отходов мероприятия по регулярному увлажнению твердых бытовых отходов?	Пункт 307 ППР				
19.	Осуществляется ли заполнение полигонов (площадок) размещения, хранения и обеззараживания твердых бытовых отходов послойным чередованием твердых бытовых отходов и инертных негорючих материалов?	Пункт 307 ППР				

Должностное (ые) лицо (а),  
проводившее (ие) контрольное  
(надзорное) мероприятие и  
заполнившее (ие) проверочный лист:

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

<sup>1</sup> Постановление Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2021 г. N 604 "Об утверждении Правил формирования и ведения единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015 г. N 415" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, N 17, ст. 2971; 2021 N , ст. 5781).

<sup>2</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 39, ст. 6056.

Приложение N 17

УТВЕРЖДЕНА  
приказом МЧС России  
от 09.02.2022 N 78

Форма

Отметка о размещении (дата и  
учетный номер) сведений о  
контрольном (надзорном)  
мероприятии в едином реестре  
контрольных (надзорных)  
мероприятий, QR-код<sup>1</sup>

Проверочный лист  
(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении  
контролируемым лицом обязательных требований), применяемый должностными лицами органов  
государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного  
пожарного надзора на объектах хранения древесины и лесоматериалов

1. Наименование вида федерального государственного контроля (надзора), включенного в единый  
реестр видов федерального государственного контроля (надзора): \_\_\_\_\_

2. Наименование контрольного (надзорного) органа и реквизиты нормативного правового акта об  
утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют  
о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого  
должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении  
федерального государственного пожарного надзора (далее - проверочный лист): \_\_\_\_\_

3. Вид контрольного (надзорного) мероприятия: \_\_\_\_\_

4. Объект федерального государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится  
контрольное (надзорное) мероприятие: \_\_\_\_\_

5. Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации по месту жительства (пребывания) гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами: \_\_\_\_\_

6. Место (а) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа: \_\_\_\_\_

7. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа: \_\_\_\_\_

8. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия: \_\_\_\_\_

9. Должность (и), фамилия (и) и инициалы должностного (ых) лица (лиц) контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого (ых) в соответствии с положением о виде федерального государственного контроля (надзора), должностным (и) регламентом (ами) или должностной (ыми) инструкцией (ями) входит осуществление полномочий по виду федерального государственного контроля (надзора), в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего (их) контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего (их) проверочный лист: \_\_\_\_\_

10. Дата заполнения проверочного листа: \_\_\_\_\_

11. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

N п/п	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований	Реквизиты нормативных правовых актов с указанием их структурных единиц	Ответы на вопросы			Примечание
			да	нет	неприменимо	
1.	Очищены ли на складах по хранению лесоматериалов места, отведенные под штабели, до грунта от травяного покрова, горючего мусора и отходов или покрыты слоем песка, земли или гравия толщиной не менее 15 сантиметров?	<a href="#">Пункт 304 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020</a>				

		N 1479 <sup>2</sup> (далее - ППР)				
2.	Исключено ли проведение на складах по хранению лесоматериалов пожароопасных работ, а также работ, не связанных с хранением лесоматериалов?	<a href="#">Пункт 304 ППР</a>				
3.	Устроены ли на складах по хранению лесоматериалов помещения для обогрева рабочих только в отдельных зданиях, сооружениях с соблюдением противопожарных расстояний до складов леса?	<a href="#">Пункт 304 ППР</a>				
4.	Применяются ли на складах по хранению лесоматериалов для отопления помещений для обогрева рабочих электронагревательные приборы только заводского изготовления?	<a href="#">Пункт 304 ППР</a>				
5.	Размещаются ли на складах по хранению лесоматериалов лебедки с двигателями внутреннего сгорания на расстоянии не менее 15 метров от штабелей по хранению лесоматериалов?	<a href="#">Пункт 304 ППР</a>				
6.	Свободна ли на складах по хранению лесоматериалов площадка вокруг лебедки от коры и других горючих отходов и мусора?	<a href="#">Пункт 304 ППР</a>				
7.	Хранятся ли на складах по хранению лесоматериалов горюче-смазочные материалы для заправки двигателей в количестве не более 1 бочки и на расстоянии не менее 10 метров от лебедки и 20 метров от ближайшего штабеля?	<a href="#">Пункт 304 ППР</a>				
8.	Устанавливаются ли на складах по хранению лесоматериалов при укладке и разборке штабелей пиломатериалов транспортные пакеты только по одной стороне проезда, при этом ширина оставшейся проезжей части дороги составляет не менее 4 метров?	<a href="#">Пункт 304 ППР</a>				
9.	Превышает ли на складах по хранению лесоматериалов при укладке и разборке штабелей пиломатериалов общий объем не уложенных в штабели пиломатериалов суточного поступления их на склад?	<a href="#">Пункт 304 ППР</a>				
10.	Исключена ли установка на складах по хранению лесоматериалов транспортных пакетов в зоне противопожарных расстояний, а также на проездах и	<a href="#">Пункт 304 ППР</a>				

	подъездах к пожарным водоисточникам?					
11.	Проводится ли обертка транспортных пакетов водонепроницаемой бумагой (при отсутствии этой операции в едином технологическом процессе) на специально отведенных площадках?	Пункт 304 ППР				
12.	Собирается ли использованная водонепроницаемая бумага, ее обрывки и обрезки в контейнеры?	Пункт 304 ППР				
13.	Исключено ли наличие в закрытых складах лесоматериалов встроенных помещений?	Пункт 304 ППР				
14.	Хранится ли щепа в закрытых складах, бункерах и на открытых площадках с основанием из негорючего материала?	Пункт 304 ППР				

Должностное (ые) лицо (а),  
проводившее (ие) контрольное  
(надзорное) мероприятие и  
заполнившее (ие) проверочный лист:

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

<sup>1</sup> Постановление Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2021 г. N 604 "Об утверждении Правил формирования и ведения единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015 г. N 415" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, N 17, ст. 2971; 2021 N 30, ст. 5781).

<sup>2</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 39, ст. 6056.

#### Приложение N 18

УТВЕРЖДЕНА  
приказом МЧС России  
от 09.02.2022 N 78

Форма

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о контролльном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код<sup>1</sup>

Проверочный лист  
(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора на объектах хранения зерна

1. Наименование вида федерального государственного контроля (надзора), включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора): \_\_\_\_\_

2. Наименование контрольного (надзорного) органа и реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора (далее - проверочный лист): \_\_\_\_\_

3. Вид контрольного (надзорного) мероприятия: \_\_\_\_\_

4. Объект федерального государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие: \_\_\_\_\_

5. Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации по месту жительства (пребывания) гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами: \_\_\_\_\_

6. Место (а) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа: \_\_\_\_\_

7. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного)

мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа: \_\_\_\_\_

8. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия: \_\_\_\_\_

9. Должность (и), фамилия (и) и инициалы должностного (ых) лица (лиц) контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого (ых) в соответствии с положением о виде федерального государственного контроля (надзора), должностным (и) регламентом (ами) или должностной (ыми) инструкцией (ями) входит осуществление полномочий по виду федерального государственного контроля (надзора), в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего (их) контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего (их) проверочный лист: \_\_\_\_\_

10. Дата заполнения проверочного листа: \_\_\_\_\_

11. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

N п/п	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований	Реквизиты нормативных правовых актов с указанием их структурных единиц	Ответы на вопросы			Примечание
			да	нет	неприменимо	
1.	Обеспечивается ли при хранении зерна насыпью расстояние от верха насыпи до горючих конструкций покрытия, а также до светильников и электропроводов не менее 0,5 метра?	Пункт 300 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479 <sup>2</sup> (далее - ППР)				
2.	Исключено ли хранение совместно с зерном других материалов и оборудования?	Пункт 301 ППР				
3.	Исключено ли применение при хранении зерна внутри складских помещений зерноочистительных и других машин с двигателями внутреннего сгорания?	Пункт 301 ППР				
4.	Исключено ли при хранении зерна проведение работ на передвижных механизмах при закрытых воротах с 2 сторон склада?	Пункт 301 ППР				

5.	Исключен ли розжиг сушилок, работающих на твердом топливе, с помощью легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а сушилок, работающих на жидким топливом, с помощью открытого огня?	<a href="#">Пункт 301 ППР</a>				
6.	Исключено ли проведение работ на сушилках с неисправными приборами контроля температуры и автоматики отключения подачи топлива при затухании факела в топке, системой электrozажигания или без них?	<a href="#">Пункт 301 ППР</a>				
7.	Исключена ли засыпка зерна выше уровня транспортерной ленты?	<a href="#">Пункт 301 ППР</a>				
8.	Исключено ли трение ленты о конструкции транспортера?	<a href="#">Пункт 301 ППР</a>				
9.	Осуществляется ли контроль температуры зерна при работающей сушилке путем отбора проб не реже чем через каждые 2 часа?	<a href="#">Пункт 302 ППР</a>				
10.	Производится ли очистка загрузочно-разгрузочных механизмов сушилки от пыли и зерна через сутки ее работы?	<a href="#">Пункт 302 ППР</a>				
11.	Установлен ли передвижной сушильный агрегат на расстоянии не менее 10 метров от здания зерносклада?	<a href="#">Пункт 303 ППР</a>				
12.	Исключает ли устройство топок сушилок вылет искр?	<a href="#">Пункт 303 ППР</a>				
13.	Оборудованы ли дымовые трубы искрогасителями?	<a href="#">Пункт 303 ППР</a>				
14.	Устроены ли в местах прохода дымовых труб через конструкции, выполненные из горючих материалов, противопожарные разделки?	<a href="#">Пункт 303 ППР</a>				

Должностное (ые) лицо (а),  
проводившее (ие) контрольное  
(надзорное) мероприятие и  
заполнившее (ие) проверочный лист:

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

<sup>1</sup> Постановление Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2021 г. N 604 "Об утверждении Правил формирования и ведения единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015 г. N 415" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, N 17, ст. 2971; 2021 N 30, ст. 5781).

<sup>2</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 39, ст. 6056.

## Приложение N 19

УТВЕРЖДЕНА  
приказом МЧС России  
от 09.02.2022 N 78

### Форма

Отметка о размещении (дата и  
учетный номер) сведений о  
контрольном (надзорном)  
мероприятии в едином реестре  
контрольных (надзорных)  
мероприятий, QR-код<sup>1</sup>

#### Проверочный лист

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора на объектах хранения легковоспламеняющихся, горючих жидкостей и газов

1. Наименование вида федерального государственного контроля (надзора), включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора): \_\_\_\_\_

2. Наименование контрольного (надзорного) органа и реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора (далее - проверочный лист): \_\_\_\_\_

3. Вид контрольного (надзорного) мероприятия: \_\_\_\_\_

4. Объект федерального государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие: \_\_\_\_\_

5. Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации по месту жительства (пребывания) гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами: \_\_\_\_\_

6. Место(а) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа: \_\_\_\_\_

7. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа: \_\_\_\_\_

8. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия: \_\_\_\_\_

9. Должность(и), фамилия(и) и инициалы должностного(ых) лица(лиц) контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого(ых) в соответствии с положением о виде федерального государственного контроля (надзора), должностным(и) регламентом(ами) или должностной(ыми) инструкцией(ями) входит осуществление полномочий по виду федерального государственного контроля (надзора), в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего(их) контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего(их) проверочный лист: \_\_\_\_\_

10. Дата заполнения проверочного листа: \_\_\_\_\_

11. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

N п/п	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований	Реквизиты нормативных правовых актов с указанием их структурных единиц	Ответы на вопросы			Примечание
			да	нет	неприменимо	
1.	Находятся ли обвалования вокруг резервуаров с нефтью и нефтепродуктами, легковоспламеняющимися и горючими	Пункт 296 Правил противопожарного режима в				

	жидкостями, а также переезды через обвалования в исправном состоянии?	Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479 <sup>2</sup> (далее - ППР)				
2.	Исключена ли на складах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей эксплуатация негерметичного оборудования и запорной арматуры?	<a href="#">Пункт 297</a> ППР				
3.	Исключена ли на складах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей эксплуатация резервуаров, имеющих перекосы и трещины, проемы или трещины на плавающих крышах, а также неисправного оборудования, контрольно-измерительных приборов, подводящих продуктопроводов и стационарных противопожарных устройств?	<a href="#">Пункт 297</a> ППР				
4.	Исключено ли на складах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей наличие деревьев, кустарников и сухой растительности внутри обвалований?	<a href="#">Пункт 297</a> ППР				
5.	Исключена ли на складах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей установка емкостей (резервуаров) на основание, выполненное из горючих материалов?	<a href="#">Пункт 297</a> ППР				
6.	Исключено ли на складах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей переполнение резервуаров и цистерн?	<a href="#">Пункт 297</a> ППР				
7.	Определен ли порядок отбора проб из резервуаров во время слива или налива нефти и нефтепродуктов на складах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей?	<a href="#">Пункт 297</a> ППР				
8.	Исключен ли на складах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей слив и налив нефти и нефтепродуктов во время грозы?	<a href="#">Пункт 297</a> ППР				
9.	Проверяются ли на складах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей дыхательные клапаны и огнепреградители в соответствии с технической документацией предприятий-изготовителей?	<a href="#">Пункт 298</a> ППР				

10.	Очищаются ли на складах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей при осмотрах дыхательной арматуры клапаны и сетки от льда?	<a href="#">Пункт 298 ППР</a>				
11.	Производится ли на складах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей при осмотрах дыхательной арматуры отогрев клапанов и сеток от льда только пожаробезопасными способами?	<a href="#">Пункт 298 ППР</a>				
12.	Производится ли на складах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей отбор проб и замер уровня жидкости в резервуаре при помощи приспособлений из материалов, исключающих искрообразование?	<a href="#">Пункт 298 ППР</a>				
13.	Хранятся ли жидкости только в исправной таре на складах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей?	<a href="#">Пункт 298 ППР</a>				
14.	Убирается ли на складах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей пролитая жидкость немедленно?	<a href="#">Пункт 298 ППР</a>				
15.	Определен ли порядок разлива на складах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей нефтепродуктов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей непосредственно в хранилищах и на обвалованных площадках?	<a href="#">Пункт 298 ППР</a>				
16.	Исключено ли хранение на складах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей упаковочного материала и тары непосредственно в хранилищах и на обвалованных площадках?	<a href="#">Пункт 298 ППР</a>				
17.	Закрашены ли окна помещений, где хранятся баллоны с газом, белой краской или оборудованы ли солнцезащитными устройствами из негорючих материалов?	<a href="#">Пункт 299 ППР</a>				
18.	Выполнены ли при хранении баллонов на открытых площадках сооружения, защищающие баллоны от осадков и солнечных лучей, из негорючих материалов?	<a href="#">Пункт 299 ППР</a>				
19.	Хранятся ли баллоны с горючим газом отдельно от баллонов с кислородом, сжатым воздухом, хлором, фтором и другими окислителями, а также от баллонов с токсичным газом?	<a href="#">Пункт 299 ППР</a>				

20.	Размещаются ли групповые баллонные установки у глухих (не имеющих проемов) наружных стен зданий?	<a href="#">Пункт 299 ППР</a>			
21.	Выполнены ли шкафы и будки, где размещаются баллоны, из негорючих материалов и имеют ли естественную вентиляцию, исключающую образование в них взрывоопасных смесей?	<a href="#">Пункт 299 ППР</a>			
22.	Исключены ли при хранении и транспортировании баллонов с кислородом попадание масел (жиров) и соприкосновение арматуры баллона с промасленными материалами?	<a href="#">Пункт 299 ППР</a>			
23.	Исключена ли перекантовка баллонов с кислородом вручную за клапаны?	<a href="#">Пункт 299 ППР</a>			
24.	Установлены ли при хранении баллонов в помещениях газоанализаторы для контроля образования взрывоопасных концентраций?	<a href="#">Пункт 299 ППР</a>			
25.	Установлен ли при отсутствии газоанализаторов при хранении баллонов руководителем организации порядок отбора и контроля проб газовоздушной среды?	<a href="#">Пункт 299 ППР</a>			
26.	Убираются ли баллоны при обнаружении утечки из них газа из помещения склада в безопасное место?	<a href="#">Пункт 299 ППР</a>			
27.	Исключен ли допуск на склад, где размещаются баллоны с горючим газом, лиц в обуви, подбитой металлическими гвоздями или подковами?	<a href="#">Пункт 299 ППР</a>			
28.	Хранятся ли баллоны с горючим газом, имеющие башмаки, в вертикальном положении в специальных гнездах, клетях или других устройствах, исключающих их падение?	<a href="#">Пункт 299 ППР</a>			
29.	Хранятся ли баллоны с горючим газом, не имеющие башмаков, в горизонтальном положении на рамках или стеллажах высотой штабеля не более 1,5 метра, а клапаны закрываются предохранительными колпаками, обращенными# в одну сторону?	<a href="#">Пункт 299 ППР</a>			
30.	Закрыты ли клапаны баллонов с горючим газом, не имеющие башмаков, предохранительными колпаками и	<a href="#">Пункт 299 ППР</a>			

	обращены ли они в одну сторону?					
31.	Исключено ли хранение каких-либо других веществ, материалов и оборудования в помещениях складов с горючим газом?	Пункт 299 ППР				
32.	Обеспечены ли помещения складов с горючим газом естественной вентиляцией?	Пункт 299 ППР				

Должностное (ые) лицо (а),  
проводившее (ие) контрольное  
(надзорное) мероприятие и  
заполнившее (ие) проверочный лист:

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

<sup>1</sup> Постановление Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2021 г. N 604 "Об утверждении Правил формирования и ведения единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015 г. N 415" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, N 17, ст. 2971; 2021 N 30, ст. 5781).

<sup>2</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 39, ст. 6056.

Информация об изменениях: Приложение 20 изменено с 26 ноября 2023 г. - Приказ МЧС России от 2 ноября 2023 г. N 1137  
[См. предыдущую редакцию](#)

**Приложение N 20**  
**(с изменениями от 2 ноября 2023 г.)**

**УТВЕРЖДЕНА**  
**приказом МЧС России**  
**от 09.02.2022 N 78**

**Форма**

Отметка о размещении (дата и  
учетный номер) сведений о  
контрольном (надзорном)  
мероприятии в едином реестре  
контрольных (надзорных)  
мероприятий, QR-код<sup>1</sup>

Проверочный лист  
(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора на объектах хранения угля и торфа

1. Наименование вида федерального государственного контроля (надзора), включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора): \_\_\_\_\_

2. Наименование контрольного (надзорного) органа и реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора (далее - проверочный лист): \_\_\_\_\_

3. Вид контрольного (надзорного) мероприятия: \_\_\_\_\_

4. Объект федерального государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие: \_\_\_\_\_

5. Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации по месту жительства (пребывания) гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами: \_\_\_\_\_

6. Место(а) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа: \_\_\_\_\_

7. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа: \_\_\_\_\_

8. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия: \_\_\_\_\_

9. Должность (и), фамилия (и) и инициалы должностного (ых) лица (лиц) контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого (ых) в соответствии с положением о виде федерального государственного контроля (надзора), должностным (и) регламентом (ами) или должностной (ыми) инструкцией (ями) входит осуществление полномочий по виду федерального государственного контроля (надзора), в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего (их) контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего (их) проверочный лист: \_\_\_\_\_

10. Дата заполнения проверочного листа: \_\_\_\_\_

11. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

N п/п	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований	Реквизиты нормативных правовых актов с указанием их структурных единиц	Ответы на вопросы			Примечание
			да	нет	неприменимо	
1.	Исключено ли укладывание угля свежей добычи на старые отвалы угля, пролежавшего более 1 месяца?	<a href="#">Пункт 305 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479<sup>2</sup>(далее - ППР)</a>				
2.	Исключен ли прием угля и торфа с явно выраженными очагами самовозгорания?	<a href="#">Пункт 305 ППР</a>				
3.	Исключена ли транспортировка горящего угля и торфа по транспортерным лентам и отгрузка в вагоны или бункера	<a href="#">Пункт 305 ППР</a>				
4.	Исключено ли расположение штабелей угля и торфа над источниками тепла (паропроводы, трубопроводы горячей воды, каналы нагретого воздуха и др.), а также над проложенными электрокабелями и нефтегазопроводами?	<a href="#">Пункт 305 ППР</a>				
5.	Исключено ли хранение на складах неорганизованно	<a href="#">Пункт 305 ППР</a>				

	выгруженного топлива в течение более 2 суток?				
6.	Укладывается ли уголь различных марок, каждый вид торфа (кусковый и фрезерный), горючий сланец в отдельные штабели?	<a href="#">Пункт 306 ППР</a>			
7.	Исключено ли попадание древесины, ткани, бумаги, сена, торфа, а также других горючих отходов в штабели при укладке угля на хранение?	<a href="#">Пункт 306 ППР</a>			
8.	Предусмотрен ли на складах для хранения угля, торфа и горючего сланца проезд для пожарных машин от границы подошвы штабелей до ограждающего забора или фундамента подкрановых путей?	<a href="#">Пункт 306 ППР</a>			
9.	Исключены ли на складах для хранения угля, торфа и горючего сланца засыпка проездов твердым топливом и загромождение оборудованием?	<a href="#">Пункт 306 ППР</a>			
10.	Обеспечен ли на складах для хранения угля, торфа и горючего сланца систематический контроль температуры в штабелях угля и торфа через установленные в откосах железные трубы и термометры или другим безопасным способом?	<a href="#">Пункт 306 ППР</a>			
11.	Проводится ли на складах для хранения угля, торфа и горючего сланца при повышении температуры более 60 градусов Цельсия уплотнение штабеля в местах повышения температуры, выемка разогревшегося угля и торфа или применяются другие безопасные методы по снижению температуры?	<a href="#">Пункт 306 ППР</a>			
12.	Исключено ли на складах для хранения угля, торфа и горючего сланца тушение или охлаждение угля водой непосредственно в штабелях?	<a href="#">Пункт 306 ППР</a>			
13.	Заливаются ли на складах для хранения угля, торфа и горючего сланца при загорании кускового торфа в штабелях очаги водой с добавкой смачивателя либо забрасываются ли сырой торфяной массой с разборкой такой части штабеля?	<a href="#">Пункт 306 ППР</a>			
14.	Обеспечивается ли на складах для хранения угля, торфа и горючего сланца удаление загоревшегося фрезерного торфа, заполнение места выемки сырым торфом и	<a href="#">Пункт 306 ППР</a>			

	утрамбовывание?					
15.	Исключено ли укладывание на складах для хранения угля, торфа и горючего сланца вновь в штабели самовозгоревшегося угля, торфа или горючего сланца после охлаждения или тушения?	Пункт 306 ППР				

Должностное (ые) лицо (а),  
проводившее (ие) контрольное  
(надзорное) мероприятие и  
заполнившее (ие) проверочный лист:

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

<sup>1</sup> [Постановление](#) Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2021 г. N 604 "Об утверждении Правил формирования и ведения единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015 г. N 415" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, N 17, ст. 2971; 2021 N 30, ст. 5781).

<sup>2</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 39, ст. 6056.

Информация об изменениях: Приложение 21 изменено с 26 ноября 2023 г. - [Приказ](#) МЧС России от 2 ноября 2023 г. N 1137

[См. предыдущую редакцию](#)

Приложение N 21  
(с изменениями от 2 ноября 2023 г.)

УТВЕРЖДЕНА  
приказом МЧС России  
от 09.02.2022 N 78

Форма

Отметка о размещении (дата и )

учетный номер) сведений о  
контрольном (надзорном)  
мероприятии в едином реестре  
контрольных (надзорных)  
мероприятий, QR-код1

Проверочный лист  
(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении  
контролируемым лицом обязательных требований), применяемый должностными лицами органов  
государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного  
пожарного надзора на объектах проведения строительно-монтажных и реставрационных работ

1. Наименование вида федерального государственного контроля (надзора), включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора): \_\_\_\_\_

2. Наименование контрольного (надзорного) органа и реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора (далее - проверочный лист): \_\_\_\_\_

3. Вид контрольного (надзорного) мероприятия: \_\_\_\_\_

4. Объект федерального государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие: \_\_\_\_\_

5. Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации по месту жительства (пребывания) гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами: \_\_\_\_\_

6. Место(а) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа: \_\_\_\_\_

7. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа: \_\_\_\_\_

8. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия: \_\_\_\_\_

9. Должность (и), фамилия (и) и инициалы должностного (ых) лица (лиц) контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого (ых) в соответствии с положением о виде федерального государственного контроля (надзора), должностным (и) регламентом (ами) или должностной (ыми) инструкцией (ями) входит осуществление полномочий по виду федерального государственного контроля (надзора), в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего (их) контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего (их) проверочный лист:

---

10. Дата заполнения проверочного листа:

11. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

N п/п	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований	Реквизиты нормативных правовых актов с указанием их структурных единиц	Ответы на вопросы			Примечание
			да	нет	неприменимо	
1.	Осуществляется ли хранение на открытых площадках горючих строительных материалов (лесопиломатериалы, толь, рубероид и др.), изделий и конструкций из горючих материалов, а также оборудования и грузов в горючей упаковке в штабелях или группами площадью не более 100 кв. метров?	Пункт 311 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479 <sup>2</sup> (далее - ППР)				
2.	Составляет ли расстояние между штабелями (группами) хранения горючих материалов и от них до объектов защиты не менее 24 метров?	Пункт 311 ППР				
3.	Размещены ли административно-бытовые помещения в частях зданий, выделенных глухими противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа, с соблюдением условий безопасной эвакуации людей из частей зданий и сооружений и установленного режима эксплуатации?	Пункт 312 ППР				
4.	Хранится ли негашеная известь в закрытых отдельно стоящих складских помещениях, в которых	Пункт 313 ППР				

	предусмотрены мероприятия, предотвращающие попадание влаги и воды, а пол приподнят над уровнем земли не менее чем на 0,2 метра?					
5.	Расположены ли ямы для гашения извести на расстоянии не менее 5 метров от склада ее хранения и не менее 15 метров от других объектов защиты?	<a href="#">Пункт 313 ППР</a>				
6.	Выполнены ли строительные леса и опалубка из материалов, не распространяющих и не поддерживающих горение?	<a href="#">Пункт 316 ППР</a>				
7.	Применяются ли для объектов защиты в 3 этажа и более инвентарные металлические строительные леса?	<a href="#">Пункт 316 ППР</a>				
8.	Оборудованы ли строительные леса на каждые 40 метров по периметру построек одной лестницей или стремянкой, но не менее чем 2 лестницами (стремянками) на все здание?	<a href="#">Пункт 316 ППР</a>				
9.	Очищается ли настил и подмости лесов периодически и после окончания работ от строительного мусора, снега, наледи, а при необходимости посыпается ли песком?	<a href="#">Пункт 316 ППР</a>				
10.	Исключено ли закрытие (утепление) конструкций лесов горючими материалами (фанерой, пластиком, древесноволокнистыми плитами, брезентом и др.)?	<a href="#">Пункт 316 ППР</a>				
11.	Исключено ли при проведении огневых работ воздействие открытого огня на горючие материалы, если это не предусмотрено технологией производства работ?	<a href="#">Пункт 318 ППР</a>				
12.	Обеспечено ли после завершения огневых работ наблюдение за местом проведения работ в течение не менее 2 часов?	<a href="#">Пункт 318 ППР</a>				
13.	Обеспечено ли при проведении огневых работ рабочее место огнетушителем?	<a href="#">Пункт 318 ППР</a>				
14.	Принимаются ли меры при наличии горючих материалов на объектах защиты по предотвращению распространения пожара через проемы в стенах и перекрытиях (герметизация стыков внутренних и наружных стен и междуэтажных перекрытий, уплотнение в местах прохода инженерных	<a href="#">Пункт 320 ППР</a>				

	коммуникаций с обеспечением требуемых пределов огнестойкости)?					
15.	Заполняются ли проемы в зданиях и сооружениях при временном их утеплении негорючими или слабогорючими материалами?	<a href="#">Пункт 320 ППР</a>				
16.	Выполняются ли временные сооружения (тепляки) для устройства полов и производства других работ из негорючих или слабогорючих материалов?	<a href="#">Пункт 321 ППР</a>				
17.	Производится ли укладка утеплителя, выполненного из горючего и слабогорючего материала, и устройство гидроизоляционного ковра на покрытии, устройство защитного гравийного слоя, монтаж ограждающих конструкций с применением горючих утеплителей на участках площадью не более 500 кв. метров?	<a href="#">Пункт 322 ППР</a>				
18.	Исключено ли превышение на местах производства работ количества утеплителя и кровельных рулонных материалов сменной потребности?	<a href="#">Пункт 322 ППР</a>				
19.	Хранится ли горючий утеплитель вне здания в отдельно стоящем сооружении или на площадке на расстоянии не менее 18 метров от зданий, сооружений и складов?	<a href="#">Пункт 322 ППР</a>				
20.	Исключено ли нахождение по окончании рабочей смены неиспользованного горючего утеплителя, несмонтированных панелей с горючим утеплителем и кровельных рулонных материалов внутри зданий или на их покрытиях, а также в зоне противопожарных расстояний?	<a href="#">Пункт 322 ППР</a>				
21.	Убираются ли после устройства теплоизоляции на участке кровли ее остатки и наносятся ли немедленно предусмотренные проектной документацией слои огнезащиты?	<a href="#">Пункт 323 ППР</a>				
22.	Принимаются ли при повреждении металлических обшивок панелей с горючим утеплителем незамедлительные меры по их ремонту и восстановлению с помощью механических соединений?	<a href="#">Пункт 324 ППР</a>				
23.	Проводятся ли при производстве огневых и сварочных	<a href="#">Пункт 325 ППР</a>				

	работ, связанных с устройством гидро- и пароизоляции на кровле, монтажом панелей с горючими и слабогорючими утеплителями, работы на участках площадью не более 500 кв. метров?					
24.	Используется ли открытый огонь для наплавления рулонных битумсодержащих материалов при устройстве кровель и гидроизоляции только по негорючему основанию под кровлю и гидроизоляцию?	<a href="#">Пункт 326 ППР</a>				
25.	Проводится ли заправка топливом агрегатов на кровле в местах, обеспеченных 2 огнетушителями с минимальным рангом модельного очага пожара 2А, 55В?	<a href="#">Пункт 326 ППР</a>				
26.	Исключено ли хранение на кровле топлива для заправки агрегатов и пустой тары из-под топлива?	<a href="#">Пункт 326 ППР</a>				
27.	Производится ли сушка одежды и обуви в специальных шкафах заводского исполнения или приспособленных для этих целей помещениях объекта защиты с центральным водяным отоплением либо с применением водяных калориферов?	<a href="#">Пункт 327 ППР</a>				
28.	Исключено ли устройство сушилок в тамбурах и других помещениях, располагающихся у выходов из зданий?	<a href="#">Пункт 327 ППР</a>				
29.	Исключено ли применение открытого огня, а также использование электрических калориферов и газовых горелок инфракрасного излучения в помещениях для обогрева рабочих?	<a href="#">Пункт 328 ППР</a>				
30.	Имеют ли передвижные установки с газовыми горелками инфракрасного излучения, размещаемые на полу, специальную устойчивую подставку?	<a href="#">Пункт 329 ППР</a>				
31.	Находится ли баллон с газом на расстоянии не менее 1,5 метра от установки и других отопительных приборов, а от электросчетчика, рубильника, выключателей и других электроприборов - не менее 1 метра?	<a href="#">Пункт 329 ППР</a>				
32.	Обеспечено ли расстояние от горелок до конструкции из горючих материалов не менее 1 метра, материалов, не распространяющих пламя, - не менее 0,7 метра, негорючих материалов - не менее 0,4 метра?	<a href="#">Пункт 329 ППР</a>				

33.	Исключено ли использование установок с горелками инфракрасного излучения в помещениях без естественного проветривания или без искусственной вентиляции с соответствующей кратностью воздухообмена, а также в подвальных или цокольных этажах?	<a href="#">Пункт 330 ППР</a>				
34.	Исключено ли использование горелок с поврежденной керамикой, а также с видимыми языками пламени?	<a href="#">Пункт 330 ППР</a>				
35.	Исключено ли использование установок горелок инфракрасного излучения, если в помещении появился запах газа?	<a href="#">Пункт 330 ППР</a>				
36.	Исключено ли направление тепловых лучей горелок непосредственно в сторону горючих материалов, баллонов с газом, газопроводов, электропроводок и др.?	<a href="#">Пункт 330 ППР</a>				
37.	Применяются ли при работе на открытых площадках (для обогрева рабочих мест и для сушки увлажненных участков) только ветроустойчивые горелки?	<a href="#">Пункт 330 ППР</a>				
38.	Подается ли топливо к воздухонагревателю по металлическому трубопроводу?	<a href="#">Пункт 331 ППР</a>				
39.	Обеспечено ли использование соединений и арматуры на топливопроводах изготовленных в заводских условиях и смонтированных так, чтобы исключалось подтекание топлива?	<a href="#">Пункт 331 ППР</a>				
40.	Установлен ли на топливопроводе у расходного бака запорный клапан для прекращения подачи топлива к установке в случае пожара или аварии?	<a href="#">Пункт 331 ППР</a>				
41.	Оборудованы ли при монтаже и эксплуатации установок, работающих на газовом топливе, теплопроизводящие установки стандартными горелками, имеющими заводской паспорт?	<a href="#">Пункт 332 ППР</a>				
42.	Обеспечена ли при монтаже и эксплуатации установок, работающих на газовом топливе, устойчивая работа горелок без отрыва пламени и проскака его внутрь горелки в пределах необходимого регулирования тепловой нагрузки агрегата?	<a href="#">Пункт 332 ППР</a>				

43.	Обеспечены ли при монтаже и эксплуатации установок, работающих на газовом топливе, помещения с теплопроизводящими установками вентиляцией с трехкратным воздухообменом?	<a href="#">Пункт 332 ППР</a>				
44.	Обеспечена ли при монтаже и эксплуатации установок, работающих на газовом топливе, работа блокировки отсечной аппаратуры на питающем газопроводе при обрыве пламени на установке?	<a href="#">Пункт 332 ППР</a>				
45.	Исключена ли работа теплопроизводящих установок с нарушенной герметичностью топливопроводов, неплотными соединениями корпуса форсунки с теплопроизводящей установкой, неисправными дымоходами, вызывающими проникновение продуктов горения в помещение, неисправными электродвигателями и пусковой аппаратурой, а также при отсутствии тепловой защиты электродвигателя и других неисправностях?	<a href="#">Пункт 333 ППР</a>				
46.	Исключена ли при эксплуатации теплопроизводящих установок работа при неотрегулированной форсунке?	<a href="#">Пункт 333 ППР</a>				
47.	Исключено ли при эксплуатации теплопроизводящих установок применение резиновых, полимерных шлангов и муфт для соединения топливопроводов?	<a href="#">Пункт 333 ППР</a>				
48.	Исключено ли при эксплуатации теплопроизводящих установок устройство ограждений из горючих материалов около теплопроизводящей установки и расходных баков?	<a href="#">Пункт 333 ППР</a>				
49.	Исключено ли при эксплуатации теплопроизводящих установок отогревание топливопроводов открытым пламенем?	<a href="#">Пункт 333 ППР</a>				
50.	Исключено ли при эксплуатации теплопроизводящих установок зажигание рабочей смеси через смотровой глазок?	<a href="#">Пункт 333 ППР</a>				
51.	Исключено ли регулирование зазора между электродами свечей при работающей теплопроизводящей установке?	<a href="#">Пункт 333 ППР</a>				
52.	Исключена ли работа теплопроизводящей установки при	<a href="#">Пункт 333 ППР</a>				

	отсутствии защитной решетки на воздухозаборных коллекторах?					
53.	Располагаются ли отдельные блок-контейнеры, используемые в качестве административно-бытовых помещений, одноэтажными или двухэтажными группами не более 10 штук в группе и на площади не более 800 кв. метров?	Пункт 336 ППР				

Должностное (ые) лицо (а),  
проводившее (ие) контрольное  
(надзорное) мероприятие и  
заполнившее (ие) проверочный лист:

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

<sup>1</sup> Постановление Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2021 г. N 604 "Об утверждении Правил формирования и ведения единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015 г. N 415" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, N 17, ст. 2971; 2021 N 30, ст. 5781).

<sup>2</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 39, ст. 6056.

Информация об изменениях: Приложение 22 изменено с 26 ноября 2023 г. - Приказ МЧС России от 2 ноября 2023 г. N 1137  
[См. предыдущую редакцию](#)

Приложение N 22  
(с изменениями от 2 ноября 2023 г.)

УТВЕРЖДЕНА  
приказом МЧС России  
от 09.02.2022 N 78

Форма

Отметка о размещении (дата и  
учетный номер) сведений о  
контрольном (надзорном)  
мероприятии в едином реестре  
контрольных (надзорных)  
мероприятий, QR-код<sup>1</sup>

Проверочный лист

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора на автозаправочных станциях

1. Наименование вида федерального государственного контроля (надзора), включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора): \_\_\_\_\_

2. Наименование контрольного (надзорного) органа и реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора (далее - проверочный лист): \_\_\_\_\_

3. Вид контрольного (надзорного) мероприятия: \_\_\_\_\_

4. Объект федерального государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие: \_\_\_\_\_

5. Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации по месту жительства (пребывания) гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами: \_\_\_\_\_

6. Место(а) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа: \_\_\_\_\_

7. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа: \_\_\_\_\_

8. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия: \_\_\_\_\_

9. Должность (и), фамилия (и) и инициалы должностного (ых) лица (лиц) контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого (ых) в соответствии с положением о виде федерального государственного контроля (надзора), должностным (и) регламентом (ами) или должностной (ыми) инструкцией (ями) входит осуществление полномочий по виду федерального государственного контроля (надзора), в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего (их) контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего (их) проверочный лист: \_\_\_\_\_

10. Дата заполнения проверочного листа: \_\_\_\_\_

11. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

N п/п	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований	Реквизиты нормативных правовых актов с указанием их структурных единиц	Ответы на вопросы			Примечание
			да	нет	неприменимо	
1.	Обеспечена ли в установленные технической документацией сроки очистка и предремонтная подготовка технологического оборудования на автозаправочной станции, в котором обращалось топливо или его пары (резервуары, емкости, трубопроводы и др.)?	<a href="#">Пункт 373</a> Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных <a href="#">постановлением</a> Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479 <sup>2</sup> (далее - ППР)				
2.	Соответствует ли технологическое оборудование, предназначенное для использования пожароопасных и пожаровзрывоопасных веществ и материалов, технико-эксплуатационной документации на применяемую технологическую систему и конструкторской документации?	<a href="#">Пункт 374</a> ППР				
3.	Исключено ли превышение степени заполнения резервуаров топливом 95 процентов их внутреннего геометрического объема?	<a href="#">Пункт 375</a> ППР				

4.	Проводятся ли ремонтные и регламентные работы внутри резервуаров только при условии, что концентрация паров топлива не превышает 20 процентов нижнего концентрационного предела распространения пламени и при непрерывном контроле газовой среды?	<a href="#">Пункт 376 ППР</a>				
5.	Удаляется ли немедленно после окончания обесшламливания шлам с территории автозаправочных станций?	<a href="#">Пункт 377 ППР</a>				
6.	Исключено ли перекрытие трубопровода деаэрации резервуара для осуществления рециркуляции паров топлива при сливоаливных операциях?	<a href="#">Пункт 378 ППР</a>				
7.	Проводится ли наполнение резервуаров топливом только закрытым способом?	<a href="#">Пункт 379 ППР</a>				
8.	Исключен ли выход паров топлива в окружающее пространство помимо трубопроводов деаэрации резервуаров (камер) или через дыхательный клапан автоцистерны с топливом?	<a href="#">Пункт 380 ППР</a>				
9.	Допускается ли одновременное наполнение резервуара для хранения топлива из автоцистерны и заправка транспортных средств топливом из резервуаров автозаправочной станции только на автозаправочных станциях с обособленным проездом для автоцистерны, оборудованной донным клапаном?	<a href="#">Пункт 381 ППР</a>				
10.	Исключено ли присутствие людей, не входящих в число персонала (за исключением водителя автоцистерны) на автозаправочных станциях без обособленного проезда для автоцистерны, оборудованной донным клапаном, при наполнении резервуаров для хранения топлива, а также при нахождении на территории автоцистерны?	<a href="#">Пункт 381 ППР</a>				
11.	Контролируется ли процесс наполнения резервуара топливом из автоцистерны работниками автозаправочной станции (дистанционно для автоматических автозаправочных станций) и водителем автоцистерны?	<a href="#">Пункт 382 ППР</a>				
12.	Проводятся ли операции по наполнению резервуаров автозаправочной станции топливом из автоцистерны, не	<a href="#">Пункт 383 ППР</a>				

	оборудованной донным клапаном, в последовательности, предусмотренной ППР?					
13.	Подается ли при заправке транспортных средств топливом мототехника к топливораздаточным колонкам с заглушёнными двигателями, пуск и остановка которых производится на расстоянии не менее 15 метров от топливозаправочных колонок, а автомобили, автобусы и автотракторная техника - своим ходом?	<a href="#">Пункт 384 ППР</a>				
14.	Засыпают ли при заправке транспортных средств топливом пролитые нефтепродукты песком или удаляются специально предусмотренными для этого адсорбентами?	<a href="#">Пункт 384 ППР</a>				
15.	Собираются ли при заправке транспортных средств топливом пропитанный песок, адсорбенты и промасленные обтирочные материалы в металлические ящики с плотно закрывающимися крышками в искробезопасном исполнении и по окончании рабочего дня вывозятся с территории автозаправочной станции?	<a href="#">Пункт 384 ППР</a>				
16.	Обеспечивается ли при заправке транспортных средств топливом расстояние между стоящим под заправкой и следующим за ним автомобилем не менее 1 метра?	<a href="#">Пункт 384 ППР</a>				
17.	Обеспечивается ли при заправке транспортных средств топливом для каждого транспортного средства возможность маневрирования и выезда с территории автозаправочной станции, для чего на покрытие дорог наносится отличительная разметка или предусматриваются иные визуальные указатели (дорожные знаки, схемы движения)?	<a href="#">Пункт 384 ППР</a>				
18.	Исключена ли заправка транспортных средств с работающими двигателями?	<a href="#">Пункт 385 ППР</a>				
19.	Изменен ли проезд транспортных средств над подземными резервуарами, если это не предусмотрено технико-эксплуатационной документацией?	<a href="#">Пункт 385 ППР</a>				
20.	Исключено ли заполнение резервуаров топливом и заправка транспортных средств во время грозы и в случае проявления атмосферных разрядов?	<a href="#">Пункт 385 ППР</a>				

21.	Исключены ли работы в одежде и обуви, которые загрязнены топливом?	<a href="#">Пункт 385 ППР</a>				
22.	Исключено ли использование тары (емкостей, канистр и др.) для заправки топливом, в процессе наполнения которой может возникнуть искра?	<a href="#">Пункт 385 ППР</a>				
23.	Исключена ли заправка транспортных средств, в которых находятся пассажиры (за исключением легковых автомобилей)?	<a href="#">Пункт 385 ППР</a>				
24.	Исключена ли заправка транспортных средств с опасными грузами (взрывчатые вещества, сжатые и сжиженные горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости и материалы, ядовитые и радиоактивные вещества и др.), за исключением специально предусмотренных для этого топливозаправочных пунктов?	<a href="#">Пункт 385 ППР</a>				
25.	Исключен ли въезд на территорию автозаправочной станции тракторов, не оборудованных искрогасителями, за исключением случаев применения системы нейтрализации отработавших газов?	<a href="#">Пункт 385 ППР</a>				
26.	Установлены ли технологические системы передвижных автозаправочных станций на площадках, расположенных и оборудованных в соответствии с требованиями пожарной безопасности, предъявляемыми к стационарным автозаправочным станциям?	<a href="#">Пункт 386 ППР</a>				
27.	Исключено ли использование в качестве передвижной автозаправочной станции автотопливозаправщиков и другой техники, не предназначенной для этих целей?	<a href="#">Пункт 386 ППР</a>				
28.	Исключено ли использование на территории автозаправочной станции устройств с применением открытого пламени, а также теплогенерирующих агрегатов, аппаратов и устройств с применением горючих теплоносителей и (или) с температурой на их внешней поверхности, способной превысить (в том числе при неисправности теплогенерирующего аппарата) 90 градусов цельсия?	<a href="#">Пункт 387 ППР</a>				
29.	Предусмотрены ли для автозаправочной станции, на	<a href="#">Пункт 388 ППР</a>				

	которой проектной документацией допускается использовать автоцистерны, не оборудованные донным клапаном, не менее 2 передвижных огнетушителей требуемого объема?					
30.	Оснащены ли автозаправочные станции первичными средствами пожаротушения в соответствии с требованиями ППР?	<a href="#">Пункт 389</a> ППР				
31.	Размещены ли огнетушители и покрывала для изоляции очага возгорания на заправочных островках в легкодоступных местах, защищенных от атмосферных осадков?	<a href="#">Пункт 389</a> ППР				
32.	Выполняется ли при возникновении пожароопасных ситуаций на автозаправочной станции установленный ППР алгоритм действий, а на автоматических (безоператорных) автозаправочных станциях - в соответствии с проектной документацией автоматически или дистанционно?	<a href="#">Пункт 390</a> ППР				
33.	Исключено ли при утечке бензина на заправочном островке или на площадке для автоцистерны включение двигателей транспортных средств?	<a href="#">Пункт 391</a> ППР				

Должностное (ые) лицо (а),  
проводившее (ие) контрольное  
(надзорное) мероприятие и  
заполнившее (ие) проверочный лист:

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

<sup>1</sup> [Постановление](#) Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2021 г. N 604 "Об утверждении Правил формирования и ведения единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015 г. N 415" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, N 17, ст. 2971; 2021 N 30, ст. 5781).

<sup>2</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 39, ст. 6056.

Приложение N 23

УТВЕРЖДЕНА  
приказом МЧС России  
от 09.02.2022 N 78

Форма

Отметка о размещении (дата и  
учетный номер) сведений о  
контрольном (надзорном)  
мероприятии в едином реестре  
контрольных (надзорных)  
мероприятий, QR-код<sup>1</sup>

Проверочный лист

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении  
контролируемым лицом обязательных требований), применяемый должностными лицами органов  
государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного  
пожарного надзора на объектах религиозного назначения

1. Наименование вида федерального государственного контроля (надзора), включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора): \_\_\_\_\_

2. Наименование контрольного (надзорного) органа и реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора (далее - проверочный лист): \_\_\_\_\_

3. Вид контрольного (надзорного) мероприятия: \_\_\_\_\_

4. Объект федерального государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие: \_\_\_\_\_

5. Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер

индивидуального предпринимателя, адрес регистрации по месту жительства (пребывания) гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами: \_\_\_\_\_

6. Место (а) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа: \_\_\_\_\_

7. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа: \_\_\_\_\_

8. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия: \_\_\_\_\_

9. Должность (и), фамилия (и) и инициалы должностного (ых) лица (лиц) контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого (ых) в соответствии с положением о виде федерального государственного контроля (надзора), должностным (и) регламентом (ами) или должностной (ыми) инструкцией (ями) входит осуществление полномочий по виду федерального государственного контроля (надзора), в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего (их) контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего (их) проверочный лист: \_\_\_\_\_

10. Дата заполнения проверочного листа: \_\_\_\_\_

11. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

N п/п	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований	Реквизиты нормативных правовых актов с указанием их структурных единиц	Ответы на вопросы			Примечание
			да	нет	неприменимо	
1.	Предусмотрено ли в части здания (помещения), предназначеннной для размещения священнослужителей во время богослужения, не менее 1 огнетушителя для тушения пожаров класса А, В, Е?	Пункт 419 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479 <sup>2</sup> (далее - ППР)				

2.	Предусмотрена ли в помещениях охраны, постоянного дежурства персонала телефонная связь?	<a href="#">Пункт 420 ППР</a>				
3.	Исключено ли хранение горючих жидкостей, не предназначенных для проведения обрядов, в помещениях молельных залов?	<a href="#">Пункт 421 ППР</a>				
4.	Хранятся ли горючие жидкости в специально оборудованных местах?	<a href="#">Пункт 421 ППР</a>				
5.	Хранятся ли горючие жидкости в молельном зале в количестве, не превышающем суточную потребность?	<a href="#">Пункт 421 ППР</a>				
6.	Хранятся ли горючие жидкости в молельном зале в количестве, не превышающем 20 литров - для помещений с отделкой из негорючих материалов?	<a href="#">Пункт 421 ППР</a>				
7.	Хранятся ли горючие жидкости в молельном зале в количестве, не превышающем 5 литров - для помещений с отделкой из горючих материалов?	<a href="#">Пункт 421 ППР</a>				
8.	Хранятся ли горючие жидкости в молельных залах в стеклянной таре?	<a href="#">Пункт 421 ППР</a>				
9.	Осуществляется ли розлив горючих жидкостей в лампады и светильники из небьющейся емкости?	<a href="#">Пункт 421 ППР</a>				
10.	Исключено ли размещение электронагревательных приборов на расстоянии менее 1 метра до мест розлива горючих жидкостей?	<a href="#">Пункт 421 ППР</a>				
11.	Исключено ли проведение пожароопасных работ в здании (помещении) в присутствии прихожан?	<a href="#">Пункт 422 ППР</a>				
12.	Проверены ли пути эвакуации людей, эвакуационные и аварийные выходы и при необходимости приведены в соответствие с требованиями <a href="#">ППР</a> ?	<a href="#">Пункт 423 ППР</a>				
13.	Установлены ли подсвечники, светильники и другие устройства с открытым огнем на негорючие основания в устойчивом положении, исключающем их опрокидывание?	<a href="#">Пункт 425 ППР</a>				
14.	Поставлены ли разожженные кадила во время проведения богослужения на негорючее основание в специально отведенном месте с его отделкой из негорючих материалов?	<a href="#">Пункт 425 ППР</a>				

15.	Превышает ли расстояние от места установки разожженного кадила до предметов отделки помещения и интерьера, одежды и других предметов, выполненных из горючих материалов, 0,5 метра?	<a href="#">Пункт 425 ППР</a>				
16.	Исключено ли размещение вешалок для одежды прихожан и мест для хранения одежды в непосредственной близости (менее 1,5 метра) от открытого огня, печей и вытяжек из печей?	<a href="#">Пункт 426 ППР</a>				
17.	Находятся ли временно размещаемые в молельном зале горючие материалы (ели, сухая трава) на расстоянии более 1,5 метра от источника открытого огня?	<a href="#">Пункт 428 ППР</a>				
18.	Исключено ли размещение свежей травы по площади молельного зала более чем на 1 сутки?	<a href="#">Пункт 428 ППР</a>				

Должностное (ые) лицо (а),  
проводившее (ие) контрольное  
(надзорное) мероприятие и  
заполнившее (ие) проверочный лист:

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

<sup>1</sup> [Постановление](#) Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2021 г. N 604 "Об утверждении Правил формирования и ведения единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015 г. N 415" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, N 17, ст. 2971; 2021 N 30, ст. 5781).

<sup>2</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 39, ст. 6056.

#### Приложение N 24

УТВЕРЖДЕНА  
приказом МЧС России  
от 09.02.2022 N 78

Форма

Отметка о размещении (дата и  
учетный номер) сведений о  
контрольном (надзорном)  
мероприятии в едином реестре  
контрольных (надзорных)  
мероприятий, QR-код<sup>1</sup>

Проверочный лист

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора на объектах организации отдыха детей и их оздоровления

1. Наименование вида федерального государственного контроля (надзора), включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора): \_\_\_\_\_

2. Наименование контрольного (надзорного) органа и реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора (далее - проверочный лист):  
\_\_\_\_\_

3. Вид контрольного (надзорного) мероприятия: \_\_\_\_\_

4. Объект федерального государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие: \_\_\_\_\_

5. Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации по месту жительства (пребывания) гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами: \_\_\_\_\_

6. Место(а) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа: \_\_\_\_\_

7. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа: \_\_\_\_\_

8. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия: \_\_\_\_\_

9. Должность (и), фамилия (и) и инициалы должностного (ых) лица (лиц) контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого (ых) в соответствии с положением о виде федерального государственного контроля (надзора), должностным (и) регламентом (ами) или должностной (ыми) инструкцией (ями) входит осуществление полномочий по виду федерального государственного контроля (надзора), в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего (их) контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего (их) проверочный лист: \_\_\_\_\_

10. Дата заполнения проверочного листа: \_\_\_\_\_

11. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

N п/п	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований	Реквизиты нормативных правовых актов с указанием их структурных единиц	Ответы на вопросы			Примечание
			да	нет	неприменимо	
1.	Допускается ли размещение детей на мансардном этаже зданий и сооружений IV и V степеней огнестойкости, а также класса конструктивной пожарной опасности С2 и С3?	<a href="#">Пункт 7</a> Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных <a href="#">постановлением</a> Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479 <sup>2</sup> (далее - ППР)				
2.	Допускается ли размещение более 50 детей в помещениях зданий и сооружений IV и V степеней огнестойкости, а также класса конструктивной пожарной опасности С2 и С3?	<a href="#">Пункт 7</a> ППР				
3.	Допускается ли размещение более 10 детей на этаже с одним эвакуационным выходом?	<a href="#">Пункт 7</a> ППР				

5.	Очищена ли территория детского лагеря палаточного типа от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов, а также освещена ли в ночное время?	<a href="#">Пункт 430 ППР</a>				
6.	Установлены ли палатки при размещении на территории детского лагеря палаточного типа группами с общим количеством проживающих в группе палаток не более 45 человек?	<a href="#">Пункт 431 ППР</a>				
7.	Обеспечено ли расстояние не менее 15 метров между группами палаток, а также от них до зданий и сооружений?	<a href="#">Пункт 431 ППР</a>				
8.	Допущено ли использование в палатках открытого огня?	<a href="#">Пункт 432 ППР</a>				
9.	Допущено ли хранение в палатках легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также пиротехнической продукции?	<a href="#">Пункт 432 ППР</a>				
10.	Определены ли инструкцией о мерах пожарной безопасности, утвержденной руководителем детского лагеря палаточного типа, места применения на территории детского лагеря палаточного типа открытого огня, а также места хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей?	<a href="#">Пункт 433 ППР</a>				
11.	Допущена ли прокладка электрических сетей в палатках, в том числе по внешней поверхности палатки, а также над палатками?	<a href="#">Пункт 434 ППР</a>				
12.	Оснащены ли палатки, в которых размещаются более 10 детей, автономными дымовыми пожарными извещателями?	<a href="#">Пункт 435 ППР</a>				
13.	Обеспечена ли каждая группа палаток первичными средствами пожаротушения из расчета не менее 4 огнетушителей с рангом тушения модельного очага не ниже 2A?	<a href="#">Пункт 436 ППР</a>				
14.	Размещаются ли первичные средства пожаротушения на противоположных сторонах группы палаток?	<a href="#">Пункт 436 ППР</a>				
15.	Исключено ли группирование более 2 кроватей?	<a href="#">Пункт 437 ППР</a>				
16.	Обеспечены ли расстояния между кроватями (группами	<a href="#">Пункт 437 ППР</a>				

	кроватей) не менее 0,7 метра?					
17.	Оснащен ли детский лагерь палаточного типа устройствами (громкоговорителями или звукоусилительной аппаратурой), обеспечивающими подачу звукового (речевого) сигнала оповещения людей о пожаре?	<a href="#">Пункт 438 ППР</a>				
18.	Установлен ли на территории детского лагеря палаточного типа информационный стенд, на котором размещается информация о необходимости соблюдения <b>ППР</b> ?	<a href="#">Пункт 439 ППР</a>				
19.	Организовано ли проведение противопожарного инструктажа детей в первый день их пребывания?	<a href="#">Пункт 440 ППР</a>				

Должностное (ые) лицо (а),  
проводившее (ие) контрольное  
(надзорное) мероприятие и  
заполнившее (ие) проверочный лист:

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

<sup>1</sup> [Постановление](#) Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2021 г. N 604 "Об утверждении Правил формирования и ведения единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015 г. N 415" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, N 17, ст. 2971; 2021 N 30, ст. 5781).

<sup>2</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 39, ст. 6056.

Информация об изменениях: *Приложение 25 изменено с 26 ноября 2023 г. - Приказ МЧС России от 2 ноября 2023 г. N 1137*  
[См. предыдущую редакцию](#)

Приложение N 25  
(с изменениями от 2 ноября 2023 г.)

УТВЕРЖДЕНА  
приказом МЧС России

**Форма**

Отметка о размещении (дата и  
учетный номер) сведений о  
контрольном (надзорном)  
мероприятии в едином реестре  
контрольных (надзорных)  
мероприятий, QR-код<sup>1</sup>

**Проверочный лист**

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора на объектах применения и реализации пиротехнических изделий бытового назначения

1. Наименование вида федерального государственного контроля (надзора), включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора): \_\_\_\_\_

2. Наименование контрольного (надзорного) органа и реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора (далее - проверочный лист): \_\_\_\_\_

3. Вид контрольного (надзорного) мероприятия: \_\_\_\_\_

4. Объект федерального государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие: \_\_\_\_\_

5. Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации по месту жительства (пребывания) гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами: \_\_\_\_\_

6. Место (а) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа: \_\_\_\_\_

7. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа: \_\_\_\_\_

8. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия: \_\_\_\_\_

9. Должность (и), фамилия (и) и инициалы должностного (ых) лица (лиц) контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого (ых) в соответствии с положением о виде федерального государственного контроля (надзора), должностным (и) регламентом (ами) или должностной (ыми) инструкцией (ями) входит осуществление полномочий по виду федерального государственного контроля (надзора), в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего (их) контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего (их) проверочный лист: \_\_\_\_\_

10. Дата заполнения проверочного листа: \_\_\_\_\_

11. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

N п/п	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований	Реквизиты нормативных правовых актов с указанием их структурных единиц	Ответы на вопросы			Примечание
			да	нет	неприменимо	
1.	Реализованы ли при подготовке и проведении фейерверков в местах массового пребывания людей с использованием пиротехнических изделий II - III класса опасности дополнительные инженерно-технические мероприятия, при выполнении которых возможно проведение фейерверка с учетом требований инструкции на применяемые пиротехнические изделия, включающие: схему местности с нанесением на ней пунктов размещения фейерверочных изделий, безопасные расстояния до зданий, сооружений с указанием границ безопасной зоны, а также места хранения пиротехнической продукции и ее утилизации?	Пункт 441 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479 <sup>2</sup> (далее - ППР)				
2.	Предусмотрено ли нахождение зрителей при подготовке и проведении фейерверков в местах массового пребывания	Пункт 441 ППР				

	людей с использованием пиротехнических изделий II - III класса опасности с наветренной стороны?				
3.	Определено ли при подготовке и проведении фейерверков в местах массового пребывания людей с использованием пиротехнических изделий II - III класса опасности безопасное расстояние от мест проведения фейерверка до зданий и зрителей с учетом требований инструкции применяемых пиротехнических изделий?	<a href="#">Пункт 441 ППР</a>			
4.	Исключено ли при подготовке и проведении фейерверков в местах массового пребывания людей с использованием пиротехнических изделий II - III класса опасности на площадках, с которых запускаются пиротехнические изделия, курение и разведение огня?	<a href="#">Пункт 441 ППР</a>			
5.	Исключено ли при подготовке и проведении фейерверков в местах массового пребывания людей с использованием пиротехнических изделий II - III класса опасности на площадках, с которых запускаются пиротехнические изделия, нахождение изделий без присмотра?	<a href="#">Пункт 441 ППР</a>			
6.	Назначены ли при подготовке и проведении фейерверков в местах массового пребывания людей с использованием пиротехнических изделий II - III класса опасности ответственные за безопасность при устройстве фейерверков лица из числа работников организации и (или) физических лиц, проводящих фейерверк?	<a href="#">Пункт 441 ППР</a>			
7.	Осуществляется ли при подготовке и проведении фейерверков в местах массового пребывания людей с использованием пиротехнических изделий II - III класса опасности после использования пиротехнических изделий осмотр территории и очистка от отработанных, несработавших пиротехнических изделий и их опасных элементов?	<a href="#">Пункт 441 ППР</a>			
8.	Исключено ли применение пиротехнических изделий в случаях, предусмотренных <a href="#">пунктом 442 ППР</a> ?	<a href="#">Пункт 442 ППР</a>			
9.	Соблюдаются ли при хранении пиротехнических изделий на объектах розничной торговли требования инструкции (руководства) по эксплуатации изделий?	<a href="#">Пункт 443 ППР</a>			

10.	Хранится ли отбракованная пиротехническая продукция отдельно от годной для реализации пиротехнической продукции при хранении пиротехнических изделий на объектах розничной торговли?	<a href="#">Пункт 443 ППР</a>				
11.	Исключено ли совместное хранение пиротехнической продукции с иными товарами (изделиями) на складах и в складовых помещениях на объектах розничной торговли?	<a href="#">Пункт 443 ППР</a>				
12.	Исключено ли размещение складовых помещений для пиротехнических изделий на объектах торговли общей площадью торгового зала менее 25 кв. метров?	<a href="#">Пункт 443 ППР</a>				
13.	Исключено ли для объектов торговли площадью торгового зала менее 25 кв. метров превышение количества пиротехнических изделий 100 килограммов по массе брутто?	<a href="#">Пункт 443 ППР</a>				
14.	Исключено ли превышение загрузка и пиротехническими изделиями торгового зала объекта торговли норму загрузки склада либо складового помещения?	<a href="#">Пункт 443 ППР</a>				
15.	Хранятся ли пиротехнические изделия на объектах торговли в помещениях, выделенных противопожарными перегородками 1-го типа?	<a href="#">Пункт 443 ППР</a>				
16.	Обеспечивают ли в процессе реализации (продажи) пиротехнической продукции витрины с образцами пиротехнических изделий в торговых помещениях возможность ознакомления покупателя с надписями на изделиях и исключают ли любые действия покупателей с изделиями, кроме визуального осмотра?	<a href="#">Пункт 444 ППР</a>				
17.	Располагаются ли в процессе реализации (продажи) пиротехнической продукции пиротехнические изделия не ближе 0,5 метра от нагревательных приборов системы отопления?	<a href="#">Пункт 444 ППР</a>				
18.	Исключено ли проведение в процессе реализации (продажи) пиротехнической продукции работ, сопровождающихся механическими и (или) тепловыми действиями, в помещениях с пиротехническими изделиями?	<a href="#">Пункт 444 ППР</a>				

19.	Производится ли в торговых помещениях магазинов самообслуживания реализация пиротехнических изделий только в специализированных секциях продавцами-консультантами?	<a href="#">Пункт 444 ППР</a>				
20.	Хранятся ли в процессе реализации (продажи) пиротехнической продукции пиротехнические изделия в шкафах из негорючих материалов, установленных в помещениях, отгороженных от других помещений противопожарными перегородками и перекрытиями?	<a href="#">Пункт 444 ППР</a>				
21.	Исключают ли конструкция и размещение торгового (выставочного) оборудования на объектах торговли самостоятельный доступ покупателей к пиротехническим изделиям?	<a href="#">Пункт 445 ППР</a>				
22.	Информирует ли при продаже пиротехнических изделий продавец покупателя о классе опасности и правилах обращения с указанными изделиями?	<a href="#">Пункт 445 ППР</a>				
23.	Исключено ли размещение отделов, секций по продаже пиротехнических изделий, а также товаров в аэрозольной упаковке в торговом зале ближе 4 метров от выходов в лестничные клетки и другие эвакуационные выходы?	<a href="#">Пункт 446 ППР</a>				
24.	Исключено ли хранение пиротехнических изделий в помещениях, не имеющих оконных проемов или систем вытяжной противодымной вентиляции?	<a href="#">Пункт 446 ППР</a>				
25.	Исключено ли хранение пиротехнических изделий совместно с другими горючими веществами и материалами?	<a href="#">Пункт 446 ППР</a>				
26.	Исключено ли проведение огневых работ во время нахождения людей в торговых залах, а также в помещениях, где размещены на хранение пиротехнические изделия?	<a href="#">Пункт 446 ППР</a>				
27.	Исключена ли расфасовка изделий в торговых залах и на путях эвакуации?	<a href="#">Пункт 446 ППР</a>				
28.	Исключено ли хранение пороховых изделий совместно с капсюлями или пиротехническими изделиями в одном шкафу?	<a href="#">Пункт 446 ППР</a>				

29.	Исключено ли размещение упаковки (тары) с изделиями и шкафов (сейфов) с изделиями в подвальных помещениях?	<a href="#">Пункт 446 ППР</a>			
30.	Исключено ли хранение пиротехнических изделий в подвальных и подземных этажах?	<a href="#">Пункты 443, 446 ППР</a>			
31.	Исключена ли реализация (продажа) пиротехнических изделий на объектах торговли, расположенных в жилых зданиях, зданиях вокзалов (воздушных, морских, речных, железнодорожных и автобусных), на платформах железнодорожных станций, остановках общественного транспорта, в наземных вестибюлях станций метрополитена, уличных переходах и в иных подземных сооружениях, а также на территориях пожароопасных производственных объектов?	<a href="#">Пункт 447 ППР</a>			
32.	Исключена ли реализация (продажа) пиротехнических изделий лицам, не достигшим 16-летнего возраста (если производителем не установлено другое возрастное ограничение)?	<a href="#">Пункт 447 ППР</a>			
33.	Исключена ли реализация (продажа) пиротехнических изделий при отсутствии (утрате) идентификационных признаков, инструкции (руководства) по эксплуатации, обязательного сертификата соответствия либо знака соответствия, при наличии следов порчи, истечении срока годности?	<a href="#">Пункт 447 ППР</a>			
34.	Исключена ли реализация (продажа) пиротехнических изделий вне заводской потребительской упаковки?	<a href="#">Пункт 447 ППР</a>			
35.	Используются ли пиротехнические изделия строго в соответствии с их инструкцией по применению и на безопасном расстоянии от массового скопления людей и объектов защиты (в том числе с учетом размеров опасной зоны)?	<a href="#">Пункт 448 ППР</a>			

Должностное (ые) лицо (а),  
 проводившее (ие) контрольное  
 (надзорное) мероприятие и  
 заполнившее (ие) проверочный лист:

---

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

<sup>1</sup> Постановление Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2021 г. N 604 "Об утверждении Правил формирования и ведения единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015 г. N 415" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, N 17, ст. 2971; 2021 N 30, ст. 5781).

<sup>2</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 39, ст. 6056.

Информация об изменениях: Приложение 26 изменено с 26 ноября 2023 г. - Приказ МЧС России от 2 ноября 2023 г. N 1137

[См. предыдущую редакцию](#)

Приложение N 26  
(с изменениями от 2 ноября 2023 г.)

УТВЕРЖДЕНА  
приказом МЧС России  
от 09.02.2022 N 78

Форма

Отметка о размещении (дата и  
учетный номер) сведений о  
контрольном (надзорном)  
мероприятии в едином реестре  
контрольных (надзорных)  
мероприятий, QR-код<sup>1</sup>

Проверочный лист

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении  
контролируемым лицом обязательных требований), применяемый должностными лицами органов  
государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного  
пожарного надзора на объектах применения специальных сценических эффектов, пиротехнических изделий  
и огневых эффектов при проведении концертных и спортивных мероприятий с массовым пребыванием людей

Приказ МЧС России от 9 февраля 2022 г. N 78 "Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов, ответы на которые в зданиях и сооружениях

1. Наименование вида федерального государственного контроля (надзора), включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора): \_\_\_\_\_

2. Наименование контрольного (надзорного) органа и реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора (далее - проверочный лист): \_\_\_\_\_

3. Вид контрольного (надзорного) мероприятия: \_\_\_\_\_

4. Объект федерального государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие: \_\_\_\_\_

5. Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации по месту жительства (пребывания) гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами: \_\_\_\_\_

6. Место (а) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа: \_\_\_\_\_

7. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа: \_\_\_\_\_

8. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия: \_\_\_\_\_

9. Должность (и), фамилия (и) и инициалы должностного (ых) лица (лиц) контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого (ых) в соответствии с положением о виде федерального государственного контроля (надзора), должностным (и) регламентом (ами) или должностной (ыми) инструкцией (ями) входит осуществление полномочий по виду федерального государственного контроля (надзора), в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего (их) контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего (их) проверочный лист: \_\_\_\_\_

10. Дата заполнения проверочного листа: \_\_\_\_\_

11. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на

которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

N п/п	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований	Реквизиты нормативных правовых актов с указанием их структурных единиц	Ответы на вопросы			Примечание
			да	нет	неприменимо	
1.	Применяются ли в зданиях и сооружениях пиротехнические изделия не выше II класса опасности?	<a href="#">Пункт 449</a> Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных <a href="#">постановлением</a> Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479 <sup>2</sup> (далее - ППР)				
2.	Утвержден ли регламент проведения мероприятий с применением специальных сценических эффектов, профессиональных пиротехнических изделий и огневых эффектов с приложением спецификации применяемого оборудования и схемы его размещения организатором такого мероприятия?	<a href="#">Пункт 450</a> ППР				
3.	Имеет ли оборудование применяемых сценических эффектов возможность экстренного дистанционного отключения?	<a href="#">Пункт 451</a> ППР				
4.	Составляет ли радиус опасной зоны применяемых пиротехнических изделий не более 5 метров?	<a href="#">Пункт 452</a> ППР				
5.	Выделена ли опасная зона применяемых пиротехнических изделий специальными утяжеленными барьерными ограждениями ("тяжелый барьер")?	<a href="#">Пункт 452</a> ППР				
6.	Установлены ли пиротехнические изделия с учетом радиуса опасных зон применяемых изделий?	<a href="#">Пункт 452</a> ППР				
7.	Установлены ли специальные сценические эффекты, профессиональные пиротехнические изделия и огневые	<a href="#">Пункт 452</a> ППР				

	эффекты на жестко закрепленных площадках или площадках, устойчивость которых обеспечивается за счет большой площади опоры и (или) веса для предотвращения их падения и (или) опрокидывания?					
8.	Имеют ли места установки специальных сценических эффектов, профессиональных пиротехнических изделий и огневых эффектов покрытие из негорючих материалов или материалов, обработанных огнезащитными составами, с подтверждением качества такой обработки?	<a href="#">Пункт 452 ППР</a>				
9.	Эксплуатируется ли применяемое оборудование в строгом соответствии с инструкцией (паспортом на оборудование) предприятия-изготовителя?	<a href="#">Пункт 453 ППР</a>				
10.	Организовано ли при проведении мероприятий, а также в период подготовки и монтажа (демонтажа) оборудования специальных сценических эффектов, профессиональных пиротехнических изделий и огневых эффектов не менее 2 пожарных постов для визуального контроля за работой сценических эффектов?	<a href="#">Пункт 454 ППР</a>				
11.	Обеспечен ли каждый из постов для визуального контроля за работой сценических эффектов 2 огнетушителями с минимальным рангом тушения модельного очага пожара 4А, а также покрывалом для изоляции очага возгорания?	<a href="#">Пункт 454 ППР</a>				
12.	Назначено ли на период подготовки и проведения мероприятия с применением специальных сценических эффектов, профессиональных пиротехнических изделий и огневых эффектов приказом руководителя ответственное лицо, контролирующее монтаж, демонтаж и процесс эксплуатации указанного оборудования и изделий?	<a href="#">Пункт 454 ППР</a>				
13.	Исключено ли применение специальных сценических эффектов при нахождении в опасном радиусе людей?	<a href="#">Пункт 455 ППР</a>				
14.	Исключено ли применение специальных сценических эффектов и (или) пиротехнических изделий в зданиях и сооружениях IV, V степени огнестойкости?	<a href="#">Пункт 455 ППР</a>				
15.	Исключено ли применение неисправного и	<a href="#">Пункт 455 ППР</a>				

	поврежденного оборудования для создания специальных сценических эффектов?					
16.	Исключено ли складирование и (или) хранение пиротехнических изделий, а также баллонов с горючими газами на объекте и на прилегающей к объекту территории (за исключением процедуры подготовки и применения на мероприятия)?	<a href="#">Пункт 455 ППР</a>				
17.	Осуществляется ли проверка при подготовке и монтаже специальных сценических эффектов с использованием горючих газов, а также не ранее чем за 2 часа до начала их применения исправности и герметичности оборудования посредством анализа проб воздушной среды?	<a href="#">Пункт 456 ППР</a>				
18.	Изготовлены ли временные сценические конструкции (помосты, подиумы и др.) из негорючих материалов или материалов, обработанных огнезащитными составами, с подтверждением качества такой обработки?	<a href="#">Пункт 457 ППР</a>				
19.	Исключено ли использование декораций, выполненных из горючих материалов, без огнезащитной обработки?	<a href="#">Пункт 457 ППР</a>				
20.	Защищены ли закрытые пространства под сценическими конструкциями (помосты, подиумы и др.) автоматической пожарной сигнализацией с обеспечением информационной совместимости с общей системой автоматической противопожарной защиты объекта?	<a href="#">Пункт 457 ППР</a>				
21.	Переведен ли технический персонал приказом руководителя объекта в усиленный режим работы при переводе с автоматического пуска на ручной автоматических систем и установок противопожарной защиты на период проведения мероприятий с применением специальных сценических эффектов, профессиональных пиротехнических изделий и огневых эффектов, а также регламентных работ по монтажу (демонтажу) соответствующего оборудования и изделий?	<a href="#">Пункт 458 ППР</a>				
22.	Реализован ли комплекс дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий, направленных на обеспечение	<a href="#">Пункт 458 ППР</a>				

безопасности людей при переводе с автоматического пуска на ручной автоматических систем и установок противопожарной защиты на период проведения мероприятий с применением специальных сценических эффектов, профессиональных пиротехнических изделий и огневых эффектов, а также регламентных работ по монтажу (демонтажу) соответствующего оборудования и изделий?				
---	--	--	--	--

Должностное (ые) лицо (а),  
проводившее (ие) контрольное  
(надзорное) мероприятие и  
заполнившее (ие) проверочный лист:

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

<sup>1</sup> Постановление Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2021 г. N 604 "Об утверждении Правил формирования и ведения единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015 г. N 415" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, N 17, ст. 2971; 2021 N 30, ст. 5781).

<sup>2</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 39, ст. 6056.

Информация об изменениях: Приложение 27 изменено с 26 ноября 2023 г. - Приказ МЧС России от 2 ноября 2023 г. N 1137  
[См. предыдущую редакцию](#)

Приложение N 27  
(с изменениями от 2 ноября 2023 г.)

УТВЕРЖДЕНА  
приказом МЧС России  
от 09.02.2022 N 78

Форма

Отметка о размещении (дата и  
учетный номер) сведений о  
контрольном (надзорном)  
мероприятии в едином реестре  
контрольных (надзорных)  
мероприятий, QR-код<sup>1</sup>

Проверочный лист  
(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении  
контролируемым лицом обязательных требований), применяемый должностными лицами органов  
государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного  
пожарного надзора на объектах проведения пожароопасных работ

1. Наименование вида федерального государственного контроля (надзора), включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора): \_\_\_\_\_

2. Наименование контрольного (надзорного) органа и реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора (далее - проверочный лист): \_\_\_\_\_

3. Вид контрольного (надзорного) мероприятия: \_\_\_\_\_

4. Объект федерального государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие: \_\_\_\_\_

5. Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации по месту жительства (пребывания) гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами: \_\_\_\_\_

6. Место (а) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа: \_\_\_\_\_

7. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного)

мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа: \_\_\_\_\_

8. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия: \_\_\_\_\_

9. Должность (и), фамилия (и) и инициалы должностного (ых) лица (лиц) контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого (ых) в соответствии с положением о виде федерального государственного контроля (надзора), должностным (и) регламентом (ами) или должностной (ыми) инструкцией (ями) входит осуществление полномочий по виду федерального государственного контроля (надзора), в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего (их) контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего (их) проверочный лист: \_\_\_\_\_

10. Дата заполнения проверочного листа: \_\_\_\_\_

11. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

N п/п	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований	Реквизиты нормативных правовых актов с указанием их структурных единиц	Ответы на вопросы			Примечание
			да	нет	неприменимо	
1.	Производится ли при проведении окрасочных работ составление и разбавление всех видов лаков и красок в изолированных помещениях у наружной стены с оконными проемами или на открытых площадках, и подача окрасочных материалов в готовом виде централизованно?	<a href="#">Пункт 337</a> Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных <a href="#">постановлением</a> Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479 <sup>2</sup> (далее - ППР)				
2.	Размещаются ли при проведении окрасочных работ лакокрасочные материалы на рабочем месте в количестве, не превышающем сменной потребности?	<a href="#">Пункт 337</a> ППР				
3.	Закрывается ли при проведении окрасочных работ плотно и хранится ли тара из-под лакокрасочных материалов на приспособленных площадках?	<a href="#">Пункт 337</a> ППР				
4.	Оснащаются ли при проведении окрасочных работ электрокрасящие устройства при окрашивании в	<a href="#">Пункт 337</a> ППР				

	электростатическом поле защитной блокировкой, исключающей возможность включения распылительных устройств при неработающих системах местной вытяжной вентиляции или неподвижном конвейере?					
5.	Исключено ли при проведении окрасочных работ превышение сменной потребности горючих веществ на рабочем месте?	<a href="#">Пункт 337 ППР</a>				
6.	Открываются ли при проведении окрасочных работ емкости с горючими веществами только перед использованием, а по окончании работы закрываются ли и сдаются на склад?	<a href="#">Пункт 337 ППР</a>				
7.	Хранится ли при проведении окрасочных работ тара из-под горючих веществ вне помещений в специально отведенных местах?	<a href="#">Пункт 337 ППР</a>				
8.	Обеспечены ли помещения и рабочие зоны, в которых применяются горючие вещества (приготовление состава и нанесение его на изделия), выделяющие пожаровзрывоопасные пары, естественной или принудительной приточно-вытяжной вентиляцией?	<a href="#">Пункт 338 ППР</a>				
9.	Определена ли кратность воздухообмена для безопасного ведения работ в указанных помещениях проектом производства работ?	<a href="#">Пункт 338 ППР</a>				
10.	Исключен ли допуск лиц, не участвующих в непосредственном выполнении работ, в помещения, в которых применяются горючие вещества?	<a href="#">Пункт 338 ППР</a>				
11.	Исключены ли проведение работ и нахождение людей в смежных помещениях с помещениями, в которых применяются горючие вещества?	<a href="#">Пункт 338 ППР</a>				
12.	Выполняются ли работы в помещениях, цистернах, технологических аппаратах (оборудовании), зонах (территориях), в которых возможно образование горючих паровоздушных смесей, искробезопасным инструментом в одежде и обуви, неспособных вызвать искру?	<a href="#">Пункт 339 ППР</a>				
13.	Наносятся ли горючие покрытия на пол при естественном освещении?	<a href="#">Пункт 340 ППР</a>				
14.	Начинаются ли работы с мест, наиболее удаленных от	<a href="#">Пункт 340 ППР</a>				

	выходов из помещений, а в коридорах и других участках путей эвакуации - после завершения работ в помещениях?				
15.	Наносятся ли эпоксидные смолы, клеи, мастики, в том числе лакокрасочные материалы на основе синтетических смол, и наклеиваются ли плиточные и рулонные полимерные материалы после окончания всех строительно-монтажных и санитарно-технических работ перед окончательной окраской помещений?	<a href="#">Пункт 341 ППР</a>			
16.	Промывается ли инструмент и оборудование, применяемое при производстве работ с горючими веществами, на открытой площадке или в помещении, имеющем вытяжную вентиляцию?	<a href="#">Пункт 342 ППР</a>			
17.	Снабжается ли котел для приготовления мастик, битума или иных пожароопасных смесей плотно закрывающейся крышкой из негорючих материалов?	<a href="#">Пункт 343 ППР</a>			
18.	Заполняются ли котлы не более чем на три четверти их вместимости?	<a href="#">Пункт 343 ППР</a>			
19.	Загружаются ли котлы сухим наполнителем?	<a href="#">Пункт 343 ППР</a>			
20.	Исключена ли установка котлов для приготовления мастик, битума или иных пожароопасных смесей в чердачных помещениях и на покрытиях зданий, сооружений?	<a href="#">Пункт 343 ППР</a>			
21.	Установлен ли котел наклонно, чтобы его край, расположенный над топкой, был на 5 - 6 сантиметров выше противоположного?	<a href="#">Пункт 344 ППР</a>			
22.	Оборудовано ли топочное отверстие котла откидным козырьком из негорючего материала?	<a href="#">Пункт 344 ППР</a>			
23.	Гасятся ли после окончания работ топки котлов и заливаются ли они водой?	<a href="#">Пункт 344 ППР</a>			
24.	Обеспечено ли место варки битума ящиком с сухим песком емкостью 0,5 куб. метра, 2 лопатами и огнетушителем (порошковым или пенным) не ниже ранга 2A?	<a href="#">Пункт 345 ППР</a>			
25.	Размещаются ли при работе передвижных котлов на сжиженном газе газовые баллоны в количестве не более 2 в вентилируемых шкафах из негорючих материалов,	<a href="#">Пункт 346 ППР</a>			

	устанавливаемых на расстоянии не менее 20 метров от работающих котлов?					
26.	Держатся ли постоянно указанные шкафы закрытыми на замки?	<a href="#">Пункт 346 ППР</a>				
27.	Обваловывается ли место варки и разогрева мастики на высоту не менее 0,3 метра или устраиваются ли бортики из негорючих материалов?	<a href="#">Пункт 347 ППР</a>				
28.	Исключено ли применение внутри помещений открытого огня для подогрева битумных составов?	<a href="#">Пункт 348 ППР</a>				
29.	Осуществляется ли доставка горячей битумной мастики на рабочие места одним из разрешенных способов?	<a href="#">Пункт 349 ППР</a>				
30.	Откачивается ли мастика из трубопровода после наполнения емкости установки для нанесения мастики?	<a href="#">Пункт 349 ППР</a>				
31.	Исключена ли переноска мастики в открытой таре?	<a href="#">Пункт 350 ППР</a>				
32.	Исключено ли нахождение котлов без присмотра в процессе варки и разогрева битумных составов?	<a href="#">Пункт 351 ППР</a>				
33.	Исключен ли разогрев битумной мастики вместе с растворителями?	<a href="#">Пункт 352 ППР</a>				
34.	Вливаются ли при смешивании разогретый битум в растворитель?	<a href="#">Пункт 353 ППР</a>				
35.	Перемешивается ли при смешивании разогретого битума и растворителя только деревянной мешалкой?	<a href="#">Пункт 353 ППР</a>				
36.	Исключено ли использование открытого огня в радиусе 50 метров от места смешивания битума с растворителями?	<a href="#">Пункт 353 ППР</a>				
37.	Вентилируются ли перед проведением огневых работ помещения, в которых возможно скопление паров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также горючих газов?	<a href="#">Пункт 354 ППР</a>				
38.	Обеспечено ли место производства огневых работ не менее чем 2 огнетушителями с минимальным рангом модельного очага пожара 2А, 55В и покрывалом для изоляции очага возгорания?	<a href="#">Пункт 354 ППР</a>				
39.	Закрыты ли все двери, соединяющие помещения, в которых	<a href="#">Пункт 354 ППР</a>				

	проводятся огневые работы, с другими помещениями, в том числе двери тамбур-шлюзов, и открыты ли окна?				
40.	Осуществляется ли контроль состояния парогазовоздушной среды в технологическом оборудовании, на котором проводятся огневые работы, и в опасной зоне?	<a href="#">Пункт 354 ППР</a>			
41.	Прекращаются ли огневые работы в случае повышения содержания горючих веществ или снижения концентрации флегматизатора в опасной зоне или технологическом оборудовании до значений предельно допустимых взрывобезопасных концентраций паров (газов)?	<a href="#">Пункт 354 ППР</a>			
42.	Осуществляется ли пропарка, промывка, очистка, освобождение от пожаровзрывоопасных веществ и отключение от действующих коммуникаций (за исключением коммуникаций, используемых для подготовки к проведению огневых работ) технологического оборудования, на котором будут проводиться огневые работы?	<a href="#">Пункт 355 ППР</a>			
43.	Исключено ли превышение температуры подаваемого водяного пара значения, равного 80 процентам температуры самовоспламенения горючего пара (газа), при пропарке внутреннего объема технологического оборудования?	<a href="#">Пункт 355 ППР</a>			
44.	Осуществляется ли промывка технологического оборудования при концентрации в нем паров (газов), находящейся вне пределов их воспламенения, и в электростатически безопасном режиме?	<a href="#">Пункт 355 ППР</a>			
45.	Исключено ли использование способов очистки помещений, а также оборудования и коммуникаций, в которых проводятся огневые работы, приводящих к образованию взрывоопасных паро- и пылевоздушных смесей и появлению источников зажигания?	<a href="#">Пункт 355 ППР</a>			
46.	Закрываются ли негорючими материалами для исключения попадания раскаленных частиц металла в смежные помещения, соседние этажи и другие помещения все смотровые, технологические и другие люки (лючки), вентиляционные, монтажные и другие проемы (отверстия) в перекрытиях, стенах и перегородках помещений, где	<a href="#">Пункт 356 ППР</a>			

	проводятся огневые работы?				
47.	Очищается ли место проведения огневых работ от горючих веществ и материалов в радиусе очистки территории от горючих материалов, использование которых не предусмотрено технологией производства работ, согласно <a href="#">приложению N 5</a> к ППР?	<a href="#">Пункт 356</a> ППР			
48.	Защищены ли находящиеся в радиусе очистки территории строительные конструкции, настилы полов, отделка и облицовка, а также изоляция и части оборудования, выполненные из горючих материалов, от попадания на них искр металлическим экраном, покрывалами для изоляции очага возгорания или другими негорючими материалами и при необходимости полity ли водой?	<a href="#">Пункт 357</a> ППР			
49.	Ограждается ли место для проведения сварочных и резательных работ на объектах защиты, в конструкциях которых использованы горючие материалы, сплошной перегородкой из негорючего материала высотой не менее 1,8 метра, с зазором между перегородкой и полом - не более 5 сантиметров, огражденный сеткой из негорючего материала с размером ячеек не более 1x1 миллиметр?	<a href="#">Пункт 358</a> ППР			
50.	Исключено ли вскрытие люков и крышек технологического оборудования, выгрузка, перегрузка и слив продуктов, загрузка их через открытые люки, а также выполнение других операций, которые могут привести к возникновению пожаров и взрывов из-за загазованности и запыленности мест, в которых проводятся огневые работы?	<a href="#">Пункт 359</a> ППР			
51.	Отключается ли при перерывах в работе, а также в конце рабочей смены сварочная аппаратура (в том числе от электросети), шланги отсоединяются ли и освобождаются ли от горючих жидкостей и газов, а в паяльных лампах стравливается ли полностью давление?	<a href="#">Пункт 360</a> ППР			
52.	Убирается ли по окончании работ вся аппаратура и оборудование в специально отведенные помещения (места)?	<a href="#">Пункт 360</a> ППР			
53.	Организуются ли постоянные места проведения огневых работ не более чем на 10 постах (сварочные, резательные мастерские), если не предусмотрено централизованное	<a href="#">Пункт 361</a> ППР			

	электро- и газоснабжение?					
54.	Находится ли в сварочной мастерской при наличии не более 10 сварочных постов для каждого поста не более чем по 1 запасному баллону с кислородом и горючим газом, огражденные щитами из негорючих материалов или хранящихся в специальных пристройках к мастерской?	<a href="#">Пункт 361 ППР</a>				
55.	Исключено ли проведение огневых работ при неисправной аппаратуре?	<a href="#">Пункт 362 ППР</a>				
56.	Исключено ли проведение огневых работ на свежеокрашенных горючими красками (лаками) конструкциях и изделиях?	<a href="#">Пункт 362 ППР</a>				
57.	Исключено ли использование одежды и рукавиц со следами масел, жиров, бензина, керосина и других горючих жидкостей при проведении огневых работ?	<a href="#">Пункт 362 ППР</a>				
58.	Исключено ли хранение в сварочных кабинах одежды, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, других горючих материалов?	<a href="#">Пункт 362 ППР</a>				
59.	Исключен ли допуск при проведении огневых работ к самостоятельной работе лиц, не имеющих квалификационного удостоверения?	<a href="#">Пункт 362 ППР</a>				
60.	Исключено ли при проведении огневых работ соприкосновение электрических проводов с баллонами со сжатыми, сжиженными и растворенными газами?	<a href="#">Пункт 362 ППР</a>				
61.	Исключено ли проведение работ на аппаратах и коммуникациях, заполненных горючими и токсичными веществами, а также находящихся под электрическим напряжением?	<a href="#">Пункт 362 ППР</a>				
62.	Исключено ли проведение работ по устройству гидроизоляции и пароизоляции на кровле, монтаж панелей с горючими и слабогорючими утеплителями, наклейкой покрытий полов и отделкой помещений с применением горючих лаков, клеев, мастик и других горючих материалов, за исключением случаев, когда проведение огневых работ предусмотрено технологией применения материала?	<a href="#">Пункт 362 ППР</a>				
63.	Обеспечено ли после завершения огневых работ наблюдение	<a href="#">Пункт 363 ППР</a>				

	за местом проведения работ в течение не менее 2 часов?					
64.	Установлены ли при проведении газосварочных работ переносные ацетиленовые генераторы на открытых площадках?	<a href="#">Пункт 364 ППР</a>				
65.	Ограждены ли ацетиленовые генераторы и размещены ли не ближе 10 метров от мест проведения работ, а также от мест забора воздуха компрессорами и вентиляторами?	<a href="#">Пункт 364 ППР</a>				
66.	Вывешены ли при установке ацетиленового генератора в помещениях (закрытых местах) плакаты "Вход посторонним запрещен - огнеопасно", "Не курить", "Не проходить с огнем"?	<a href="#">Пункт 364 ППР</a>				
67.	Выработан ли по окончании работы карбид кальция в переносном генераторе?	<a href="#">Пункт 364 ППР</a>				
68.	Выгружается ли известковый ил, удаляемый из генератора, в приспособленную для этих целей тару и сливаются ли в иловую яму или специальный бункер?	<a href="#">Пункт 364 ППР</a>				
69.	Ограждены ли открытые иловые ямы перилами, а закрытые имеют ли негорючие перекрытия и оборудуются вытяжной вентиляцией и люками для удаления ила?	<a href="#">Пункт 364 ППР</a>				
70.	Закреплены ли надежно газоподводящие шланги на присоединительных ниппелях аппаратуры, горелок, резаков и редукторов?	<a href="#">Пункт 364 ППР</a>				
71.	Надеваются ли на ниппели водяных затворов шланги плотно, но не закрепляются?	<a href="#">Пункт 364 ППР</a>				
72.	Хранится ли карбид кальция в сухих проветриваемых помещениях?	<a href="#">Пункт 364 ППР</a>				
73.	Исключено ли размещение складов карбида кальция в подвальных помещениях и низких затапливаемых местах?	<a href="#">Пункт 364 ППР</a>				
74.	Хранится ли в помещениях ацетиленовых установок, в которых не имеется промежуточного склада карбида кальция, одновременно не свыше 200 килограммов карбида кальция, причем из этого количества в открытом виде не более 50 килограммов?	<a href="#">Пункт 364 ППР</a>				
75.	Защищаются ли вскрытые барабаны с карбидом кальция	<a href="#">Пункт 364 ППР</a>				

	непроницаемыми для воды крышками?					
76.	Исключено ли курение, пользование открытым огнем и применение искрообразующего инструмента в местах хранения и вскрытия барабанов с карбидом кальция?	<a href="#">Пункт 364 ППР</a>				
77.	Осуществляется ли хранение и транспортирование баллонов с газами только с навинченными на их горловины предохранительными колпаками?	<a href="#">Пункт 364 ППР</a>				
78.	Доставляются ли к месту сварочных работ баллоны на специальных тележках, носилках, санках?	<a href="#">Пункт 364 ППР</a>				
79.	Исключено ли хранение в одном помещении кислородных баллонов и баллонов с горючими газами, а также карбида кальция, краски, масел и жиров?	<a href="#">Пункт 364 ППР</a>				
80.	Соблюдаются ли при обращении с порожними баллонами из-под кислорода или горючих газов такие же меры безопасности, как и с наполненными баллонами?	<a href="#">Пункт 364 ППР</a>				
81.	Исключено ли курение и применение открытого огня в радиусе 10 метров от мест хранения известкового ила?	<a href="#">Пункт 364 ППР</a>				
82.	Вывешиваются ли в местах хранения известкового ила запрещающие курение и применение открытого огня знаки?	<a href="#">Пункт 364 ППР</a>				
83.	Исключено ли использование одного водяного затвора 2 сварщиками при проведении газосварочных или газорезательных работ с карбидом кальция?	<a href="#">Пункт 365 ППР</a>				
84.	Исключены ли загрузка карбида кальция завышенной грануляции или проталкивание его в воронку аппарата с помощью железных прутков и проволоки, а также осуществление работ на карбидной пыли?	<a href="#">Пункт 365 ППР</a>				
85.	Исключена ли загрузка карбида кальция в мокрые загрузочные корзины или при наличии воды в газосборнике, а также загрузка корзин карбидом более чем на половину их объема при работе генераторов "вода на карбид"?	<a href="#">Пункт 365 ППР</a>				
86.	Исключена ли продувка шланга для горючих газов кислородом и кислородного шланга горючим газом, а также взаимозамена шлангов при проведении газосварочных или газорезательных работ с карбидом кальция?	<a href="#">Пункт 365 ППР</a>				

87.	Исключены ли перекручивание, заламывание или зажимы газоподводящих шлангов при проведении газосварочных или газорезательных работ с карбидом кальция?	<a href="#">Пункт 365 ППР</a>				
88.	Исключена ли переноска генератора при наличии в газосборнике ацетилена, при проведении газосварочных или газорезательных работ с карбидом кальция?	<a href="#">Пункт 365 ППР</a>				
89.	Исключено ли форсирование работы ацетиленовых генераторов путем преднамеренного увеличения давления газа в них или увеличения единовременной загрузки карбида кальция?	<a href="#">Пункт 365 ППР</a>				
90.	Исключено ли применение медного инструмента для вскрытия барабанов с карбидом кальция, а также меди в качестве припоя для пайки ацетиленовой аппаратуры и в других местах, где возможно соприкосновение с ацетиленом?	<a href="#">Пункт 365 ППР</a>				
91.	Исключено ли использование при проведении электросварочных работ проводов без изоляции или с поврежденной изоляцией, а также применение нестандартных автоматических выключателей?	<a href="#">Пункт 366 ППР</a>				
92.	Соединяются ли сварочные провода при помощи опрессования, сварки, пайки или специальных зажимов?	<a href="#">Пункт 366 ППР</a>				
93.	Выполняется ли подключение электропроводов к электрододержателю, свариваемому изделию и сварочному аппарату при помощи медных кабельных наконечников, скрепленных болтами с шайбами?	<a href="#">Пункт 366 ППР</a>				
94.	Изолированы ли надежно и в необходимых местах защищены ли от действия высокой температуры, механических повреждений или химических воздействий провода, подключенные к сварочным аппаратам, распределительным щитам и другому оборудованию, а также к местам сварочных работ?	<a href="#">Пункт 366 ППР</a>				
95.	Располагаются ли кабели (проводы) электросварочных машин от трубопроводов с кислородом на расстоянии не менее 0,5 метра, а от трубопроводов и баллонов с ацетиленом и других горючих газов - не менее 1 метра?	<a href="#">Пункт 366 ППР</a>				

96.	Используются ли в качестве обратного проводника, соединяющего свариваемое изделие с источником тока, могут стальные или алюминиевые шины любого профиля, сварочные плиты, стеллажи и сама свариваемая конструкция при условии, если их сечение обеспечивает безопасное по условиям нагрева протекание тока?	<a href="#">Пункт 366 ППР</a>				
97.	Выполняется ли при проведении электросварочных работ соединение между собой отдельных элементов, используемых в качестве обратного проводника, с помощью болтов, струбцин или зажимов?	<a href="#">Пункт 366 ППР</a>				
98.	Используются ли в качестве обратного проводника внутренних железнодорожных путей, сети заземления или зануления, а также металлические конструкций зданий, коммуникаций и технологического оборудования, при этом сварка производится с применением 2 проводов?	<a href="#">Пункт 366 ППР</a>				
99.	Выполняется ли в пожаровзрывоопасных и пожароопасных помещениях обратный проводник от свариваемого изделия до источника тока только изолированным проводом, причем по качеству изоляции не уступающим прямому проводнику, присоединяемому к электрододержателю?	<a href="#">Пункт 366 ППР</a>				
100.	Обеспечивает ли конструкция электрододержателя для ручной сварки надежное зажатие и быструю смену электродов, а также исключает ли возможность короткого замыкания его корпуса на свариваемую деталь при временных перерывах в работе или при случайном его падении на металлические предметы?	<a href="#">Пункт 366 ППР</a>				
101.	Сделана ли рукоятка электрододержателя из негорючего диэлектрического и теплоизолирующего материала?	<a href="#">Пункт 366 ППР</a>				
102.	Применяются ли электроды, изготовленные в заводских условиях, соответствующие номинальной величине сварочного тока?	<a href="#">Пункт 366 ППР</a>				
103.	Помещаются ли при смене электродов их остатки (огарки) в металлический ящик, устанавливаемый у места сварочных работ?	<a href="#">Пункт 366 ППР</a>				
104.	Заземляется ли электросварочная установка на время	<a href="#">Пункт 366 ППР</a>				

	работы: основное электросварочное оборудование в сварочных установках; зажим вторичной обмотки сварочного трансформатора, к которому присоединяется проводник, идущий к изделию (обратный проводник)?					
105.	Проводится ли чистка агрегата и пусковой аппаратуры ежедневно после окончания работы?	<a href="#">Пункт 366 ППР</a>				
106.	Проводится ли техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт сварочного оборудования в соответствии с графиком?	<a href="#">Пункт 366 ППР</a>				
107.	Обеспечивается ли питание дуги в установках для атомно-водородной сварки отдельного трансформатора, а не от распределительной сети через регулятор тока любого типа?	<a href="#">Пункт 366 ППР</a>				
108.	Предусматривается ли при атомно-водородной сварке в горелке автоматическое отключение напряжения и прекращение подачи водорода в случае разрыва цепи?	<a href="#">Пункт 366 ППР</a>				
109.	Исключено ли при атомно-водородной сварке нахождение включенных горелок без присмотра?	<a href="#">Пункт 366 ППР</a>				
110.	Приняты ли при огневых работах, связанных с резкой металла, меры по предотвращению розлива легковоспламеняющихся и горючих жидкостей?	<a href="#">Пункт 367 ППР</a>				
111.	Хранится ли запас горючего на месте проведения бензо- и керосинорезательных работ в количестве не более сменной потребности, в исправной небьющейся и плотно закрывающейся таре на расстоянии не менее 10 метров от места производства огневых работ?	<a href="#">Пункт 367 ППР</a>				
112.	Проверяется ли перед началом огневых работ, связанных с резкой металла, исправность арматуры бензо- и керосинореза, плотность соединений шлангов на ниппелях, исправность резьбы в накидных гайках и головках?	<a href="#">Пункт 367 ППР</a>				
113.	Применяется ли горючее для бензо- и керосинорезательных работ в соответствии с имеющейся инструкцией?	<a href="#">Пункт 367 ППР</a>				
114.	Располагается ли при огневых работах, связанных с резкой металла, бачок с горючим на расстоянии не менее 5 метров от баллонов с кислородом, а также от источника открытого	<a href="#">Пункт 367 ППР</a>				

	огня и не менее 3 метров от рабочего места, при этом на бачок не попадают пламя и искры при работе?				
115.	Исключена ли при огневых работах, связанных с резкой металла, эксплуатация бачков, не прошедших гидроиспытаний, имеющих течь горючей смеси, а также неисправный насос или манометр?	<a href="#">Пункт 367 ППР</a>			
116.	Исключен ли при огневых работах, связанных с резкой металла, разогрев испарителя резака посредством зажигания налитой на рабочем месте легковоспламеняющейся или горючей жидкости?	<a href="#">Пункт 367 ППР</a>			
117.	Исключено ли при проведении бензо- и керосинорезательных работ превышение давления воздуха в бачке с горючим, больше рабочего давления кислорода в резаке?	<a href="#">Пункт 368 ППР</a>			
118.	Исключен ли перегрев при проведении бензо- и керосинорезательных работ испарителя резака, а также подвешивание резака во время работы вертикально, головкой вверх?	<a href="#">Пункт 368 ППР</a>			
119.	Исключены ли при проведении бензо- и керосинорезательных работ зажимы, перекручивания или заламывания шлангов, подающих кислород или горючее к резаку?	<a href="#">Пункт 368 ППР</a>			
120.	Исключено ли использование при проведении бензо- и керосинорезательных работ кислородных шлангов для подвода бензина или керосина к резаку?	<a href="#">Пункт 368 ППР</a>			
121.	Очищено ли при проведении работ с применением паяльной лампы рабочее место от горючих материалов?	<a href="#">Пункт 369 ППР</a>			
122.	Защищены ли при проведении работ с применением паяльной лампы находящиеся на расстоянии менее 5 метров конструкции из горючих материалов экранами из негорючих материалов или политы водой (водным раствором пенообразователя и др.)?	<a href="#">Пункт 369 ППР</a>			
123.	Содержатся ли паяльные лампы в исправном состоянии и осуществляются ли проверки их параметров в соответствии с технической документацией, но не реже 1 раза в месяц?	<a href="#">Пункт 369 ППР</a>			

124.	Исключено ли содержание заправляемым в лампу горючим посторонних примесей и воды?	<a href="#">Пункт 369 ППР</a>				
125.	Исключено ли применение в качестве горючего для ламп, работающих на керосине, бензина или смеси бензина с керосином?	<a href="#">Пункт 370 ППР</a>				
126.	Исключено ли повышение давления в резервуаре лампы при накачке воздуха более допустимого рабочего давления, указанного в паспорте?	<a href="#">Пункт 370 ППР</a>				
127.	Исключено ли заполнение лампы горючим более чем на три четверти объема ее резервуара?	<a href="#">Пункт 370 ППР</a>				
128.	Исключено ли отворачивание воздушного винта и наливной пробки, когда лампа горит или еще не остыла?	<a href="#">Пункт 370 ППР</a>				
129.	Исключен ли ремонт лампы, а также слив из нее горючего или заправка ее горючим вблизи открытого огня?	<a href="#">Пункт 370 ППР</a>				
130.	Проводятся ли работы, связанные с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, выполняемые в помещениях, в вытяжных шкафах или под вытяжными зонтами при включенной исправной местной вытяжной вентиляции?	<a href="#">Пункт 371 ППР</a>				
131.	Хранятся ли легковоспламеняющиеся жидкости с температурой кипения ниже 50 градусов Цельсия в холодильнике в емкости из темного стекла с нанесенной информацией о ее содержании?	<a href="#">Пункт 371 ППР</a>				
132.	Исключено ли нахождение на рабочих местах тары с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями после их разлива в рабочую емкость?	<a href="#">Пункт 371 ППР</a>				
133.	Находятся ли на рабочем месте легковоспламеняющиеся и горючие жидкости только в количествах, необходимых для выполнения работы?	<a href="#">Пункт 371 ППР</a>				
134.	Закрывается ли плотно и хранится ли в специально отведенном месте вне рабочих помещений тара из-под легковоспламеняющихся и горючих жидкостей?	<a href="#">Пункт 371 ППР</a>				
135.	Убираются ли по окончании работ неиспользованные и отработанные легковоспламеняющиеся и горючие жидкости	<a href="#">Пункт 371 ППР</a>				

	в помещения, предназначенные для их хранения?				
136.	Оформляется ли на проведение огневых работ (огневой разогрев битума, газо- и электросварочные работы, газо- и электрорезательные работы, бензино- и керосинорезательные работы, работы с паяльной лампой, резка металла механизированным инструментом с образованием искр) на временных местах (кроме строительных площадок и частных домовладений) руководителем организации или лицом, ответственным за пожарную безопасность, наряд-допуск на выполнение огневых работ?	<a href="#">Пункт 372 ППР</a>			
137.	Утверждается ли наряд-допуск руководителем организации или иным должностным лицом, уполномоченным руководителем организации?	<a href="#">Пункт 372 ППР</a>			
138.	Содержит ли наряд-допуск сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии) руководителя работ, месте и характере проводимой работы, требования безопасности при подготовке, проведении и окончании работ, состав исполнителей с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), профессии, сведения о проведенном инструктаже по пожарной безопасности каждому исполнителю, планируемое время начала и окончания работ?	<a href="#">Пункт 372 ППР</a>			
139.	Вносятся ли в наряд-допуск сведения о готовности рабочего места к проведению работ (дата, подпись лица, ответственного за подготовку рабочего места), отметка ответственного лица о возможности проведения работ, сведения о ежедневном допуске к проведению работ, а также информация о завершении работы в полном объеме с указанием даты и времени?	<a href="#">Пункт 372 ППР</a>			

Должностное (ые) лицо (а) ,  
проводившее (ие) контрольное  
(надзорное) мероприятие и  
заполнившее (ие) проверочный лист:

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

---

(подпись)

---

---

(фамилия, инициалы)

---

<sup>1</sup> [Постановление](#) Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2021 г. N 604 "Об утверждении Правил формирования и ведения единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015 г. N 415" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, N 17, ст. 2971; 2021 N 30, ст. 5781).

<sup>2</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 39, ст. 6056.